

Advies Deskundigenpool gelijkwaardigheid Activiteitenbesluit

Aanvrager: Regionale Uitvoeringsdienst NHN

Datum advies: 22 juli 2015

Onderwerp: Afwijkende vloeistofdichte vloer bij afleverzuil

Verzoek

De aanvrager verzoekt om een beoordeling van het door hen opgestelde conceptbesluit. Het conceptbesluit heeft betrekking op de gelijkwaardigheid van de volgende voorziening:

- een vloeistofdichte vloer van 0,65 meter vanuit het hart van de afleverzuil aan de zijde waar geen tankende voertuigen kunnen worden opgesteld met aan het einde van de vloer een plint/rand.

Relevante artikelen Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling

Artikel 3.18 lid 2 en artikel 3.25 van de Activiteitenregeling

Conceptbesluit

De aanvrager heeft in haar conceptbesluit aangegeven dat de hierboven omschreven voorziening te beschouwen is als een voorziening die ten minste een gelijkwaardig niveau van bescherming van het milieu bereikt als de voorgeschreven voorziening in het Activiteitenbesluit.

Advies

De Deskundigenpool gelijkwaardigheid Activiteitenbesluit is het niet eens met de conclusie in het conceptbesluit.

Naar het oordeel van de deskundigen is de plint/rand aan het einde van de vloeistofdichte vloer alleen niet voldoende om de kortere afstand te compenseren. Met aanvullende voorzieningen is het wel mogelijk om een gelijkwaardig niveau van bescherming van het milieu te bereiken als een vloeistofdichte vloer van tenminste één meter vanaf het hart van de afleverzuil aan de zijde waar geen tankende voertuigen kunnen worden opgesteld.

De voorgestelde voorziening is zoals nu omschreven niet te beschouwen als een voorziening die gelijkwaardig is aan de voorgeschreven voorziening in het Activiteitenbesluit.

Motivering advies

Onderbouwing

In artikel 3.25 lid 2 van de Activiteitenregeling is onder andere opgenomen dat aan de zijde waar geen tankende voertuigen kunnen worden opgesteld de vloeistofdichte vloer of verharding zich uitstrekt tot een afstand van ten minste één meter vanaf het hart van de afleverzuil. De vloeistofdichte vloer aan de zijde waar niet getankt wordt, kan bij de betreffende inrichting niet groter dan 0,65 meter vanuit het hart van de afleverzuil, omdat deze vloer loopt tot de inrichtingsgrens – en eigendomsgrens.

De betreffende inrichting heeft bij het verzoek een brief van een bouwconstructie bedrijf bijgevoegd, waarin de alternatieve voorziening wordt omschreven. Ook is er een tekening opgenomen van de alternatieve voorziening

Als alternatief wordt er langs de lengte van het pompeiland een plint/rand geplaatst, waarvan de bovenzijde 100 mm boven het pompeiland ligt. Tevens wordt de betonvloer onder afschot gelegd, waardoor gelekte brandstoffen niet richting de plint/rand stromen.

Het voorschrift in artikel 3.25 lid 2 heeft als doel verwaarloosbaar bodemrisico te realiseren. De eis van minimaal een meter vloeistofdichte vloer achter het aflevertuig is met name voor opvang van gemorst product bij weghangen van de slang. Gemorst product kan bijvoorbeeld ontstaan bij het vallen van de slang achter het pompeiland, nadruppelen van het vulpistool, spatten bij het wild terughangen van het vulpistool en uitstromen van restproduct uit het vulpistool. Bij een vloer van 0,65 meter vanuit het hart van de afleverzuil en een plint/rand is het risico groot dat er brandstoffen achter de plint/rand komen.

Deze voorgestelde voorziening is dus niet te beschouwen als een gelijkwaardige voorziening aan de voorgeschreven voorziening.

Mogelijke extra maatregelen

Om toch in deze situatie een gelijkwaardig alternatief te realiseren, wordt geadviseerd om een spatscherm te plaatsen dat aan de volgende voorwaarden voldoet:

- Spatscherm plaatsen voor de plint/rand, zodat de vloeistoffen die langs het scherm naar beneden druipen binnen de voorziening blijven.
- Minimale breedte scherm van 2 meter, waarbij het hart van het spatscherm ter hoogte van het vulpistool ligt.
- Hoogte van het spatscherm afhankelijk van de afstand tot het hart van de afleverzuil en de hoogte van het vulpistool. De volgende indeling zou aangehouden kunnen worden:
 - o Afstand hart afleverzuil 0,5 meter of minder dan hoogte spatscherm minimaal hoogte vulpistool
 - o Afstand hart afleverzuil tussen 0,5 meter en 0,75 meter dan hoogte spatscherm 0,75 meter x hoogte vulpistool