



Aalsmeer

Vraag nr.	Vraag	Antwoord
	Betreft: inventarisatie en registratie, KPN Cybercenter Aalsmeer, Lakenblekerstraat 13 te Aalsmeer (provinciale inrichting).	
1	Naam contactpersoon gemeente?	
2	Telefoonnummer contactpersoon?	
3	Heeft de gemeente een inventarisatie uitgevoerd van aanwezige natte koeltorens?	ja
4	Van wanneer dateert de laatste inventarisatie?	2008
5	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in koeltorens, koelwatersystemen en locaties?	nee
6	Hoeveel locaties zijn in uw gemeente aanwezig waar natte koeltorens staan?	1
7	Hoeveel koelwatersystemen staan op deze locaties gezamenlijk?	onbekend
8	Hoeveel koeltorens staan op deze koelwatersystemen gezamenlijk?	ombekend
9	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in proceskoeling (industrie) en klimaatkoeling (gebouwen)?	nee
10	Zijn de aanwezige koeltorens ook geregistreerd met eigenschapskenmerken (bouwjaar, type, etc) van de koeltorens?	nee
11	Is de inventarisatie van natte koeltorens ook uitgevoerd voor koeltorens op/bij provinciale inrichtingen?	ja
12	Is hier structureel overleg over met de provincie?	nee
13	Door wie is de inventarisatie/registratie uitgevoerd?	Door gemeente middels brief aan potentiële eigenaars/gebruikers
14	Hoe is de registratie uitgevoerd; welk voorbeeld of format is hiervoor gebruikt?	
15	Welke bronnen zijn gebruikt om te komen tot een zo volledig mogelijke registratie?	Brief aan potentiële eigenaars/gebruikers
16	Beschikt u van elke geregistreerde koeltoren over een kopie van de RI&E?	nee
17	Is geborgd dat de registratie actueel blijft?	
18	Zo ja, hoe is dit geborgd?	
19	Heeft u alle informatie over natte koeltorens ter beschikking gesteld aan de GGD in uw gebied?	ja
20	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	
21	Heeft u informatie ter beschikking gesteld aan het Streeklaboratorium Kennemerland voor een landelijk beeld?	nee
22	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	nee
23	Heeft u voldoende kennis in huis om alle natte koeltorens te herkennen?	nee
24	Zo nee, wat heeft u nodig om deze registratie wel goed uit te kunnen voeren?	

Betreft: toezicht en handhaving KPN Cybercenter, Aalsmeer		
25	Bent u op de hoogte van de voorschriften in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling die betrekking hebben op de legionellarisico's van natte koeltorens?	Ja
26	Hanteert de gemeente maatwerkvoorschriften? Zo ja, van welke maatwerkvoorschriften maakt u gebruik en bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u hiervan gebruik gemaakt?	Wat betreft KPN geen maatwerk.
27	Vindt u dat de gemeente over voldoende kennis beschikt om goed toezicht te kunnen uitoefenen op het beheer en onderhoud van natte koeltorens?	Nee
28	Zijn tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 controles uitgevoerd bij inrichtingen (industrie en/of gebouwen) met natte koeltorens?	In Augustus 2011 bij KPN Cybercenter Aalsmeer
29	Is de controletaak op natte koeltorens opgenomen in het handhavingprogramma van de gemeente?	Nee
30	Hoeveel fte is hiervoor gereserveerd in het handhavingprogramma?	-
31	Hoe wordt de controlefrequentie voor natte koeltorens bepaald?	-
32	Hoeveel controles bij bedrijven met natte koeltorens had u gepland tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	-
33	Hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u in de gecontroleerd op naleving en onderhoudsvoorschriften tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	-
34	Wordt standaard gecontroleerd op het invullen van het logboek?	Ja
35	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van een beheersplan/onderhoudsplan?	Ja
36	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van de RI&E danwel risico-analyse?	Ja
37	Wordt standaard een controlerapport opgemaakt?	Ja
38	Bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens zijn bij deze controles tekortkomingen vastgesteld?	-
39	Wat is de aard van de tekortkomingen?	-
40	Welke acties heeft u naar aanleiding van controles tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 ondernomen om de tekortkomingen ongedaan te maken?	-
41	Heeft u enig inzicht in het aantal besmettingen van natte koeltorens tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	Nee
42	Zo ja, wat was aantal bedrijven waarbij een besmetting is geconstateerd?	-
43	Hoeveel tijd (uren) is het afgelopen jaar (periode van 12 maanden) besteed aan de controle van natte koeltorens?	-

Aldus naar waarheid ingevuld,

Naam:
Gemeente: Provincie Noord Holland en gemeente Aalsmeer
Datum: 13-09-2011
Handtekening: 



Gemeente Aalsmeer

Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Directie Duurzaam Producteren IPC 625
de heer W. Reinhold
Postbus 30945
2500 GX DEN HAAG

Ons kenmerk
2011/12462-VH&D

Inlichtingen bij
"Inlichtingen bij"

Doorkiesnummer
0007 000

Uw brief van
13 juli 2011

Uw kenmerk

Bijlage(n)
1

Aalsmeer
13 september 2011

Onderwerp
Vragenformulier natte koeltorens

Verzonden
14 SEP. 2011

Geachte heer Reinhold,

Naar aanleiding van uw bovengenoemd verzoek, sturen wij u hierbij het door de provincie Noord-Holland en onze afdeling Vergunningen, handhaving en dienstverlening ingevulde vragenformulier ten aanzien van natte koeltorens in de gemeente Aalsmeer.

De enige inrichting waarin een natte koeltoren aanwezig is betreft KPN Cybercenter, Lakenblekerstraat 13 te Aalsmeer waarvoor de provincie Noord-Holland het bevoegde gezag is. Vandaar dat een gedeelte van het vragenformulier is ingevuld door de milieutoezichthouder van de provincie.

Wij menen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN AALSMEER,
namens hen,
hoofd afdeling vergunningen, handhaving en dienstverlening,