

| Vraag nr. | Vraag  | Antwoord Gemeente Alblasserdam   |
|-----------|--|--|
|           | <b>Betreft: inventarisatie en registratie</b>  |  |
| 1         | Naam contactpersoon gemeente?  | _____ van<br>Omgevingsdienst Zuid-<br>Holland Zuid   |
| 2         | Telefoonnummer contactpersoon?   | _____  |
| 3         | Heeft de gemeente een inventarisatie uitgevoerd van aanwezige natte koeltorens?                                  | Ja   |
| 4         | Van wanneer dateert de laatste inventarisatie?   | 2007 en voortdurend via<br>toezichthouders OZHZ.   |
| 5         | Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in koeltorens, koelwatersystemen en locaties?                       | Nee  |
| 6         | Hoeveel locaties zijn in uw gemeente aanwezig waar natte koeltorens staan?                                       | 0<br>Waar gemeente bevoegd<br>gezag Wabo is.   |
| 7         | Hoeveel koelwatersystemen staan op deze locaties gezamenlijk?  | Nvt  |
| 8         | Hoeveel koeltorens staan op deze koelwatersystemen gezamenlijk?  | Nvt  |
| 9         | Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in proceskoeling (industrie) en klimaatkoeling (gebouwen)?          | Ja   |
| 10        | Zijn de aanwezige koeltorens ook geregistreerd met eigenschapskenmerken (bouwjaar, type, etc) van de koeltorens? | Nee  |
| 11        | Is de inventarisatie van natte koeltorens ook uitgevoerd voor koeltorens op/bij provinciale inrichtingen?        | Ja   |
| 12        | Is hier structureel overleg over met de provincie?   | Ja   |
| 13        | Door wie is de inventarisatie/registratie uitgevoerd?  | Omgevingsdienst ZHZ  |
| 14        | Hoe is de registratie uitgevoerd; welk voorbeeld of format is hiervoor gebruikt?                                 | Registratie in<br>bedrijvenregistatiesysteem<br>Stramis/Squit (kenmerk).   |
| 15        | Welke bronnen zijn gebruikt om te komen tot een zo volledig mogelijke registratie?                               | Input van toezichthouders,<br>Gemeenten, Arbeids-<br>inspectie en water-<br>kwaliteitbeheerders en<br>mailing aan bedrijven. |
| 16        | Beschikt u van elke geregistreerde koeltoren over een kopie van de RI&E?   | Nvt  |
| 17        | Is geborgd dat de registratie actueel blijft?  | Ja   |
| 18        | Zo ja, hoe is dit geborgd?   | Werkinstructies en<br>wetgeving.   |
| 19        | Heeft u alle informatie over natte koeltorens ter beschikking gesteld aan de GGD in uw gebied?                   | Ja   |
| 20        | Zo nee, overweegt u dit nog te doen?   | Nvt  |
| 21        | Heeft u informatie ter beschikking gesteld aan het Streeklaboratorium Kennemerland voor een landelijk beeld?     | Ja, via GGD  |
| 22        | Zo nee, overweegt u dit nog te doen?   | Nvt  |
| 23        | Heeft u voldoende kennis in huis om alle natte koeltorens te herkennen?  | Ja   |
| 24        | Zo nee, wat heeft u nodig om deze registratie wel goed uit te kunnen voeren?                                     | Nvt  |

| <b>Betreft: toezicht en handhaving</b> |  |                             |
|--|--|-----------------------------|
| 25                                     | Bent u op de hoogte van de voorschriften in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling die betrekking hebben op de legionellarisico's van natte koeltorens?                  | Ja                          |
| 26                                     | Hanteert de gemeente maatwerkvoorschriften?<br>Zo ja, van welke maatwerkvoorschriften maakt u gebruik en bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u hiervan gebruik gemaakt? | Nee                         |
| 27                                     | Vindt u dat de gemeente over voldoende kennis beschikt om goed toezicht te kunnen uitoefenen op het beheer en onderhoud van natte koeltorens?  | Ja                          |
| 28                                     | Zijn tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 controles uitgevoerd bij inrichtingen (industrie en/of gebouwen) met natte koeltorens?  | Nvt                         |
| 29                                     | Is de controletaak op natte koeltorens opgenomen in het handhavingsprogramma van de gemeente?  | Ja                          |
| 30                                     | Hoeveel fte is hiervoor gereserveerd in het handhavingsprogramma?  | 4 uur per initiële controle |
| 31                                     | Hoe wordt de controlefrequentie voor natte koeltorens bepaald?   | Jaarlijks bezoek            |
| 32                                     | Hoeveel controles bij bedrijven met natte koeltorens had u gepland tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?  | 0                           |
| 33                                     | Hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u in de gecontroleerd op naleving en onderhoudsvoorschriften tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?   | 0                           |
| 34                                     | Wordt standaard gecontroleerd op het invullen van het logboek?   | Ja                          |
| 35                                     | Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van een beheersplan/onderhoudsplan?   | Ja                          |
| 36                                     | Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van de RI&E danwel risico-analyse?  | Ja                          |
| 37                                     | Wordt standaard een controlerapport opgemaakt?   | Ja                          |
| 38                                     | Bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens zijn bij deze controles tekortkomingen vastgesteld?   | Nvt                         |
| 39                                     | Wat is de aard van de tekortkomingen?  | Nvt                         |
| 40                                     | Welke acties heeft u naar aanleiding van controles tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 ondernomen om de tekortkomingen ongedaan te maken?  | Nvt                         |
| 41                                     | Heeft u enig inzicht in het aantal besmettingen van natte koeltorens tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?  | Nvt                         |
| 42                                     | Zo ja, wat was aantal bedrijven waarbij een besmetting is geconstateerd?   | Nvt                         |
| 43                                     | Hoeveel tijd (uren) is het afgelopen jaar (periode van 12 maanden) besteed aan de controle van natte koeltorens?   | Nvt                         |

Aldus naar waarheid ingevuld,

|                         |
|-------------------------|
| Naam: _____             |
| Gemeente: Alblasterdam  |
| Datum: 23 augustus 2011 |
| Handtekening: _____     |

**Adres**

Cortgene 2  
Postbus 2  
2950 AA Alblasserdam  
T: 14-078  
F: (078) 691 35 36  
I: [www.alblasserdam.nl](http://www.alblasserdam.nl)  
Btw-nummer: NL001918412B01  
Bankrekeningnummer: 28.50.00.152

Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Directie Duurzaam Producteren  
IPC625, de heer Mr. W.F.E. Reinhold  
Postbus 30945  
2500 GX Den Haag



**Datum**

25 augustus 2011

**Betreft**

Verantwoordelijkheid gemeenten  
m.b.t. legionellarisico's van natte  
koeltorens

**Uw kenmerk**

DP2011048539

**Uw brief van**

13 juli 2011

**Ons nummer**

626914

**Page(n)**

1

**Contactpersoon**

E:  
T:  
M:

Geachte heer Reinhold,

Op 19 juli 2011 ontvingen wij uw brief met betrekking tot de  
Verantwoordelijkheid gemeenten m.b.t. legionellarisico's van natte koeltorens.

In uw brief vraagt u het gemeentebestuur van Alblasserdam een bij de brief  
gevoegd vragenformulier uiterlijk 15 september 2011 ingevuld en ondertekend  
te retourneren. Bij niet tijdig retourneren neemt u aan dat de gemeente op alle  
punten negatief scoort.


Met deze brief geven wij een reactie op uw opdracht.

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid is in mandaat belast met toezicht op en  
handhaving bij de bedrijven met natte koeltorens en heeft daarom het formulier  
ingevuld.

Het ingevulde formulier is bij deze brief gevoegd.

Heeft u nog vragen? Stelt u ze gerust aan de heer O.H.W. de Mooij van  
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid te Dordrecht. Hij is bereikbaar op  
telefoonnummer 078-7703143. Hij beantwoordt uw vragen graag.

Met vriendelijke groet,  
namens burgemeester en wethouders

  
Afdelingshoofd RMO