

Bijlage bij brief 2011/22796
Verantwoordelijkheid van gemeenten m.b.t. legionellarisico's van natte koeltorens

Vraag nr.	Vraag	Antwoord
	Betreft: inventarisatie en registratie	
1	Naam contactpersoon gemeente?	(medewerker vergunningen) en (medewerker handhaving).
2	Telefoonnummer contactpersoon?	
3	Heeft de gemeente een inventarisatie uitgevoerd van aanwezige natte koeltorens?	Ja, er is een inventarisatie uitgevoerd.
4	Van wanneer dateert de laatste inventarisatie?	De inventarisatie is een continu proces. Op 15 april 2009 is de eerste inventarisatie uitgevoerd. De informatie is verkregen op basis van de kennis van de medewerkers van milieu (toezichthouders en vergunningverleners). De inventarisatie is een lopend proces naar aanleiding van reguliere bedrijfsbezoeken en gebiedstoezicht.
5	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in koeltorens, koelwatersystemen en locaties?	Nee, er is geen onderscheid gemaakt.
6	Hoeveel locaties zijn in uw gemeente aanwezig waar natte koeltorens staan?	In de gemeente Almelo zijn 10 locaties waar koeltorens staan. Voor 7 locaties zijn wij het bevoegd gezag in het kader van de Wet milieubeheer. Voor 2 locaties is dit de provincie en voor 1 locatie VROM.
7	Hoeveel koelwatersystemen staan op deze locaties gezamenlijk?	Als er met deze vraag wordt bedoeld hoeveel koelsystemen er op de aanwezige koeltorens zijn geplaatst, is dit ons niet bekend. Waarschijnlijk is dat voor de koeltorens

		waarbij wij het bevoegd gezag zijn 7. Voor de overige 3 koeltorens is het ons niet bekend.
8	Hoeveel koeltorens staan op deze koelwatersystemen gezamenlijk?	Dit is ons ook niet bekend. Voor de 7 koeltorens waarbij wij het bevoegd gezag zijn is dit waarschijnlijk 7. De overige 3 koeltorens waarbij de gemeente niet het bevoegd gezag is is dit ons niet bekend.
9	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in proceskoeling (industrie) en klimaatkoeling (gebouwen)?	Bij de inventarisatie is er geen onderscheid gemaakt in proceskoeling en klimaatkoeling. Echter dit is ons wel bekend. Bij 1 locatie gaat het om een klimaatkoeling en de overige 6 zijn proceskoeling. De overige 3 koeltorens waarbij wij niet het bevoegd gezag zijn is dit ons niet bekend.
10	Zijn de aanwezige koeltorens ook geregistreerd met eigenschapskenmerken (bouwjaar, type, etc) van de koeltorens?	Nee, de koeltorens zijn niet geregistreerd.
11	Is de inventarisatie van natte koeltorens ook uitgevoerd voor koeltorens op/bij provinciale inrichtingen?	Ja, er is ook inventarisatie uitgevoerd naar koeltorens bij provinciale inrichtingen en de inrichting waarbij VROM het bevoegd gezag is.
12	Is hier structureel overleg over met de provincie?	Er is geen structureel overleg met de provincie en ook niet met VROM voor de koeltoren bij Urenco.
13	Door wie is de inventarisatie/registratie uitgevoerd?	De inventarisatie en registratie is uitgevoerd door de medewerkers van milieu (toezichthouders en vergunningverleners).
14	Hoe is de registratie uitgevoerd; welk voorbeeld of format is hiervoor gebruikt?	De registratie heeft plaatsgevonden op basis van de aanwezige kennis van de milieumedewerkers en werkzaamheden in het

		veld. De bekende locaties zijn opgenomen op een lijst en deze lijst wordt bijgehouden.
15	Welke bronnen zijn gebruikt om te komen tot een zo volledig mogelijke registratie?	De aanwezige kennis van de milieumedewerkers en werkzaamheden in het veld. (zie ook vraag 14).
16	Beschikt u van elke geregistreerde koeltoren over een kopie van de RI&E?	Nee, wij beschikken niet over een kopie van de RI&E van de geregistreerde koeltorens. (Dit is overigens ook geen wettelijke verplichting voor het bedrijf, kopie van de RI&E moet wel bij het bedrijf ter inzage liggen).
17	Is geborgd dat de registratie actueel blijft?	Ja, intern zijn er afspraken gemaakt. Als er een nieuwe koeltoren wordt gesignaleerd wordt deze op de bestaande lijst gezet en de GGD wordt hierover per brief geïnformeerd.
18	Zo ja, hoe is dit geborgd?	Zoals bij vraag 17 al aangegeven worden nieuwe koeltorens op de bestaande lijst gezet en wordt de GGD hierover per brief geïnformeerd.
19	Heeft u alle informatie over natte koeltorens ter beschikking gesteld aan de GGD in uw gebied?	De locaties die bij ons bekend zijn, zijn gemeld bij de GGD.
20	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	n.v.t. De bekende locaties zijn gemeld bij de GGD.
21	Heeft u informatie ter beschikking gesteld aan het Streeklaboratorium Kennemerland voor een landelijk beeld?	Nee, mogelijk heeft GGD dit gedaan naar aanleiding van de verstrekte informatie.
22	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	Ja, de lijst met de bekende locaties zal ook doorgestuurd worden naar de Streeklaboratorium Kennemerland.

23	Heeft u voldoende kennis in huis om alle natte koeltorens te herkennen?	De toezichthouders zijn op de hoogte van de wettelijke regelgeving en hebben voldoende kennis om natte koeltorens te herkennen. Tijdens een bijeenkomst van infomil, waar onze toezichthouders aan hebben deelgenomen, zijn ze hierover ook geïnformeerd.
24	Zo nee, wat heeft u nodig om deze registratie wel goed uit te kunnen voeren?	Zoals bij vraag 23 al aangegeven zijn onze toezichthouders op de hoogte van de wettelijke regelgeving en hebben voldoende kennis om natte koeltorens te herkennen.

Betreft: toezicht en handhaving		
25	Bent u op de hoogte van de voorschriften in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling die betrekking hebben op de legionellarisico's van natte koeltorens?	De medewerkers van milieu (toezichthouders en vergunningverleners) zijn op de hoogte van de voorschriften van het Activiteitenbesluit en de regelingen die betrekking hebben op de legionellarisico's van natte koeltorens.
26	Hanteert de gemeente maatwerkvoorschriften? Zo ja, van welke maatwerkvoorschriften maakt u gebruik en bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u hiervan gebruik gemaakt?	Zoals van overheidswege wordt geadviseerd zijn wij als gemeente Almelo terughoudend met het stellen van maatwerkvoorschriften. Bij bedrijven met natte koeltorens is dus ook geen gebruik gemaakt van maatwerkvoorschriften.
27	Vindt u dat de gemeente over voldoende kennis beschikt om goed toezicht te kunnen uitoefenen op het beheer en onderhoud van natte koeltorens?	De gemeente Almelo beschikt over voldoende kennis om goed toezicht te kunnen houden op het beheer en onderhoud van natte koeltorens.
28	Zijn tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 controles uitgevoerd bij inrichtingen (industrie en/of gebouwen) met natte koeltorens?	Tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 zijn controles uitgevoerd bij inrichtingen met natte koeltorens.

29	Is de controletaak op natte koeltorens opgenomen in het handhavingsprogramma van de gemeente?	<p>In het handhavingsprogramma is de controle op natte koeltorens niet opgenomen als een apart 'aspectcontrole'. Dat wil zeggen dat er niet alleen een controle wordt uitgevoerd naar natte koeltorens. Met de reguliere bedrijfscontroles en gebiedstoezicht wordt er ook controle uitgevoerd op natte koeltorens. Tijdens deze controles wordt integraal gehandhaafd waarbij de voorschriften van het Activiteitenbesluit met haar regeling worden getoetst.</p> <p>In onze handhavingsprogramma van 2012 wordt controle op natte koeltorens ingepland als aspectcontrole.</p>
30	Hoeveel fte is hiervoor gereserveerd in het handhavingsprogramma?	<p>Er zijn vijf toezichthouders die belast zijn met toezicht en handhaving. Dit is 4,25 fte.</p> <p>Van de 10 locaties die aanwezig zijn in de gemeente Almelo vallen er 7 onder ons bevoegd gezag. Bij vier locaties worden er jaarlijks een controle uitgevoerd en bij drie locaties één keer in de vier jaar. Tijdens de controle wordt ongeveer 30 minuten besteed aan de controle van natte koeltorens. Dit is ongeveer 2,375 uur per jaar.</p> <p>Voor de overige drie koeltorens waarbij wij niet het bevoegd gezag zijn zijn er geen fte's gereserveerd in het handhavingstaken.</p>
31	Hoe wordt de controlefrequentie voor natte koeltorens bepaald?	<p>De frequentie wordt bepaald op basis van de milieubelasting van de totale inrichting. Een koeltoren bij een kantoor wordt minder vaak bezocht dan een koeltoren bij een groot industrieel bedrijf.</p> <p>De overige 3 koeltorens</p>

		waarbij wij niet het bevoegd gezag zijn is ons niet bekend hoe de controlefrequentie wordt bepaald.
32	Hoeveel controles bij bedrijven met natte koeltorens had u gepland tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	Vier koeltorens staan bij een categorie-4 bedrijf welke jaarlijks gepland worden voor een controle. Drie koeltorens staan bij een kantoor/kunststofverwerkend bedrijf welke één keer in de vier jaar wordt gecontroleerd. Ongeveer 12 controles zijn gepland tussen 1-1-2008 en 1-7-2011. De overige 3 koeltorens waarbij wij niet het bevoegd gezag zijn is ons niet bekend hoe vaak controles gepland zijn.
33	Hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u in de gecontroleerd op naleving en onderhoudsvoorschriften tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	Tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 stonden 12 controles gepland. Geschat wordt dat alle geplande controles zijn uitgevoerd.
34	Wordt standaard gecontroleerd op het invullen van het logboek?	Ja, er wordt standaard gecontroleerd op het invullen van het logboek.
35	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van een beheersplan/onderhoudsplan?	Ja, er wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van een beheersplan/onderhoudsplan.
36	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van de RI&E danwel risico-analyse?	Ja, er wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van de RI&E danwel risico-analyse.
37	Wordt standaard een controlerapport opgemaakt?	Ja van elke controle wordt standaard een controlerapport opgemaakt. Welke in het dossier wordt gevoegd.
38	Bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens zijn bij deze controles tekortkomingen vastgesteld?	Bij vijf bedrijven zijn tekortkomingen geconstateerd.
39	Wat is de aard van de tekortkomingen?	De tekortkomingen waren geen risico-analyse en geen beheers- en onderhoudsplan.

40	Welke acties heeft u naar aanleiding van controles tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 ondernomen om de tekortkomingen ongedaan te maken?	De bedrijven zijn door middel van een handhavingsbrief verzocht om de tekortkomingen te verhelpen.
41	Heeft u enig inzicht in het aantal besmettingen van natte koeltorens tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	Het is ons niet helemaal duidelijk wat met besmettingen wordt bedoeld. Er is in zekere zin sprake van een beperkte mate van besmetting doordat er een aantal kolonievormende eenheden kve wordt aangetoond, echter dit kan binnen de marge zijn. Kennisname van een incident welke tot besmetting van personen heeft geleid is bij ons niet bekend en kwam ook niet voort uit controles welke zijn uitgevoerd tussen 1-1-2008 en 1-7-2011. Er is sprake van enig inzicht.
42	Zo ja, wat was aantal bedrijven waarbij een besmetting is geconstateerd?	Er zijn geen besmettingen geconstateerd (Zie ook vraag 41).
43	Hoeveel tijd (uren) is het afgelopen jaar (periode van 12 maanden) besteed aan de controle van natte koeltorens?	Binnen de gemeente Almelo zijn 7 locaties met koeltorens waarbij wij het bevoegd gezag zijn. Vier bedrijven zijn een categorie-4 inrichting welke jaarlijks worden gecontroleerd en drie bedrijven worden één keer in de vier jaar gecontroleerd. Geschat wordt dat bij 6 bedrijven een controle is uitgevoerd. Een controle van een koeltoren duurt ongeveer een half uur. Dus drie uur is de afgelopen jaar besteedt aan de controle van een natte koeltoren.

Aldus naar waarheid ingevuld,

Naam:	
Gemeente:	Almelo
Datum:	12-9-2011
Handtekening:	

Postadres:
Gemeente Almelo
Postbus 5100
7600 GC Almelo

Bezoekadres:
Stadhuisplein 1
7607 EK Almelo

telefoon: (0546) 54 11 11
e-mail: gemeente@almelo.nl
internet: www.almelo.nl

Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Directie Duurzaam Produceren IPC 625
t.a.v. de heer W. Reinhold
Postbus 30945
2500 GX Den Haag

Uw brief	Uw kenmerk	Ons kenmerk	Datum
13 juli 2011	DP2011048539	2011/22796	

Bijlage(n)	Doorkiesnummer	Behandeld door
1		

VERZONDEN 12 SEP 2011

Onderwerp
verantwoordelijkheid van gemeenten m.b.t. legionellarisico's van natte koeltorens

Geachte heer Reinhold,

Op 13 juli 2011 heeft staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu een brief gestuurd over de verantwoordelijkheid van gemeenten m.b.t. legionellarisico's van natte koeltorens. In deze brief is verzocht om de bijgevoegde vragenlijst in te vullen en voor 15 september 2011 te retourneren.

Hierbij sturen wij u de vragenlijst over de verantwoordelijkheid van gemeenten m.b.t. legionellarisico's van natte koeltorens in de gemeente Almelo. Wij hebben de vragenlijst tevens bekend gemaakt aan de Gemeenteraad van Almelo.

Wij gaan ervan uit hiermee te voldoen aan het verzoek in de brief van 13 juli 2011.

Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Almelo,
de secretaris, de burgemeester,

