

Ameland

Dit formulier is ook te downloaden via
<http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/legionella/documenten-en-publicaties/brieven/2011/07/08/brief-aan-gemeenten-over-aanpak-van-legionella-bij-hun-natte-koeltorens.html>

Vraag nr.	Vraag	Antwoord
	Betreft: inventarisatie en registratie	
1	Naam contactpersoon gemeente?	
2	Telefoonnummer contactpersoon?	
3	Heeft de gemeente een inventarisatie uitgevoerd van aanwezige natte koeltorens?	Ja.
4	Van wanneer dateert de laatste inventarisatie?	12/8/2011
5	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in koeltorens, koelwatersystemen en locaties?	Nvt.
6	Hoeveel locaties zijn in uw gemeente aanwezig waar natte koeltorens staan?	geen
7	Hoeveel koelwatersystemen staan op deze locaties gezamenlijk?	-
8	Hoeveel koeltorens staan op deze koelwatersystemen gezamenlijk?	-
9	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in proceskoeling (industrie) en klimaatkoeling (gebouwen)?	-
10	Zijn de aanwezige koeltorens ook geregistreerd met eigenschapskenmerken (bouwjaar, type, etc) van de koeltorens?	nvt.
11	Is de inventarisatie van natte koeltorens ook uitgevoerd voor koeltorens op/bij provinciale inrichtingen?	nvt.
12	Is hier structureel overleg over met de provincie?	-
13	Door wie is de inventarisatie/registratie uitgevoerd?	S. Posthumus
14	Hoe is de registratie uitgevoerd; welk voorbeeld of format is hiervoor gebruikt?	administratief
15	Welke bronnen zijn gebruikt om te komen tot een zo volledig mogelijke registratie?	militie dossiers
16	Beschikt u van elke geregistreerde koeltoren over een kopie van de RI&E?	nvt.
17	Is geborgd dat de registratie actueel blijft?	Ja
18	Zo ja, hoe is dit geborgd?	wettelijke meldingsplicht + milieucent eolus
19	Heeft u alle informatie over natte koeltorens ter beschikking gesteld aan de GGD in uw gebied?	nvt.
20	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	-
21	Heeft u informatie ter beschikking gesteld aan het Streeklaboratorium Kennemerland voor een landelijk beeld?	nvt.
22	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	-
23	Heeft u voldoende kennis in huis om alle natte koeltorens te herkennen?	Ja
24	Zo nee, wat heeft u nodig om deze registratie wel goed uit te kunnen voeren?	

Betreft: toezicht en handhaving		
25	Bent u op de hoogte van de voorschriften in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling die betrekking hebben op de legionellarisico's van natte koeltorens?	ja
26	Hanteert de gemeente maatwerkvoorschriften? Zo ja, van welke maatwerkvoorschriften maakt u gebruik en bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u hiervan gebruik gemaakt?	nvt
27	Vindt u dat de gemeente over voldoende kennis beschikt om goed toezicht te kunnen uitoefenen op het beheer en onderhoud van natte koeltorens?	ja
28	Zijn tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 controles uitgevoerd bij inrichtingen (industrie en/of gebouwen) met natte koeltorens?	nvt
29	Is de controletaak op natte koeltorens opgenomen in het handhavingsprogramma van de gemeente?	nvt
30	Hoeveel fte is hiervoor gereserveerd in het handhavingsprogramma?	nvt
31	Hoe wordt de controlefrequentie voor natte koeltorens bepaald?	nvt
32	Hoeveel controles bij bedrijven met natte koeltorens had u gepland tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	nvt
33	Hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u gecontroleerd op naleving en onderhoudsvorschriften tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	-
34	Wordt standaard gecontroleerd op het invullen van het logboek?	nvt
35	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van een beheersplan/onderhoudsplan?	-
36	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van de RI&E danwel risico-analyse?	-
37	Wordt standaard een controlerapport opgemaakt?	nvt
38	Bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens zijn bij deze controles tekortkomingen vastgesteld?	-
39	Wat is de aard van de tekortkomingen?	-
40	Welke acties heeft u naar aanleiding van controles tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 ondernomen om de tekortkomingen ongedaan te maken?	-
41	Heeft u enig inzicht in het aantal besmettingen van natte koeltorens tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	-
42	Zo ja, wat was aantal bedrijven waarbij een besmetting is geconstateerd?	-
43	Hoeveel tijd (uren) is het afgelopen jaar (periode van 12 maanden) besteed aan de controle van natte koeltorens?	-

Aldus naar waarheid ingevuld,

Naam:
Gemeente: Ameland
Datum: 19-8-2011
Handtekening:





Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Directie Duurzaam Produceren IPC 625
T.a.v. dhr. W. Reinhold
Postbus 30945
2500 GX Den Haag

Onderwerp	Bijlage(n)	Ons kenmerk	Telefoon	Datum	Verzonden
Formulier inventarisatie natte koeltorens	-	VT/SP	(0519) 555 531	19 augustus 2011	22 AUG 2011

Geachte heer Reinhold,

Bijgaande stukken ontvangt u zonder schrijven:

- naar aanleiding van uw brief / telefoongesprek / fax / e-mail van
- volgens afspraak
- op verzoek
- ter informatie
- om te behouden
- t.b.v. de vergadering
-

Met vriendelijke groet,
namens het college

hoofd Vergunningen en Toezicht

Bijlage:

Jelmeraweg 1
9162 EA
Ballum-Ameland
Tel. 0519-555555
Fax 0519-555599

Postadres:
Postbus 22
9160 AA
Hollum-Ameland

info@ameland.nl
www.ameland.nl