



Bedum

| Vraag nr. | Vraag | Antwoord |
|-----------|--|---|
| | Betreft: inventarisatie en registratie | |
| 1 | Naam contactpersoon gemeente? | |
| 2 | Telefoonnummer contactpersoon? | |
| 3 | Heeft de gemeente een inventarisatie uitgevoerd van aanwezige natte koeltorens? | ja |
| 4 | Van wanneer dateert de laatste inventarisatie? | 03-08-2011 |
| 5 | Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in koeltorens, koelwatersystemen en locaties? | nee |
| 6 | Hoeveel locaties zijn in uw gemeente aanwezig waar natte koeltorens staan? | 1 |
| 7 | Hoeveel koelwatersystemen staan op deze locaties gezamenlijk? | 2 |
| 8 | Hoeveel koeltorens staan op deze koelwatersystemen gezamenlijk? | 2 |
| 9 | Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in proceskoeling (industrie) en klimaatkoeling (gebouwen)? | nee |
| 10 | Zijn de aanwezige koeltorens ook geregistreerd met eigenschapskenmerken (bouwjaar, type, etc) van de koeltorens? | nee |
| 11 | Is de inventarisatie van natte koeltorens ook uitgevoerd voor koeltorens op/bij provinciale inrichtingen? | ja |
| 12 | Is hier structureel overleg over met de provincie? | nee |
| 13 | Door wie is de inventarisatie/registratie uitgevoerd? | gemeente |
| 14 | Hoe is de registratie uitgevoerd; welk voorbeeld of format is hiervoor gebruikt? | Per mail is de brief doorgestuurd, Hierop is gereageerd |
| 15 | Welke bronnen zijn gebruikt om te komen tot een zo volledig mogelijke registratie? | Zie 14 |
| 16 | Beschikt u van elke geregistreerde koeltoren over een kopie van de RI&E? | nee |
| 17 | Is geborgd dat de registratie actueel blijft? | nee |
| 18 | Zo ja, hoe is dit geborgd? | |
| 19 | Heeft u alle informatie over natte koeltorens ter beschikking gesteld aan de GGD in uw gebied? | Nee is ook niet gevraagd in 1 ^e instantie |
| 20 | Zo nee, overweegt u dit nog te doen? | Ja |
| 21 | Heeft u informatie ter beschikking gesteld aan het Streeklaboratorium Kennemerland voor een landelijk beeld? | nee |
| 22 | Zo nee, overweegt u dit nog te doen? | Nee is ook niet gevraagd in 1 ^e instantie |
| 23 | Heeft u voldoende kennis in huis om alle natte koeltorens te herkennen? | Niet voldoende |
| 24 | Zo nee, wat heeft u nodig om deze registratie wel goed uit te kunnen voeren? | Duidelijkere definities en bereikbare info |

| Betreft: toezicht en handhaving | | |
|--|--|--|
| 25 | Bent u op de hoogte van de voorschriften in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling die betrekking hebben op de legionellarisico's van natte koeltorens? | Door research vanwege deze mailing ja, beter. |
| 26 | Hanteert de gemeente maatwerkvoorschriften? Zo ja, van welke maatwerkvoorschriften maakt u gebruik en bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u hiervan gebruik gemaakt? | Nee gaat maar om 1 inrichting met 2 koelers Is bedrijf uit levensmiddelenindustrie, worden dus al streng gecontroleerd in en extern |
| 27 | Vindt u dat de gemeente over voldoende kennis beschikt om goed toezicht te kunnen uitoefenen op het beheer en onderhoud van natte koeltorens? | Moeten uitgaan van verstrekte gegevens. |
| 28 | Zijn tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 controles uitgevoerd bij inrichtingen (industrie en/of gebouwen) met natte koeltorens? | ja |
| 29 | Is de controletaak op natte koeltorens opgenomen in het handhavingprogramma van de gemeente? | nee |
| 30 | Hoeveel fte is hiervoor gereserveerd in het handhavingprogramma? | nvt |
| 31 | Hoe wordt de controlefrequentie voor natte koeltorens bepaald? | Alleen als onderdeel van de logboekcontrole |
| 32 | Hoeveel controles bij bedrijven met natte koeltorens had u gepland tussen 1-1-2008 en 1-7-2011? | jaarlijks |
| 33 | Hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u in de gecontroleerd op naleving en onderhoudsvoorschriften tussen 1-1-2008 en 1-7-2011? | 1 zie 26 |
| 34 | Wordt standaard gecontroleerd op het invullen van het logboek? | ja |
| 35 | Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van een beheersplan/onderhoudsplan? | ja |
| 36 | Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van de RI&E danwel risico-analyse? | nee |
| 37 | Wordt standaard een controlerapport opgemaakt? | ja |
| 38 | Bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens zijn bij deze controles tekortkomingen vastgesteld? | niet |
| 39 | Wat is de aard van de tekortkomingen? | nvt |
| 40 | Welke acties heeft u naar aanleiding van controles tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 ondernomen om de tekortkomingen ongedaan te maken? | nvt |
| 41 | Heeft u enig inzicht in het aantal besmettingen van natte koeltorens tussen 1-1-2008 en 1-7-2011? | nee |
| 42 | Zo ja, wat was aantal bedrijven waarbij een besmetting is geconstateerd? | nvt |
| 43 | Hoeveel tijd (uren) is het afgelopen jaar (periode van 12 maanden) besteed aan de controle van natte koeltorens? | 6 uur incl. research |

Aldus naar waarheid ingevuld,

| |
|---|
| Naam: v |
| Gemeente: Bedum |
| Datum: 07-09-11 |
| Handtekening:  |



Postbus 38, 9780AA Bedum
Tel. 050-3018911
Fax 050-3018247
E-mail: gemeente@bedum.nl

Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Mr. W.F.E. Reinhold
postbus 30945
2500 GX DEN HAAG

Bedum, 7 september 2011

Het bijgaande wordt u toegezonden:

| | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> ter controle | <input type="checkbox"/> voor advies |
| <input type="checkbox"/> ter goedkeuring | <input type="checkbox"/> met dank retour |
| <input type="checkbox"/> ter inzage | <input checked="" type="checkbox"/> op uw verzoek |
| <input type="checkbox"/> volgens afspraak | <input type="checkbox"/> |

De volgende bescheiden vindt u ingesloten:

Opmerkingen:

Behandeld door:

tel. (rechtstreeks):

Handhaver toezichthouder