

Vraag nr.	Vraag	Antwoord
	Betreft: Inventarisatie en registratie	
1	Naam contactpersoon gemeente?	IMD
2	Telefoonnummer contactpersoon?	04
3	Heeft de gemeente een inventarisatie uitgevoerd van aanwezige natte koeltorens?	Ja
4	Van wanneer dateert de laatste inventarisatie?	Maart 2009
5	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in koeltorens, koelwatersystemen en locaties?	Nee
6	Hoeveel locaties zijn in uw gemeente aanwezig waar natte koeltorens staan?	0
7	Hoeveel koelwatersystemen staan op deze locaties gezamenlijk?	nvt
8	Hoeveel koeltorens staan op deze koelwatersystemen gezamenlijk?	nvt
9	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in proceskoeling (industrie) en klimaatkoeling (gebouwen)?	Nee
10	Zijn de aanwezige koeltorens ook geregistreerd met eigenschapskenmerken (bouwjaar, type, etc) van de koeltorens?	nvt
11	Is de inventarisatie van natte koeltorens ook uitgevoerd voor koeltorens op/bij provinciale inrichtingen?	Ja
12	Is hier structureel overleg over met de provincie?	Nee
13	Door wie is de inventarisatie/registratie uitgevoerd?	IMD en Provincie Limburg.
14	Hoe is de registratie uitgevoerd; welk voorbeeld of format is hiervoor gebruikt?	D.m.v. toetsen bedrijvenbestand, info en oproep op Website en in lokale kranten. Verder toetsing tijdens de reguliere bedrijfsbezoeken.
15	Welke bronnen zijn gebruikt om te komen tot een zo volledig mogelijke registratie?	Bedrijvenbestand, Website, lokale kranten en reguliere bedrijfsbezoeken.
16	Beschikt u van elke geregistreerde koeltoren over een kopie van de RI&E?	nvt
17	Is geborgd dat de registratie actueel blijft?	Ja
18	Zo ja, hoe is dit geborgd?	Door wettelijke verplichting melding nieuwe koeltorens en regulier bedrijfsbezoek.
19	Heeft u alle informatie over natte koeltorens ter beschikking gesteld aan de GGD in uw gebied?	nvt
20	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	
21	Heeft u informatie ter beschikking gesteld aan het Streeklaboratorium Kennemerland voor een landelijk beeld?	nvt
22	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	
23	Heeft u voldoende kennis in huis om alle natte koeltorens te herkennen?	Nee
24	Zo nee, wat heeft u nodig om deze registratie wel goed uit te kunnen voeren?	Bijscholing medewerkers

Betreft: toezicht en handhaving		
25	Bent u op de hoogte van de voorschriften in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling die betrekking hebben op de legionellarisico's van natte koeltorens?	Ja
26	Hanteert de gemeente maatwerkvoorschriften? Zo ja, van welke maatwerkvoorschriften maakt u gebruik en bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u hiervan gebruik gemaakt?	Nee
27	Vindt u dat de gemeente over voldoende kennis beschikt om goed toezicht te kunnen uitoefenen op het beheer en onderhoud van natte koeltorens?	Nee
28	Zijn tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 controles uitgevoerd bij inrichtingen (industrie en/of gebouwen) met natte koeltorens?	nvt
29	Is de controletaak op natte koeltorens opgenomen in het handhavingprogramma van de gemeente?	Nee.
30	Hoeveel fte is hiervoor gereserveerd in het handhavingprogramma?	0
31	Hoe wordt de controlefrequentie voor natte koeltorens bepaald?	nvt
32	Hoeveel controles bij bedrijven met natte koeltorens had u gepland tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	nvt
33	Hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u in de gecontroleerd op naleving en onderhoudsvoorschriften tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	nvt
34	Wordt standaard gecontroleerd op het invullen van het logboek?	nvt
35	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van een beheersplan/onderhoudsplan?	nvt
36	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van de RI&E danwel risico-analyse?	nvt
37	Wordt standaard een controlerapport opgemaakt?	nvt.
38	Bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens zijn bij deze controles tekortkomingen vastgesteld?	nvt
39	Wat is de aard van de tekortkomingen?	
40	Welke acties heeft u naar aanleiding van controles tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 ondernomen om de tekortkomingen ongedaan te maken?	
41	Heeft u enig inzicht in het aantal besmettingen van natte koeltorens tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	nvt
42	Zo ja, wat was aantal bedrijven waarbij een besmetting is geconstateerd?	
43	Hoeveel tijd (uren) is het afgelopen jaar (periode van 12 maanden) besteed aan de controle van natte koeltorens?	0

Aldus naar waarheid ingevuld,

Naam: <u>Imd Beek</u>
Gemeente: <u>Beek</u> (namens gemeente Beek: <u>IMD Beek, Nuth en Stein</u>)
Datum: <u>01-08-2011</u>
Handtekening: <u>Hoofd IMD W. Cobben</u>



BEEK NUTH STEIN
INTERGEMEENTELIJKE MILIEUDIENST

Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Directie Duurzaam Produceren IPC 625
t.a.v. dhr. W. Reinhold
Postbus 30945
2500 GX Den Haag

Verzonden d.d. 01 AUG. 2011 11:46:19
Datum besluit
Uw kenmerk
Ons kenmerk
Bijlagen 3
Behandeld door [handwritten name], IMD, T...
Betreft Vragenformulier natte koeltorens

Geachte heer Reinhold,

Als Intergemeentelijke Milieu Dienst Beek Nuth Stein zijn wij o.a. belast met het uitvoeren van de uit de Wet milieubeheer voortvloeiende werkzaamheden binnen de gemeenten Beek, Nuth en Stein.

Naar aanleiding van uw brief van 13 juli 2011 met betrekking tot de verantwoordelijkheid van de gemeenten m.b.t. de legionellarisico's van natte koeltorens en het verzoek om het vragenformulier te retourneren, sturen wij u hierbij, voor elke gemeente afzonderlijk, een ingevuld en ondertekend formulier.

Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met dhr.G.Wijnands, tel.no. 046-4363516.

het DAGELIJKS BESTUUR van de
INTERGEMEENTELIJKE MILIEUDIENST BEEK-NUTH-STEIN,
namens dezen,
Hoofd IMD,

