

# Berkelland


Vraag nr.	Vraag	Antwoord
	<b>Betreft: inventarisatie en registratie</b>	
1	Naam contactpersoon gemeente?	
2	Telefoonnummer contactpersoon?	
3	Heeft de gemeente een inventarisatie uitgevoerd van aanwezige natte koeltorens?	Ja
4	Van wanneer dateert de laatste inventarisatie?	Actualisatie 2011
5	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in koeltorens, koelwatersystemen en locaties?	Ja
6	Hoeveel locaties zijn in uw gemeente aanwezig waar natte koeltorens staan?	4
7	Hoeveel koelwatersystemen staan op deze locaties gezamenlijk?	4
8	Hoeveel koeltorens staan op deze koelwatersystemen gezamenlijk?	7
9	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in proceskoeling (industrie) en klimaatkoeling (gebouwen)?	ja
10	Zijn de aanwezige koeltorens ook geregistreerd met eigenschapskenmerken (bouwjaar, type, etc) van de koeltorens?	Ligt vast in inrichtingendossiers
11	Is de inventarisatie van natte koeltorens ook uitgevoerd voor koeltorens op/bij provinciale inrichtingen?	Ja
12	Is hier structureel overleg over met de provincie?	nee
13	Door wie is de inventarisatie/registratie uitgevoerd?	Bovengenoemde contactpersoon in samenwerking met vergunningverleners en toezichthouders
14	Hoe is de registratie uitgevoerd; welk voorbeeld of format is hiervoor gebruikt?	Aan de hand van de Procedure Koeltoreninventarisatie en –registratie voor gemeenten van het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (oktober 2007)
15	Welke bronnen zijn gebruikt om te komen tot een zo volledig mogelijke registratie?	Screening gemeentelijke inrichtingenbestand (Wet milieubeheer). Gerichte benadering potentiële bedrijven/gebouwen. Oproep op de gemeentelijke website en in het gemeentelijk huis-aan-huis blad om de aanwezigheid van een koelinstallatie te melden. Aanschrijving van koeltorenleveranciers en waterbehandelingsbedrijven
16	Beschikt u van elke geregistreerde koeltoren over een kopie van de RI&E?	Ja, behalve van 1 bedrijf dat hiervoor is aangeschreven.
17	Is geborgd dat de registratie actueel blijft?	Ja
18	Zo ja, hoe is dit geborgd?	In handhavingsprogramma
19	Heeft u alle informatie over natte koeltorens ter beschikking gesteld aan de GGD in uw gebied?	Ja aan de GGD Gelre - IJssel
20	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	-
21	Heeft u informatie ter beschikking gesteld aan het Streeklaboratorium Kennemerland voor een landelijk beeld?	Nee, hier is geen verzoek voor gedaan. De onder 14 genoemde procedure beperkte zich tot het beschikbaar

		stellen van de gegevens aan de GGD.
22	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	Ja
23	Heeft u voldoende kennis in huis om alle natte koeltorens te herkennen?	Deels bijscholing is aandachtspunt
24	Zo nee, wat heeft u nodig om deze registratie wel goed uit te kunnen voeren?	Bijscholing medewerkers Meldingsplicht leveranciers koelinstallaties

	<b>Betreft: toezicht en handhaving</b>	
25	Bent u op de hoogte van de voorschriften in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling die betrekking hebben op de legionellarisico's van natte koeltorens?	Ja
26	Hanteert de gemeente maatwerkvoorschriften? Zo ja, van welke maatwerkvoorschriften maakt u gebruik en bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u hiervan gebruik gemaakt?	Nee
27	Vindt u dat de gemeente over voldoende kennis beschikt om goed toezicht te kunnen uitoefenen op het beheer en onderhoud van natte koeltorens?	Deels, bijscholing is aandachtspunt
28	Zijn tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 controles uitgevoerd bij inrichtingen (industrie en/of gebouwen) met natte koeltorens?	Ja, de inrichtingen worden jaarlijks gecontroleerd
29	Is de controletaak op natte koeltorens opgenomen in het handhavingprogramma van de gemeente?	Ja
30	Hoeveel fte is hiervoor gereserveerd in het handhavingprogramma?	Geen specifieke fte zit in totale tijd inrichtinggebonden controles
31	Hoe wordt de controlefrequentie voor natte koeltorens bepaald?	Risico-analyse
32	Hoeveel controles bij bedrijven met natte koeltorens had u gepland tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	7
33	Hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u in de gecontroleerd op naleving en onderhoudsvoorschriften tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	7
34	Wordt standaard gecontroleerd op het invullen van het logboek?	Ja
35	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van een beheersplan/onderhoudsplan?	Ja
36	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van de RI&E danwel risico-analyse?	Ja
37	Wordt standaard een controlerapport opgemaakt?	Ja
38	Bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens zijn bij deze controles tekortkomingen vastgesteld?	2
39	Wat is de aard van de tekortkomingen?	Geen risico-analyse en legionellabeheersplan opgesteld. Geen controle koeltoren op legionella uitgevoerd.
40	Welke acties heeft u naar aanleiding van controles tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 ondernomen om de tekortkomingen ongedaan te maken?	Aanschrijving met termijn waarbinnen risico-analyse en legionellabeheersplan opgesteld moest worden. Aanschrijving met termijn waarbinnen controle op legionella alsnog moest gebeuren

41	Heeft u enig inzicht in het aantal besmettingen van natte koeltorens tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	Ja
42	Zo ja, wat was aantal bedrijven waarbij een besmetting is geconstateerd?	Geen, wel overtreding detectiegrens
43	Hoeveel tijd (uren) is het afgelopen jaar (periode van 12 maanden) besteed aan de controle van natte koeltorens?	20 uur

Aldus naar waarheid ingevuld,

Naam:
Gemeente: Berkelland
Datum: 27 juli 2011
Handtekening: 

DE: 11	
M	S SG LSG
gemeente	
29 JUL 2011	
dienst DGM	KOPIE: VI DBO - versuimen
Behandeling:	
Afdelen door: M / S / SG LSG	
<input type="checkbox"/> advies	
<input checked="" type="checkbox"/> ambtelijk afdoen	29/7
<input type="checkbox"/> ter kennisneming	
Vorig nr:	Volg nr:
Afdelen voor:	

**Berkelland**  
Bouwen en milieu

Aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu  
Postbus 30945  
2500 GX Den Haag

Contactpersoon: T. Westendorp  
E: t.westendorp@gemeenteberkelland.nl  
T: 0545-250 244  
Bezoekadres: Marktstraat 1, Borculo

LBGW  
A  
-wilfer


Ons kenmerk : TWI 0416  
Onderwerp : Vragenformulier taken gemeente natte koeltorens  
Bijlagen : 1  
Verzonden : 27 JULI 2011

Geachte heer Atsma,

In uw brief van 13 juli 2011 verzoekt u ons informatie te verstrekken over de uitvoering van de taken ten aanzien van de natte koeltorens.  
Hierbij ontvangt u het ingevulde vragenformulier.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Berkelland,  
namens deze,



hoofd Afdeling Bouwen en milieu.

Kopie aan:

- Archief
- Afdeling Bouwen en milieu/TWI
- Gemeenteraad/nv