

Bijlage behorende bij brief met kenmerk: 21234047

Vraag nr.	Vraag	Antwoord
	Betreft: inventarisatie en registratie	Gemeente Bernisse
1	Naam contactpersoon gemeente?	
2	Telefoonnummer contactpersoon?	
3	Heeft de gemeente een inventarisatie uitgevoerd van aanwezige natte koeltorens?	ja
4	Van wanneer dateert de laatste inventarisatie?	Georganiseerde inventarisatie heeft in 2008 plaatsgevonden. Daarna behoort dit tot het reguliere werk.
5	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in koeltorens, koelwatersystemen en locaties?	ja
6	Hoeveel locaties zijn in uw gemeente aanwezig waar natte koeltorens staan?	geen
7	Hoeveel koelwatersystemen staan op deze locaties gezamenlijk?	nvt
8	Hoeveel koeltorens staan op deze koelwatersystemen gezamenlijk?	nvt
9	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in proceskoeling (industrie) en klimaatkoeling (gebouwen)?	ja
10	Zijn de aanwezige koeltorens ook geregistreerd met eigenschapskenmerken (bouwjaar, type, etc) van de koeltorens?	nvt
11	Is de inventarisatie van natte koeltorens ook uitgevoerd voor koeltorens op/bij provinciale inrichtingen?	Ja
12	Is hier structureel overleg over met de provincie?	De DCMR werkt in opdracht van de provincie Zuid-Holland (en 15 Rijnmondgemeenten).
13	Door wie is de inventarisatie/registratie uitgevoerd?	DCMR Milieudienst Rijnmond te Schiedam
14	Hoe is de registratie uitgevoerd; welk voorbeeld of format is hiervoor gebruikt?	Procedure koeltoreninventarisatie en -registratie voor gemeenten van de LCHV
15	Welke bronnen zijn gebruikt om te komen tot een zo volledig mogelijke registratie?	Bedrijvenbestand DCMR, inventarisatie GGD Rotterdam Rijnmond en informatie Arbeidsinspectie, helikoptervluchten en bedrijfs- en gebiedskennis en -bezoeken (zie tevens de toelichting).
16	Beschikt u van elke geregistreerde koeltoren over een kopie van de RI&E?	nvt
17	Is geborgd dat de registratie actueel blijft?	ja

Bijlage 1

Bijlage behorende bij brief met kenmerk: 21234047

18	Zo ja, hoe is dit geborgd?	Het controleren op de aanwezigheid en op de goede werking van een (natte) koeltoren behoort tot de standaard werkzaamheden tijdens een inspectie van de DCMR. Tevens vindt hieromtrent een goede samenwerking plaats met GGD Rotterdam Rijnmond die blijft inventariseren en meldingen van legionella-uitbraken doormeldt.
19	Heeft u alle informatie over natte koeltorens ter beschikking gesteld aan de GGD in uw gebied?	ja
20	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	nvt
21	Heeft u informatie ter beschikking gesteld aan het Streeklaboratorium Kennemerland voor een landelijk beeld?	Ja, dit heeft plaatsgevonden via GGD Rotterdam Rijnmond.
22	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	nvt
23	Heeft u voldoende kennis in huis om alle natte koeltorens te herkennen?	De DCMR heeft voldoende kennis.
24	Zo nee, wat heeft u nodig om deze registratie wel goed uit te kunnen voeren?	nvt (Nieuwe informatie is altijd welkom.)


	Betreft: toezicht en handhaving	
25	Bent u op de hoogte van de voorschriften in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling die betrekking hebben op de legionellarisico's van natte koeltorens?	De DCMR is hiervan op de hoogte.
26	Hanteert de gemeente maatwerkvoorschriften? Zo ja, van welke maatwerkvoorschriften maakt u gebruik en bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u hiervan gebruik gemaakt?	nvt
27	Vindt u dat de gemeente over voldoende kennis beschikt om goed toezicht te kunnen uitoefenen op het beheer en onderhoud van natte koeltorens?	Ja kennis is bij de DCMR op niveau.
28	Zijn tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 controles uitgevoerd bij inrichtingen (industrie en/of gebouwen) met natte koeltorens?	nvt
29	Is de controletaak op natte koeltorens opgenomen in het handavingsprogramma van de gemeente?	Ja
30	Hoeveel fte is hiervoor gereserveerd in het handavingsprogramma?	10 uur per bedrijf
31	Hoe wordt de controlefrequentie voor natte koeltorens bepaald?	Koeltorens zijn geclassificeerd om minimaal eens in de 4 jaar volledig te controle.
32	Hoeveel controles bij bedrijven met natte koeltorens had u gepland tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	1 voorcontrole in 2009 en vanaf 2010 een controle op grond van het Activiteitenbesluit.
33	Hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u in de gecontroleerd op naleving en onderhoudsvoorschriften tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	nvt

Bijlage 1

Bijlage behorende bij brief met kenmerk: 21234047

34	Wordt standaard gecontroleerd op het invullen van het logboek?	nvt
35	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van een beheersplan/onderhoudsplan?	nvt
36	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van de RI&E danwel risico-analyse?	nvt
37	Wordt standaard een controlerapport opgemaakt?	nvt
38	Bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens zijn bij deze controles tekortkomingen vastgesteld?	nvt
39	Wat is de aard van de tekortkomingen?	nvt
40	Welke acties heeft u naar aanleiding van controles tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 ondernomen om de tekortkomingen ongedaan te maken?	nvt
41	Heeft u enig inzicht in het aantal besmettingen van natte koeltorens tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	Ja mede door de samenwerking met de GGD Rotterdam Rijnmond.
42	Zo ja, wat was aantal bedrijven waarbij een besmetting is geconstateerd?	nvt
43	Hoeveel tijd (uren) is het afgelopen jaar (periode van 12 maanden) besteed aan de controle van natte koeltorens?	nvt

Aldus naar waarheid ingevuld,

bureauhoofd MKB regio zuid, DCMR Milieudienst Rijnmond
Namens de gemeente Bernisse:
Datum: 6/9/2011
Handtekening: 

Toelichting werkwijze inventarisatie en controle natte koeltorens:

Allereerst is er door de DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR) een bedrijvenlijst samengesteld met branches die genoemd staan in de 'procedure koeltoreninventarisatie en –registratie voor gemeenten', opgesteld door het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV). Ook de aanwezige informatie van de GGD Rotterdam Rijnmond en de Arbeidsinspectie over de aan- of afwezigheid van natte koeltorens is hierbij gebruikt. Daarnaast is tijdens een aantal helikoptervluchten het gebied gescand en zijn locaties nader onderzocht. Samen met de binnen de DCMR aanwezige kennis over de bedrijven en van het gebied is uiteindelijk een lijst opgesteld van bedrijven waar eventueel een (natte) koeltoren aanwezig kan zijn.

Op 1 september 2008 is aan elk bedrijf op deze lijst een brief gezonden waarin werd verzocht om de DCMR binnen 2 weken te informeren of bij het bedrijf één of meer (natte) koeltorens aanwezig zijn. Samen met deze brief is een door de DCMR opgestelde informatiefolder meegestuurd en een antwoordkaart.

Begin oktober 2008 zijn de bedrijven die nog niet hadden gereageerd opnieuw aangeschreven. Vervolgens zijn alle bedrijven die daarna nog niet hadden gereageerd telefonisch benaderd dan wel bezocht door toezichthouders van de DCMR. De bedrijven die onduidelijk waren of zelf niet konden aangeven of zij wel of geen (natte) koeltoren hadden zijn ter plaatse bezocht.

Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Directie Duurzaam Producteren IPC 625
T.a.v. de heer W. Reinhold
Postbus 30945
2500 GX 'S-GRAVENHAGE

Parallelweg 1
Postbus 843
3100 AV Schiedam
T 010 - 246 80 00
F 010 - 246 82 83
E info@dcmr.nl
W www.dcmr.nl

Ons kenmerk
21234047

Uw Kenmerk
DP2011048539

Bijlagen
1

Datum

- 6 SEP. 2011

Contactpersoon

Doorkiesnr.

Afdeling

Gemeenten en MKB

Onderwerp


Verantwoordelijkheid gemeente Bernisse m.b.t. legionellarisico;s van natte koeltorens

Geachte heer Reinhold,

De DCMR Milieudienst Rijnmond werkt in opdracht van vijftien Rijnmondgemeenten en de provincie Zuid-Holland en voert onder andere de handhavingstaken bij bedrijven met een natte koeltoren uit.


Namens de gemeente Bernisse stuur ik u hierbij het vragenformulier met betrekking tot de legionellarisico's van natte koeltorens.

Omdat de DCMR zowel de inventarisatie, de registratie als de controles op de natte koeltorens voor de gemeenten heeft uitgevoerd, is het vragenformulier door de DCMR ingevuld en ondertekend.

Voor eventuele nadere informatie kunt u contact opnemen met de projectleider legionella en natte koeltorens,  van de DCMR, onder bovengenoemd telefoonnummer.

Hoogachtend,

namens de directeur DCMR Milieudienst Rijnmond,


Mr. W. J. J. de Vries
bureauhoofd MKB regio zuid

Kopie verstuurd aan:

Gemeente Bernisse, t.a.v. mevrouw A. Barendrecht, Gemeenlandsdijk Noord 26, 3216 AG Abbenbroek