

Vraag nr.	Vraag	Antwoord
	Betreft: inventarisatie en registratie	
1	Naam contactpersoon gemeente?	
2	Telefoonnummer contactpersoon?	
3	Heeft de gemeente een inventarisatie uitgevoerd van aanwezige natte koeltorens?	Ja
4	Van wanneer dateert de laatste inventarisatie?	Van 2008
5	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in koeltorens, koelwatersystemen en locaties?	Nee
6	Hoeveel locaties zijn in uw gemeente aanwezig waar natte koeltorens staan?	1
7	Hoeveel koelwatersystemen staan op deze locaties gezamenlijk?	1
8	Hoeveel koeltorens staan op deze koelwatersystemen gezamenlijk?	1
9	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in proceskoeling (industrie) en klimaatkoeling (gebouwen)?	Nee
10	Zijn de aanwezige koeltorens ook geregistreerd met eigenschapskenmerken (bouwjaar, type, etc) van de koeltorens?	Ja
11	Is de inventarisatie van natte koeltorens ook uitgevoerd voor koeltorens op/bij provinciale inrichtingen?	Ja
12	Is hier structureel overleg over met de provincie?	Nee
13	Door wie is de inventarisatie/registratie uitgevoerd?	Team handhaving, gemeente Best
14	Hoe is de registratie uitgevoerd; welk voorbeeld of format is hiervoor gebruikt?	Brief verstuurd aan bedrijven e.d.
15	Welke bronnen zijn gebruikt om te komen tot een zo volledig mogelijke registratie?	Vergunningensysteem
16	Beschikt u van elke geregistreerde koeltoren over een kopie van de RI&E?	Ja
17	Is geborgd dat de registratie actueel blijft?	Ja
18	Zo ja, hoe is dit geborgd?	Door instructie aan toezichthouders en registratie in Squit XO.
19	Heeft u alle informatie over natte koeltorens ter beschikking gesteld aan de GGD in uw gebied?	Nee
20	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	Ja
21	Heeft u informatie ter beschikking gesteld aan het Streeklaboratorium Kennemerland voor een landelijk beeld?	Nee
22	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	Geen probleem
23	Heeft u voldoende kennis in huis om alle natte koeltorens te herkennen?	Ja, hoewel verdieping wenselijk is
24	Zo nee, wat heeft u nodig om deze registratie wel goed uit te kunnen voeren?	Een training omtrent dit soort koelsystemen en de (beperking van) risico's

Betreft: toezicht en handhaving		
25	Bent u op de hoogte van de voorschriften in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling die betrekking hebben op de legionellarisico's van natte koeltorens?	Ja
26	Hanteert de gemeente maatwerkvoorschriften? Zo ja, van welke maatwerkvoorschriften maakt u gebruik en bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u hiervan gebruik gemaakt?	Nee
27	Vindt u dat de gemeente over voldoende kennis beschikt om goed toezicht te kunnen uitoefenen op het beheer en onderhoud van natte koeltorens?	Ja, hoewel verdieping wenselijk is
28	Zijn tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 controles uitgevoerd bij inrichtingen (industrie en/of gebouwen) met natte koeltorens?	Ja
29	Is de controletaak op natte koeltorens opgenomen in het handhavingprogramma van de gemeente?	Niet specifiek
30	Hoeveel fte is hiervoor gereserveerd in het handhavingprogramma?	Geen specifieke formatie
31	Hoe wordt de controlefrequentie voor natte koeltorens bepaald?	Aan de hand van de aard van het bedrijf
32	Hoeveel controles bij bedrijven met natte koeltorens had u gepland tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	2 keer hetzelfde bedrijf
33	Hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u in de gecontroleerd op naleving en onderhoudsvoorschriften tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	1
34	Wordt standaard gecontroleerd op het invullen van het logboek?	Ja
35	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van een beheersplan/onderhoudsplan?	Ja
36	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van de RI&E danwel risico-analyse?	Ja
37	Wordt standaard een controlerapport opgemaakt?	Ja
38	Bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens zijn bij deze controles tekortkomingen vastgesteld?	Geen
39	Wat is de aard van de tekortkomingen?	-
40	Welke acties heeft u naar aanleiding van controles tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 ondernomen om de tekortkomingen ongedaan te maken?	Nvt
41	Heeft u enig inzicht in het aantal besmettingen van natte koeltorens tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	Nee
42	Zo ja, wat was aantal bedrijven waarbij een besmetting is geconstateerd?	
43	Hoeveel tijd (uren) is het afgelopen jaar (periode van 12 maanden) besteed aan de controle van natte koeltorens?	2 uur

Aldus naar waarheid ingevuld,

Naam: _____
Gemeente: Best
Datum: 12 september 2011
Handtekening: _____

AFDELING VEILIGHEID & HANDHAVING

Veiligheid & Handhaving

GEMEENTE

Best

Raadhuisplein 1
Postbus 50
5680 AB Best

Tel.: 0499 - 360911
Fax: 0499 - 360232
gemeente.best@gembest.nl
www.gemeentebest.nl
BNG: 28.50.01.051
BTWnr.: NL001902623B02

Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Directie Duurzaam Producteren IPC 625
t.a.v. de heer W. Reinhold
Postbus 30945
2500 GX DEN HAAG

Uw brief van 13 juli 2011
Uw kenmerk DP2011048539
Datum 13-09-2011
Verzonden 14 SEP 2011
Onderwerp Vragenlijst legionellarisico's natte koeltorens


Ons kenmerk V&H/EHE/PU11-06291//
Behandeld door
Telefoonnummer

Geachte heer Reinhold,

Via deze weg stuur ik u de ingevulde vragenlijst ten aanzien van de legionellarisico's bij natte koeltorens retour.

Mocht u hierover nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met mevrouw Van den Heuvel. Zij is telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0499-360 243.

Hoogachtend,


Afdelingsmanager Veiligheid & Handhaving

