


## Bodegraven-Reeuwijk

Vraag nr.	Vraag	Antwoord
	<b>Betreft: inventarisatie en registratie</b>	
1	Naam contactpersoon gemeente?	Milieudienst Midden-Holland) Milieudienst Midden-Holland
2	Telefoonnummer contactpersoon?	
3	Heeft de gemeente een inventarisatie uitgevoerd van aanwezige natte koeltorens?	ja
4	Van wanneer dateert de laatste inventarisatie?	2008-2009
5	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in koeltorens, koelwatersystemen en locaties?	nee
6	Hoeveel locaties zijn in uw gemeente aanwezig waar natte koeltorens staan?	2
7	Hoeveel koelwatersystemen staan op deze locaties gezamenlijk?	-
8	Hoeveel koeltorens staan op deze koelwatersystemen gezamenlijk?	3
9	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in proceskoeling (industrie) en klimaatkoeling (gebouwen)?	nee
10	Zijn de aanwezige koeltorens ook geregistreerd met eigenschapskenmerken (bouwjaar, type, etc) van de koeltorens?	nee
11	Is de inventarisatie van natte koeltorens ook uitgevoerd voor koeltorens op/bij provinciale inrichtingen?	Nee
12	Is hier structureel overleg over met de provincie?	nee
13	Door wie is de inventarisatie/registratie uitgevoerd?	S. Kuipers, Milieudienst Midden-Holland
14	Hoe is de registratie uitgevoerd; welk voorbeeld of format is hiervoor gebruikt?	Naar 58 bedrijven waar verwacht zou kunnen worden dan een natte koeltoren aanwezig is, is een brief gestuurd. De brieven zijn gezamenlijk vanuit de GGD en de milieudienst verzonden. Wanneer er niet gereageerd werd is nog herinneringsbrief gestuurd. De bedrijven die daar niet op reageerden zijn nagebeld. langsggegaan.
15	Welke bronnen zijn gebruikt om te komen tot een zo volledig mogelijke registratie?	Intern informatie systeem en de handhavers van de milieudienst
16	Beschikt u van elke geregistreerde koeltoren over een kopie van de RI&E?	nee
17	Is geborgd dat de registratie actueel blijft?	Ja
18	Zo ja, hoe is dit geborgd?	Bedrijven die een natte koeltoren hebben worden periodiek bezocht.
19	Heeft u alle informatie over natte koeltorens ter beschikking gesteld aan de GGD in uw gebied?	Grotendeels
20	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	Ja

21	Heeft u informatie ter beschikking gesteld aan het Streeklaboratorium Kennemerland voor een landelijk beeld?	nee
22	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	ja
23	Heeft u voldoende kennis in huis om alle natte koeltorens te herkennen?	ja
24	Zo nee, wat heeft u nodig om deze registratie wel goed uit te kunnen voeren?	n.v.t.

	<b>Betreft: toezicht en handhaving</b>	
25	Bent u op de hoogte van de voorschriften in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling die betrekking hebben op de legionellarisico's van natte koeltorens?	ja
26	Hanteert de gemeente maatwerkvoorschriften? Zo ja, van welke maatwerkvoorschriften maakt u gebruik en bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u hiervan gebruik gemaakt?	Nog niet, de mogelijkheden en inhoud voor het maatwerk worden bekeken.
27	Vindt u dat de gemeente over voldoende kennis beschikt om goed toezicht te kunnen uitoefenen op het beheer en onderhoud van natte koeltorens?	ja
28	Zijn tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 controles uitgevoerd bij inrichtingen (industrie en/of gebouwen) met natte koeltorens?	ja
29	Is de controletaak op natte koeltorens opgenomen in het handhavingsprogramma van de gemeente?	Niet afzonderlijk, dit maakt onderdeel uit van een bedrijfscontrole
30	Hoeveel fte is hiervoor gereserveerd in het handhavingsprogramma?	Bij Milieudienst Midden-Holland zijn twee mensen opgeleid die een gedeelte van hun tijd aan het toezicht van natte koeltorens besteden.
31	Hoe wordt de controlefrequentie voor natte koeltorens bepaald?	Afhankelijk van de controle frequentie die voor het bedrijf geldt.
32	Hoeveel controles bij bedrijven met natte koeltorens had u gepland tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	2
33	Hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u in de gecontroleerd op naleving en onderhoudsvoorschriften tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	Alle gecontroleerde natte koeltorens
34	Wordt standaard gecontroleerd op het invullen van het logboek?	ja
35	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van een beheersplan/onderhoudsplan?	ja
36	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van de RI&E danwel risico-analyse?	ja
37	Wordt standaard een controlerapport opgemaakt?	ja
38	Bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens zijn bij deze controles tekortkomingen vastgesteld?	Bij 2 bedrijven
39	Wat is de aard van de tekortkomingen?	Het ontbreken van een legionella beheersplan en het ontbreken van onderhoud.





Intergemeentelijk samenwerkingsorgaan

**Midden-Holland**

Milieudienst

Thorbeckelaan 5  
2805 CA Gouda  
Postbus 45  
2800 AA Gouda  
Telefoon (0182) 54 57 00  
[www.milieudienstmiddenholland.nl](http://www.milieudienstmiddenholland.nl)

Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Directie Duurzaam Produceren IPC 625  
t.a.v. dhr. W. Reinhold  
Postbus 30945  
2500 GX Den Haag

Datum 22 september 2011  
Afdeling Bedrijven  
Contactpersoon  
Doorkiesnummer  
Faxnummer (0182) 54 55 63

Uw kenmerk  
Ons kenmerk 201129940  
Bijlage(n) 10 inventarisatielijsten  
Onderwerp Inventarisatie natte koeltorens

**VERZONDEN 22 SEP. 2011**

Geachte heer Reinhold

Hierbij doe ik U toekomen de inventarisatie per gemeente betreffende de natte koeltorens in de regio Midden-Holland. De Milieudienst Midden-Holland heeft de lijsten namens de aangesloten gemeenten ingevuld.

Het moet mij van het hart, dat het mij bevreemdt dat U onze vorige inventarisatielijst, die wij voor de gehele regio hadden ingevuld, niet heeft geaccepteerd. Zeker in het licht van de vormgeving van omgevingsdiensten, waarvan ook Uw Ministerie een warm voorstander is.

Ik vertrouw er op U hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Hoofd afdeling Bedrijven Milieudienst Midden-Holland