


Borne

Dit formulier is ook te downloaden via
<http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/legionella/documenten-en-publicaties/brieven/2011/07/08/brief-aan-gemeenten-over-aanpak-van-legionella-bij-hun-natte-koeltorens.html>

Vraag nr.	Vraag	Antwoord
	Betreft: inventarisatie en registratie	
1	Naam contactpersoon gemeente?	
2	Telefoonnummer contactpersoon?	
3	Heeft de gemeente een inventarisatie uitgevoerd van aanwezige natte koeltorens?	N.v.t.
4	Van wanneer dateert de laatste inventarisatie?	2008
5	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in koeltorens, koelwatersystemen en locaties?	N.v.t.
6	Hoeveel locaties zijn in uw gemeente aanwezig waar natte koeltorens staan?	geen
7	Hoeveel koelwatersystemen staan op deze locaties gezamenlijk?	geen
8	Hoeveel koeltorens staan op deze koelwatersystemen gezamenlijk?	geen
9	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in proceskoeling (industrie) en klimaatkoeling (gebouwen)?	N.v.t.
10	Zijn de aanwezige koeltorens ook geregistreerd met eigenschapskenmerken (bouwjaar, type, etc) van de koeltorens?	N.v.t.
11	Is de inventarisatie van natte koeltorens ook uitgevoerd voor koeltorens op/bij provinciale inrichtingen?	N.v.t.
12	Is hier structureel overleg over met de provincie?	N.v.t.
13	Door wie is de inventarisatie/registratie uitgevoerd?	N.v.t.
14	Hoe is de registratie uitgevoerd; welk voorbeeld of format is hiervoor gebruikt?	n.v.t.
15	Welke bronnen zijn gebruikt om te komen tot een zo volledig mogelijke registratie?	n.v.t.
16	Beschikt u van elke geregistreerde koeltoren over een kopie van de RI&E?	n.v.t.
17	Is geborgd dat de registratie actueel blijft?	n.v.t.
18	Zo ja, hoe is dit geborgd?	n.v.t.
19	Heeft u alle informatie over natte koeltorens ter beschikking gesteld aan de GGD in uw gebied?	n.v.t.
20	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	n.v.t.
21	Heeft u informatie ter beschikking gesteld aan het Streeklaboratorium Kennemerland voor een landelijk beeld?	n.v.t.
22	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	n.v.t.
23	Heeft u voldoende kennis in huis om alle natte koeltorens te herkennen?	ja
24	Zo nee, wat heeft u nodig om deze registratie wel goed uit te kunnen voeren?	n.v.t.

Betreft: toezicht en handhaving		
25	Bent u op de hoogte van de voorschriften in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling die betrekking hebben op de legionellarisico's van natte koeltorens?	ja
26	Hanteert de gemeente maatwerkvoorschriften? Zo ja, van welke maatwerkvoorschriften maakt u gebruik en bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u hiervan gebruik gemaakt?	n.v.t.
27	Vindt u dat de gemeente over voldoende kennis beschikt om goed toezicht te kunnen uitoefenen op het beheer en onderhoud van natte koeltorens?	nee
28	Zijn tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 controles uitgevoerd bij inrichtingen (industrie en/of gebouwen) met natte koeltorens?	n.v.t.
29	Is de controletaak op natte koeltorens opgenomen in het handhavingsprogramma van de gemeente?	nee
30	Hoeveel fte is hiervoor gereserveerd in het handhavingsprogramma?	0
31	Hoe wordt de controlefrequentie voor natte koeltorens bepaald?	n.v.t.
32	Hoeveel controles bij bedrijven met natte koeltorens had u gepland tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	0
33	Hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u gecontroleerd op naleving en onderhoudsvorschriften tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	0
34	Wordt standaard gecontroleerd op het invullen van het logboek?	ja n.v.t.
35	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van een beheersplan/onderhoudsplan?	n.v.t.
36	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van de RI&E danwel risico-analyse?	nee
37	Wordt standaard een controlerapport opgemaakt?	ja
38	Bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens zijn bij deze controles tekortkomingen vastgesteld?	n.v.t.
39	Wat is de aard van de tekortkomingen?	n.v.t.
40	Welke acties heeft u naar aanleiding van controles tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 ondernomen om de tekortkomingen ongedaan te maken?	n.v.t.
41	Heeft u enig inzicht in het aantal besmettingen van natte koeltorens tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	nee
42	Zo ja, wat was aantal bedrijven waarbij een besmetting is geconstateerd?	n.v.t.
43	Hoeveel tijd (uren) is het afgelopen jaar (periode van 12 maanden) besteed aan de controle van natte koeltorens?	0

Aldus naar waarheid ingevuld,

Naam:	
Gemeente:	Borne
Datum:	30-8-2011
Handtekening:	



G E M E E N T E B O R N E

Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Directie Duurzaam Producteren IPC 625
T.a.v. dhr. W. Reinhold
Postbus 30945
2500 GX 'S-GRAVENHAGE



uw brief van
13 juli 2011

uw kenmerk
DP2011048539

ons kenmerk
11uit07473

datum verzending

30 AUG 2011

contactpersoon

doorkiesnummer

e-mail
info@borne.nl

onderwerp
Legionellarisico's natte koeltorens

bijlagen
Antwoordformulier

Geachte heer Reinhold,

Op 19 juli 2011 heb ik uw brief ontvangen waarin u vraagt om een vragenformulier over legionellarisico's bij natte koeltorens in te vullen en te retourneren.

Als bijlage bij deze brief is het ingevulde antwoordformulier toegevoegd. Mocht u naar aanleiding van dit formulier nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u altijd contact met mij opnemen. Mijn doorkiesnummer is 074 – 2658629.

Met vriendelijke groet,