

Bronckhorst

Vraag nr.	Vraag	Antwoord
	Betreft: inventarisatie en registratie	
1	Naam contactpersoon gemeente?	
2	Telefoonnummer contactpersoon?	
3	Heeft de gemeente een inventarisatie uitgevoerd van aanwezige natte koeltorens?	Ja
4	Van wanneer dateert de laatste inventarisatie?	2008
5	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in koeltorens, koelwatersystemen en locaties?	Ja, voor zover mogelijk
6	Hoeveel locaties zijn in uw gemeente aanwezig waar natte koeltorens staan?	2 gemeentelijk en 1 provinciale
7	Hoeveel koelwatersystemen staan op deze locaties gezamenlijk?	Gemeente inrichtingen3 Provincie inrichting 3
8	Hoeveel koeltorens staan op deze koelwatersystemen gezamenlijk?	Gemeente inrichtingen3 Provincie inrichting 3
9	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in proceskoeling (industrie) en klimaatkoeling (gebouwen)?	Nee
10	Zijn de aanwezige koeltorens ook geregistreerd met eigenschapskenmerken (bouwjaar, type, etc) van de koeltorens?	Nee, Deze gegevens worden wel aangevuld n.a.v. Inspectie gegevens
11	Is de inventarisatie van natte koeltorens ook uitgevoerd voor koeltorens op/bij provinciale inrichtingen?	Ja
12	Is hier structureel overleg over met de provincie?	Nee
13	Door wie is de inventarisatie/registratie uitgevoerd?	Cluster handhaving/contactpersoon
14	Hoe is de registratie uitgevoerd; welk voorbeeld of format is hiervoor gebruikt?	Er is gebruik gemaakt van de Procedure koeltoreninventarisatie en – registratie voor gemeenten van oktober 2007
15	Welke bronnen zijn gebruikt om te komen tot een zo volledig mogelijke registratie?	Inrichtingenbestand, gebiedskennis medewerkers en oproepen in huis-aan-huis blad
16	Beschikt u van elke geregistreerde koeltoren over een kopie van de RI&E?	nee
17	Is geborgd dat de registratie actueel blijft?	Geen formele borging. Maar er komen nauwelijks nieuwe installaties bij in onze gemeente. Bij vergunningverlening en opleveringscontrole zal in voorkomende gevallen de registratie in ons inrichtingenbestand worden bijgewerkt
18	Zo ja, hoe is dit geborgd?	Zie 17
19	Heeft u alle informatie over natte koeltorens ter beschikking gesteld aan de GGD in uw gebied?	Nee
20	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	Ja
21	Heeft u informatie ter beschikking gesteld aan het Streeklaboratorium Kennemerland voor een landelijk beeld?	Nee
22	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	Ja

23	Heeft u voldoende kennis in huis om alle natte koeltorens te herkennen?	Ja
24	Zo nee, wat heeft u nodig om deze registratie wel goed uit te kunnen voeren?	n.v.t

	Betreft: toezicht en handhaving	
25	Bent u op de hoogte van de voorschriften in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling die betrekking hebben op de legionellarisico's van natte koeltorens?	Ja
26	Hanteert de gemeente maatwerkvoorschriften? Zo ja, van welke maatwerkvoorschriften maakt u gebruik en bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u hiervan gebruik gemaakt?	Nee
27	Vindt u dat de gemeente over voldoende kennis beschikt om goed toezicht te kunnen uitoefenen op het beheer en onderhoud van natte koeltorens?	Ja
28	Zijn tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 controles uitgevoerd bij inrichtingen (industrie en/of gebouwen) met natte koeltorens?	Ja
29	Is de controletaak op natte koeltorens opgenomen in het handavingsprogramma van de gemeente?	Niet specifiek maar via de risicoindeling worden de betrokken bedrijven volgens vaste interval bezocht.
30	Hoeveel fte is hiervoor gereserveerd in het handavingsprogramma?	Er is niet specifiek fte opgenomen voor koeltorens deze worden meegenomen bij de reguliere controletaak zoals ook ander onderdelen worden meegenomen.
31	Hoe wordt de controlefrequentie voor natte koeltorens bepaald?	Zie antwoord 29
32	Hoeveel controles bij bedrijven met natte koeltorens had u gepland tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	Het gaat om twee bedrijven binnen onze bevoegdheid. Deze bedrijven zijn twee maal bezocht in deze periode
33	Hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u in de gecontroleerd op naleving en onderhoudsvoorschriften tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	1
34	Wordt standaard gecontroleerd op het invullen van het logboek?	Nee
35	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van een beheersplan/onderhoudsplan?	Ja
36	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van de RI&E danwel risico-analyse?	Nee
37	Wordt standaard een controlerapport opgemaakt?	Ja
38	Bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens zijn bij deze controles tekortkomingen vastgesteld?	Geen
39	Wat is de aard van de tekortkomingen?	n.v.t
40	Welke acties heeft u naar aanleiding van controles tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 ondernomen om de tekortkomingen ongedaan te maken?	n.v.t
41	Heeft u enig inzicht in het aantal besmettingen van natte koeltorens tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	Voor zover bekend hebben deze zich niet voorgedaan

42	Zo ja, wat was aantal bedrijven waarbij een besmetting is geconstateerd?	n.v.t
43	Hoeveel tijd (uren) is het afgelopen jaar (periode van 12 maanden) besteed aan de controle van natte koeltorens?	Niet te bepalen omdat dit onderdeel is van reguliere controle

Aldus naar waarheid ingevuld,

Naam:	
Gemeente:	Bronckhorst
Datum:	11 november 2011
Handtekening:	