

GEMEENTE CRANENDONCK

Vraag nr.	Vraag Legionellarisico's natte koeltorens	Antwoord
	Betreft: inventarisatie en registratie	
1	Naam contactpersoon gemeente?	
2	Telefoonnummer contactpersoon?	
3	Heeft de gemeente een inventarisatie uitgevoerd van aanwezige natte koeltorens?	Ja
4	Van wanneer dateert de laatste inventarisatie?	2007
5	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in koeltorens, koelwatersystemen en locaties?	Ja
6	Hoeveel locaties zijn in uw gemeente aanwezig waar natte koeltorens staan?	2 (Philips en Nyrstar)
7	Hoeveel koelwatersystemen staan op deze locaties gezamenlijk?	5 (Philips en Nyrstar)
8	Hoeveel koeltorens staan op deze koelwatersystemen gezamenlijk?	6 (Philips en Nyrstar)
9	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in proceskoeling (industrie) en klimaatkoeling (gebouwen)?	Ja, proceskoeling
10	Zijn de aanwezige koeltorens ook geregistreerd met eigenschapskenmerken (bouwjaar, type, etc) van de koeltorens?	Ja, bij bedrijven zelf
11	Is de inventarisatie van natte koeltorens ook uitgevoerd voor koeltorens op/bij provinciale inrichtingen?	Nee (Nyrstar), doet provincie
12	Is hier structureel overleg over met de provincie?	Nee
13	Door wie is de inventarisatie/registratie uitgevoerd?	Provincie: niet bekend
14	Hoe is de registratie uitgevoerd; welk voorbeeld of format is hiervoor gebruikt?	Via periodieke milieu-controles. Eigen format.
15	Welke bronnen zijn gebruikt om te komen tot een zo volledig mogelijke registratie?	Informatie bedrijven
16	Beschikt u van elke geregistreerde koeltoren over een kopie van de RI&E?	Nee
17	Is geborgd dat de registratie actueel blijft?	Ja
18	Zo ja, hoe is dit geborgd?	In milieuvergunning voorschrift registraties
19	Heeft u alle informatie over natte koeltorens ter beschikking gesteld aan de GGD in uw gebied?	Nee
20	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	Niet bekend
21	Heeft u informatie ter beschikking gesteld aan het Streeklaboratorium Kennemerland voor een landelijk beeld?	Nee
22	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	Niet bekend
23	Heeft u voldoende kennis in huis om alle natte koeltorens te herkennen?	Nee, uitbesteding aan SRE Milieudienst
24	Zo nee, wat heeft u nodig om deze registratie wel goed uit te kunnen voeren?	Handig zou zijn om bij controles te beschikken over landelijk format

	Betreft: toezicht en handhaving	
25	Bent u op de hoogte van de voorschriften in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling die betrekking hebben op de legionellarisico's van natte koeltorens?	SRE Milieudienst, waaraan milieucontroles worden uitbesteed
26	Hanteert de gemeente maatwerkvoorschriften? Zo ja, van welke maatwerkvoorschriften maakt u gebruik en bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u hiervan gebruik gemaakt?	Nee
27	Vindt u dat de gemeente over voldoende kennis beschikt om goed toezicht te kunnen uitoefenen op het beheer en onderhoud van natte koeltorens?	Nee, daarom uitbesteding van controles
28	Zijn tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 controles uitgevoerd bij inrichtingen (industrie en/of gebouwen) met natte koeltorens?	Ja -gemeente (Philips) -provincie (Nyrstar)
29	Is de controletaak op natte koeltorens opgenomen in het handhavingsprogramma van de gemeente?	Ja, gemeente Provincie: niet bekend
30	Hoeveel fte is hiervoor gereserveerd in het handhavingsprogramma?	Uren voor (her)controles uitbesteed aan SRE
31	Hoe wordt de controlefrequentie voor natte koeltorens bepaald?	Elk jaar 1 reguliere controle+hercontrole
32	Hoeveel controles bij bedrijven met natte koeltorens had u gepland tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	Jaarlijks 1 reguliere controle
33	Hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u gecontroleerd op naleving en onderhoudsvoorschriften tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	1
34	Wordt standaard gecontroleerd op het invullen van het logboek?	Ja
35	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van een beheersplan/onderhoudsplan?	Ja
36	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van de RI&E danwel risico-analyse?	Ja
37	Wordt standaard een controlerapport opgemaakt?	Ja
38	Bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens zijn bij deze controles tekortkomingen vastgesteld?	0
39	Wat is de aard van de tekortkomingen?	--
40	Welke acties heeft u naar aanleiding van controles tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 ondernomen om de tekortkomingen ongedaan te maken?	--
41	Heeft u enig inzicht in het aantal besmettingen van natte koeltorens tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	--
42	Zo ja, wat was aantal bedrijven waarbij een besmetting is geconstateerd?	--
43	Hoeveel tijd (uren) is het afgelopen jaar (periode van 12 maanden) besteed aan de controle van natte koeltorens?	Controle is meegenomen in reguliere controle

Aldus naar waarheid ingevuld,

Naam: _____
Gemeente: Cranendonck
Datum: 13 september 2011
Handtekening: _____