


Dalfsen

Vraag nr.	Vraag	Antwoord
	Betreft: inventarisatie en registratie	
1	Naam contactpersoon gemeente?	
2	Telefoonnummer contactpersoon?	
3	Heeft de gemeente een inventarisatie uitgevoerd van aanwezige natte koeltorens?	Nee
4	Van wanneer dateert de laatste inventarisatie?	Nvt, geen inventarisatie uitgevoerd
5	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in koeltorens, koelwatersystemen en locaties?	Nvt, geen inventarisatie uitgevoerd
6	Hoeveel locaties zijn in uw gemeente aanwezig waar natte koeltorens staan?	Onbekend
7	Hoeveel koelwatersystemen staan op deze locaties gezamenlijk?	Onbekend
8	Hoeveel koeltorens staan op deze koelwatersystemen gezamenlijk?	Onbekend
9	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in proceskoeling (industrie) en klimaatkoeling (gebouwen)?	Nvt, geen inventarisatie uitgevoerd
10	Zijn de aanwezige koeltorens ook geregistreerd met eigenschapskenmerken (bouwjaar, type, etc) van de koeltorens?	Nvt, geen inventarisatie uitgevoerd
11	Is de inventarisatie van natte koeltorens ook uitgevoerd voor koeltorens op/bij provinciale inrichtingen?	Nvt, geen inventarisatie uitgevoerd
12	Is hier structureel overleg over met de provincie?	Nvt, geen inventarisatie uitgevoerd
13	Door wie is de inventarisatie/registratie uitgevoerd?	Nvt, geen inventarisatie uitgevoerd
14	Hoe is de registratie uitgevoerd; welk voorbeeld of format is hiervoor gebruikt?	Nvt, geen inventarisatie uitgevoerd
15	Welke bronnen zijn gebruikt om te komen tot een zo volledig mogelijke registratie?	Nvt, geen inventarisatie uitgevoerd
16	Beschikt u van elke geregistreerde koeltoren over een kopie van de RI&E?	Nvt, geen inventarisatie uitgevoerd
17	Is geborgd dat de registratie actueel blijft?	Nvt, geen inventarisatie uitgevoerd
18	Zo ja, hoe is dit geborgd?	Nvt, geen inventarisatie uitgevoerd
19	Heeft u alle informatie over natte koeltorens ter beschikking gesteld aan de GGD in uw gebied?	Nvt, geen inventarisatie uitgevoerd
20	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	Nvt, geen inventarisatie uitgevoerd
21	Heeft u informatie ter beschikking gesteld aan het Streeklaboratorium Kennemerland voor een landelijk beeld?	Nvt, geen inventarisatie uitgevoerd
22	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	Nvt, geen inventarisatie uitgevoerd
23	Heeft u voldoende kennis in huis om alle natte koeltorens te herkennen?	Deels
24	Zo nee, wat heeft u nodig om deze registratie wel goed uit te kunnen voeren?	Een goede beschrijving van de definitie van natte koeltoren. Voorbeelden hoe de torens er uit zien.

Betreft: toezicht en handhaving		
25	Bent u op de hoogte van de voorschriften in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling die betrekking hebben op de legionellarisico's van natte koeltorens?	Ja, op de hoogte dat er voorschriften zijn, inhoudelijk verder niet
26	Hanteert de gemeente maatwerkvoorschriften? Zo ja, van welke maatwerkvoorschriften maakt u gebruik en bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u hiervan gebruik gemaakt?	Ja, m.b.t. geluid (afwijking standaard geluidsvoorschriften). M.b.t. natte koeltorens niet gebruikt.
27	Vindt u dat de gemeente over voldoende kennis beschikt om goed toezicht te kunnen uitoefenen op het beheer en onderhoud van natte koeltorens?	Nee, een goede beschrijving van de definitie van natte koeltoren ontbreekt. Voorbeelden hoe de torens er uit zien
28	Zijn tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 controles uitgevoerd bij inrichtingen (industrie en/of gebouwen) met natte koeltorens?	Nvt, geen controles uitgevoerd
29	Is de controletaak op natte koeltorens opgenomen in het handhavingsprogramma van de gemeente?	nee
30	Hoeveel fte is hiervoor gereserveerd in het handhavingsprogramma?	0 fte
31	Hoe wordt de controlefrequentie voor natte koeltorens bepaald?	Nvt, niet opgenomen in handhavingsprogramma
32	Hoeveel controles bij bedrijven met natte koeltorens had u gepland tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	Nvt, geen controles uitgevoerd
33	Hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u in de gecontroleerd op naleving en onderhoudsvoorschriften tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	Nvt, geen controles uitgevoerd
34	Wordt standaard gecontroleerd op het invullen van het logboek?	Nvt, geen controles uitgevoerd
35	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van een beheersplan/onderhoudsplan?	Nvt, geen controles uitgevoerd
36	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van de RI&E danwel risico-analyse?	Nvt, geen controles uitgevoerd
37	Wordt standaard een controlerapport opgemaakt?	Nvt, geen controles uitgevoerd
38	Bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens zijn bij deze controles tekortkomingen vastgesteld?	Nvt, geen controles uitgevoerd
39	Wat is de aard van de tekortkomingen?	Nvt, geen controles uitgevoerd
40	Welke acties heeft u naar aanleiding van controles tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 ondernomen om de tekortkomingen ongedaan te maken?	Nvt, geen controles uitgevoerd
41	Heeft u enig inzicht in het aantal besmettingen van natte koeltorens tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	nee
42	Zo ja, wat was aantal bedrijven waarbij een besmetting is geconstateerd?	nvt
43	Hoeveel tijd (uren) is het afgelopen jaar (periode van 12 maanden) besteed aan de controle van natte koeltorens?	0 uur

Aldus naar waarheid ingevuld,

Naam: ;
Gemeente: Dalfsen
Datum: 28-10-2011
Handtekening: 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Directie Duurzaam Produceren IPC 625
De heer W. Reinhold
Postbus 30945
2500 GX 'S-GRAVENHAGE

Uw brief/kenmerk:

Ons kenmerk: Inlichtingen bij:

Doorkiesnummer:

UIT11/3291

Onderwerp:
vragenformulier natte
koeltorens

Datum:
28 oktober 2011

VERZONDEN - 1. 11. 2011

Geachte heer Reinhold,

Op 17 oktober 2011 ontvingen wij uw brief waarin u ons herinnert aan uw verzoek om het vragenformulier m.b.t. natte koeltorens in te vullen en te retourneren.

Bijgaand ontvangt u het ingevulde vragenformulier.

Uit het vragenformulier blijkt dat in de gemeente Dalfsen geen inventarisatie heeft plaatsgevonden van natte koeltorens. In het handhavingprogramma 2011 is daarvoor geen tijd gereserveerd. Ons voornemen is om gezien de landelijke aandacht voor natte koeltorens hiervoor in het handhavingprogramma 2012 wel tijd te reserveren en daarbij een inventarisatie te doen van natte koeltorens in de gemeente.

Heeft u vragen? Neemt u dan gerust contact op met telefoonnummer is

van de afdeling Milieu en Bouwen. Het

Met vriendelijke groet,

namens burgemeester en wethouders van Dalfsen,


M. Volkers
hoofd afdeling Milieu en Bouwen