

# Delft

Vraag nr.	Vraag	Antwoord
	<b>Betreft: Inventarisatie en registratie</b>	
1	Naam contactpersoon gemeente?	
2	Telefoonnummer contactpersoon?	
3	Heeft de gemeente een inventarisatie uitgevoerd van aanwezige natte koeltorens?	Ja, eind 2007 en 2008 heeft een inventarisatie plaatsgevonden.
4	Van wanneer dateert de laatste inventarisatie?	2008
5	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in koeltorens, koelwatersystemen en locaties?	Nee, alle koeltorens die zijn aangetroffen zijn geregistreerd als koeltoren bij de betreffende inrichting conform toenmalige criteria van de inventarisatie
6	Hoeveel locaties zijn in uw gemeente aanwezig waar natte koeltorens staan?	5 inrichtingen beschikken over een natte koeltoren
7	Hoeveel koelwatersystemen staan op deze locaties gezamenlijk?	onbekend
8	Hoeveel koeltorens staan op deze koelwatersystemen gezamenlijk?	onbekend
9	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in proceskoeling (industrie) en klimaatkoeling (gebouwen)?	Nee
10	Zijn de aanwezige koeltorens ook geregistreerd met eigenschapskenmerken (bouwjaar, type, etc) van de koeltorens?	Nee
11	Is de inventarisatie van natte koeltorens ook uitgevoerd voor koeltorens op/bij provinciale inrichtingen?	Nee alleen bij gemeentelijke inrichtingen
12	Is hier structureel overleg over met de provincie?	Nee
13	Door wie is de inventarisatie/registratie uitgevoerd?	Een Milieu-inspecteur
14	Hoe is de registratie uitgevoerd; welk voorbeeld of format is hiervoor gebruikt?	De inrichtingen waarvan het vermoeden bestond dat een natte koeltoren aanwezig zijn actief benaderd, tevens zijn de beschikbare systemen van de gemeente Delft geraadpleegd.
15	Welke bronnen zijn gebruikt om te komen tot een zo volledig mogelijke registratie?	Mpm4all (registratiesysteem van vakteam milieutoezicht), gids (digitale plattegrond van Delft met luchtfoto's)
16	Beschikt u van elke geregistreerde koeltoren over een kopie van de RI&E?	Nee
17	Is geborgd dat de registratie actueel blijft?	Ja, middels meldingsplicht en navraag bij controle indien daar aanleiding voor is.
18	Zo ja, hoe is dit geborgd?	We gaan voornamelijk uit van de wettelijke verplichting voor bedrijven om veranderingen te melden

19	Heeft u alle informatie over natte koeltorens ter beschikking gesteld aan de GGD in uw gebied?	Ja middels een brief is na de inventarisatie de GGD geïnformeerd
20	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	Reeds gebeurd
21	Heeft u informatie ter beschikking gesteld aan het Streeklaboratorium Kennemerland voor een landelijk beeld?	Nee
22	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	Nee, maar de gegevens zijn beschikbaar indien hiernaar gevraagd.
23	Heeft u voldoende kennis in huis om alle natte koeltorens te herkennen?	De verplichte taken ten aanzien van koeltorens kunnen worden vervuld, maar er zijn geen specialisten binnen het vakteam Milieutoezicht
24	Zo nee, wat heeft u nodig om deze registratie wel goed uit te kunnen voeren?	Een specialist of een cursus die het herkennen van koeltorens behandelt

	<b>Betreft: toezicht en handhaving</b>	
25	Bent u op de hoogte van de voorschriften in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling die betrekking hebben op de legionellarisico's van natte koeltorens?	Ja de voorschriften zijn bekend bij de milieu-handhavers
26	Hanteert de gemeente maatwerkvoorschriften? Zo ja, van welke maatwerkvoorschriften maakt u gebruik en bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u hiervan gebruik gemaakt?	Alle locaties van natte koeltorens zijn type C bedrijven > dus maatwerkvoorschriften.
27	Vindt u dat de gemeente over voldoende kennis beschikt om goed toezicht te kunnen uitoefenen op het beheer en onderhoud van natte koeltorens?	Los van het herkennen van niet gemelde koeltorens? De kennis is voldoende voor het uitvoeren van de vereiste taken.
28	Zijn tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 controles uitgevoerd bij inrichtingen (industrie en/of gebouwen) met natte koeltorens?	Ja
29	Is de controletaak op natte koeltorens opgenomen in het handavingsprogramma van de gemeente?	Bij een reguliere controle wordt een bedrijf op alle voorschriften gecontroleerd.
30	Hoeveel fte is hiervoor gereserveerd in het handavingsprogramma?	Hier is geen fte apart voor gereserveerd.
31	Hoe wordt de controlefrequentie voor natte koeltorens bepaald?	Aan de hand van de controlefrequentie van de inrichting. (SBI-nr)
32	Hoeveel controles bij bedrijven met natte koeltorens had u gepland tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	De bedrijven worden eens in de twee jaar gecontroleerd dus in deze periode 1 of 2 maal per inrichting
33	Hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u in de gecontroleerd op naleving en onderhoudsvoorschriften tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	5
34	Wordt standaard gecontroleerd op het invullen van het logboek?	Nee geen voorschrift voor opgenomen, slechts het bewaren van documenten

35	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van een beheersplan/onderhoudsplan?	Ja
36	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van de RI&E danwel risico-analyse?	Ja
37	Wordt standaard een controlerapport opgemaakt?	Ja
38	Bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens zijn bij deze controles tekortkomingen vastgesteld?	geen
39	Wat is de aard van de tekortkomingen?	nvt
40	Welke acties heeft u naar aanleiding van controles tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 ondernomen om de tekortkomingen ongedaan te maken?	nvt
41	Heeft u enig inzicht in het aantal besmettingen van natte koeltorens tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	Er zijn geen besmettingen bekend.
42	Zo ja, wat was aantal bedrijven waarbij een besmetting is geconstateerd?	nvt
43	Hoeveel tijd (uren) is het afgelopen jaar (periode van 12 maanden) besteed aan de controle van natte koeltorens?	De controle van natte koeltorens wordt niet apart ingepland.

Aldus naar waarheid ingevuld,

Naam:
Gemeente:
Datum:
Handtekening:

