


Den Haag

	Vraag	Antwoord
	Betreft: inventarisatie en registratie	
1	Naam contactpersoon gemeente?	
2	Telefoonnummer contactpersoon?	
3	Heeft de gemeente een inventarisatie uitgevoerd van aanwezige natte koeltorens?	Ja.
4	Van wanneer dateert de laatste inventarisatie?	In 2006 en 2007 heeft er een zeer uitgebreide inventarisatie plaatsgevonden. Daarna is inventarisatie van koeltorens een vast aspect geworden van alle milieucontroles.
5	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in koeltorens, koelwatersystemen en locaties?	Tijdens de inventarisaties is specifiek onderzoek gedaan naar natte koeltorens per locatie.
6	Hoeveel locaties zijn in uw gemeente aanwezig waar natte koeltorens staan?	27.
7	Hoeveel koelwatersystemen staan op deze locaties gezamenlijk?	Er is specifiek gekeken naar natte koeltorens.
8	Hoeveel koeltorens staan op deze koelwatersystemen gezamenlijk?	63.
9	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in proceskoeling (industrie) en klimaatkoeling (gebouwen)?	Ja, er is echter alleen sprake van klimaatkoeling.
10	Zijn de aanwezige koeltorens ook geregistreerd met eigenschapskenmerken (bouwjaar, type, etc) van de koeltorens?	Ja.
11	Is de inventarisatie van natte koeltorens ook uitgevoerd voor koeltorens op/bij provinciale inrichtingen?	Nee.
12	Is hier structureel overleg over met de provincie?	Nee.
13	Door wie is de inventarisatie/registratie uitgevoerd?	Gemeente Den Haag.
14	Hoe is de registratie uitgevoerd; welk voorbeeld of format is hiervoor gebruikt?	De natte koeltorens worden geregistreerd in MPM (inrichtingen bestand).
15	Welke bronnen zijn gebruikt om te komen tot een zo volledig mogelijke registratie?	Tijdens de inventarisatie is gewerkt volgens de methode "LCHV Procedure Koeltoreninventarisatie"
16	Beschikt u van elke geregistreerde koeltoren over een kopie van de RI&E?	Van twee locaties ontbreekt een RI&E, deze torens zijn/worden op last van de gemeente buiten werking gesteld.
17	Is geborgd dat de registratie actueel blijft?	Zie vraag 4.
18	Zo ja, hoe is dit geborgd?	Zie vraag 4.
19	Heeft u alle informatie over natte koeltorens ter beschikking gesteld aan de GGD in uw gebied?	Ja.
20	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	N.v.t.
21	Heeft u informatie ter beschikking gesteld aan het Streeklaboratorium Kennemerland voor een landelijk beeld?	Ja.
22	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	N.v.t.
23	Heeft u voldoende kennis in huis om alle natte koeltorens te herkennen?	Ja.
24	Zo nee, wat heeft u nodig om deze registratie wel goed uit te kunnen voeren?	N.v.t.

Bijlage 1: Inventarisatie, registratie, toezicht en handhaving van natte koeltorens Den Haag

Betreft: toezicht en handhaving		
25	Bent u op de hoogte van de voorschriften in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling die betrekking hebben op de legionellarisico's van natte koeltorens?	Ja.
26	Hanteert de gemeente maatwerkvoorschriften? Zo ja, van welke maatwerkvoorschriften maakt u gebruik en bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u hiervan gebruik gemaakt?	Nee.
27	Vindt u dat de gemeente over voldoende kennis beschikt om goed toezicht te kunnen uitoefenen op het beheer en onderhoud van natte koeltorens?	Ja.
28	Zijn tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 controles uitgevoerd bij inrichtingen (industrie en/of gebouwen) met natte koeltorens?	Ja.
29	Is de controletaak op natte koeltorens opgenomen in het handhavingsprogramma van de gemeente?	Ja.
30	Hoeveel fte is hiervoor gereserveerd in het handhavingsprogramma?	Een half ftp.
31	Hoe wordt de controlefrequentie voor natte koeltorens bepaald?	Deze is voorlopig vastgesteld op één keer per jaar.
32	Hoeveel controles bij bedrijven met natte koeltorens had u gepland tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	32.
33	Hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u in de gecontroleerd op naleving en onderhoudsvoorschriften tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	32, tijdens de controles bleek dat op 5 locaties geen natte koeltorens aanwezig (meer) waren.
34	Wordt standaard gecontroleerd op het invullen van het logboek?	Ja.
35	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van een beheersplan/onderhoudsplan?	Ja.
36	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van de RI&E danwel risico-analyse?	Ja.
37	Wordt standaard een controlerapport opgemaakt?	De gegevens van de controle worden verwerkt in MPM, daarnaast wordt er altijd een brief verstuurd naar de inrichting.
38	Bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens zijn bij deze controles tekortkomingen vastgesteld?	6.
39	Wat is de aard van de tekortkomingen?	Ontbreken RI&E en BHP, adviezen uit RI&E en BHP laten uitvoeren, logboek incompleet.
40	Welke acties heeft u naar aanleiding van controles tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 ondernomen om de tekortkomingen ongedaan te maken?	De inrichtingen worden conform de procedure milieutoezicht aangeschreven.
41	Heeft u enig inzicht in het aantal besmettingen van natte koeltorens tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	Ja.
42	Zo ja, wat was aantal bedrijven waarbij een besmetting is geconstateerd?	Bij één lokatie is een lichte verhoging in de kve geconstateerd. Het bedrijf is ervoor aangeschreven, er is opnieuw bemonsterd waarna er geen verhoging meer is geconstateerd
43	Hoeveel tijd (uren) is het afgelopen jaar (periode van 12 maanden) besteed aan de controle van natte koeltorens?	± 200



Milieu en Vergunningen

Retouradres : Postbus 12 651, 2500 DP Den Haag

Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Directie Duurzaam Produceren IPC 625
T.a.v. de heer W. Reinhold
Postbus 30945
2500 GX DEN HAAG

Uw brief van
13 juli 2011
Uw kenmerk
DP2011048539
Ons kenmerk
SB2011-7375
Aantal bijlagen
1
Datum
15 augustus 2011

Onderwerp
Vragenformulier natte koeltorens in de gemeente Den Haag.

Geachte heer Reinhold,

In de bijlage treft u het ingevulde vragenformulier inventarisatie, registratie, toezicht en handhaving met betrekking tot legionella risico's van natte koeltorens in de gemeente Den Haag aan.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Burgemeester en wethouders van Den Haag,
namens dezen:
Teamhoofd Toezicht

Afschriften: c'

VROM op 1625		
zaak	doss	
Datum: 16 AUG. 2011		
2011052364		
Te behandelen door:	datum	perzaf
1 ^e W. Reinhold		
2 ^e		
3 ^e		
4 ^e		
Na behandeling retour archief		
Deponeren dd.		

Inlichtingen bij
Dr.
Afdeling
Milieu en Vergunningen
Bezoekadres
Paviljoensgracht 1

Doorkiesnr

Fax
070 - 353 6760
E-mail
1