


Diemen

| Vraag nr. | Vraag | Antwoord |
|-----------|--|--|
| | Betreft: inventarisatie en registratie | Gemeente Diemen |
| 1 | Naam contactpersoon gemeente? | |
| 2 | Telefoonnummer contactpersoon? | |
| 3 | Heeft de gemeente een inventarisatie uitgevoerd van aanwezige natte koeltorens? | Ja, augustus 2008 Zie toelichting |
| 4 | Van wanneer dateert de laatste inventarisatie? | augustus 2011 deze hernieuwde inventarisatie loopt nog. Tot 10 sept ca 75% respons. Aanleiding zie toelichting vraag 3 |
| 5 | Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in koeltorens, koelwatersystemen en locaties? | ja |
| 6 | Hoeveel locaties zijn in uw gemeente aanwezig waar natte koeltorens staan? | Tot op heden (10 sept 2011) 3 locaties |
| 7 | Hoeveel koelwatersystemen staan op deze locaties gezamenlijk? | Tot op heden nog niet bekend |
| 8 | Hoeveel koeltorens staan op deze koelwatersystemen gezamenlijk? | Tot op heden nog niet bekend |
| 9 | Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in proceskoeling (industrie) en klimaatkoeling (gebouwen)? | Ja, alleen klimaat koeling van gebouwen is van toepassing. Geen proceskoeling aanwezig. |
| 10 | Zijn de aanwezige koeltorens ook geregistreerd met eigenschapskenmerken (bouwjaar, type, etc) van de koeltorens? | Zodra de inventarisatie van mogelijke locaties met een natte koeltoren is afgerond (eind september) worden deze locaties voor een controle bezocht en worden alle gegevens geregistreerd in het bedrijvenbestand en het bedrijfsdossier. |
| 11 | Is de inventarisatie van natte koeltorens ook uitgevoerd voor koeltorens op/bij provinciale inrichtingen? | Een mogelijke locatie, nog geen antwoord |
| 12 | Is hier structureel overleg over met de provincie? | nee |
| 13 | Door wie is de inventarisatie/registratie uitgevoerd? | C.Schijff |
| 14 | Hoe is de registratie uitgevoerd; welk voorbeeld of format is hiervoor gebruikt? | Wordt ingevoerd in Squit XO |
| 15 | Welke bronnen zijn gebruikt om te komen tot een zo volledig mogelijke registratie? | Onderzoek naar locaties waar mogelijk een natte koeltoren zou kunnen staan, ook locaties waar de kans klein is. Al deze locaties email c.q.brief gestuurd aan beheerder. |
| 16 | Beschikt u van elke geregistreerde koeltoren over een kopie van de RI&E? | Nog niet, zie vraag 10 |
| 17 | Is geborgd dat de registratie actueel blijft? | Wordt geborgd. |
| 18 | Zo ja, hoe is dit geborgd? | Zie toelichting |
| 19 | Heeft u alle informatie over natte koeltorens ter beschikking gesteld aan de GGD in uw gebied? | Zie vraag 20 |
| 20 | Zo nee, overweegt u dit nog te doen? | Zodra de inventarisatie is afgerond |
| 21 | Heeft u informatie ter beschikking gesteld aan het Streeklaboratorium Kennemerland voor een landelijk beeld? | Zie vraag 22 |
| 22 | Zo nee, overweegt u dit nog te doen? | Zodra de inventarisatie is afgerond |
| 23 | Heeft u voldoende kennis in huis om alle natte koeltorens te herkennen? | ja |
| 24 | Zo nee, wat heeft u nodig om deze registratie wel goed uit te kunnen voeren? | n.v.t. |

| | Betreft: toezicht en handhaving | |
|----|---|---|
| 25 | Bent u op de hoogte van de voorschriften in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling die betrekking hebben op de legionellarisico's van natte koeltorens? | Ja |
| 26 | Hanteert de gemeente maatwerkvoorschriften? Zo ja, van welke maatwerkvoorschriften maakt u gebruik en bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u hiervan gebruik gemaakt? | Wij maken gebruik van maatwerkvoorschriften. Of dit voor de natte koeltorens nodig is, is afhankelijk van de gevonden resultaten van nog uit te voeren integrale controle |
| 27 | Vindt u dat de gemeente over voldoende kennis beschikt om goed toezicht te kunnen uitoefenen op het beheer en onderhoud van natte koeltorens? | ja |
| 28 | Zijn tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 controles uitgevoerd bij inrichtingen (industrie en/of gebouwen) met natte koeltorens? | Ja. Bij een bedrijf bij de jaarlijkse milieucontrole tot febr 2010 (install gesloopt). Bij het andere kantoor pas in 2011 stond al jaren leeg en techn. installaties waren uitgeschakeld. |
| 29 | Is de controletaak op natte koeltorens opgenomen in het handhavingsprogramma van de gemeente? | Wordt naar aanleiding van deze inventarisatie opgenomen in het handhavingsprogramma. |
| 30 | Hoeveel fte is hiervoor gereserveerd in het handhavingsprogramma? | Nog niet bepaald |
| 31 | Hoe wordt de controlefrequentie voor natte koeltorens bepaald? | Bepaling freq. mede afhankelijk van aanwezige onderhoudscontracten en de gevonden resultaten bij 1 ^e controle. |
| 32 | Hoeveel controles bij bedrijven met natte koeltorens had u gepland tussen 1-1-2008 en 1-7-2011? | n.v.t |
| 33 | Hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u in de gecontroleerd op naleving en onderhoudsvoorschriften tussen 1-1-2008 en 1-7-2011? | 2 bedrijven. Bij een is in febr 2010 de koeltoren verwijderd. De andere koeltoren bleek niet te bestaan |
| 34 | Wordt standaard gecontroleerd op het invullen van het logboek? | Gaat gebeuren |
| 35 | Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van een beheersplan/onderhoudsplan? | Gaat gebeuren |
| 36 | Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van de RI&E danwel risico-analyse? | Gaat gebeuren |
| 37 | Wordt standaard een controlerapport opgemaakt? | Van iedere uitgevoerde controle ongeacht waarvoor wordt een rapport opgemaakt. |
| 38 | Bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens zijn bij deze controles tekortkomingen vastgesteld? | n.v.t |
| 39 | Wat is de aard van de tekortkomingen? | n.v.t |
| 40 | Welke acties heeft u naar aanleiding van controles tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 ondernomen om de tekortkomingen ongedaan te maken? | n.v.t |
| 41 | Heeft u enig inzicht in het aantal besmettingen van natte koeltorens tussen 1-1-2008 en 1-7-2011? | nee |
| 42 | Zo ja, wat was aantal bedrijven waarbij een besmetting is geconstateerd? | n.v.t |
| 43 | Hoeveel tijd (uren) is het afgelopen jaar (periode van 12 maanden) besteed aan de controle van natte koeltorens? | Controle 3 uur voor het zoeken naar een niet bestaande natte koeltoren. Opnieuw gestarte inventarisatie tot nu ca 30 uur. |

Aldus naar waarheid ingevuld,

| | |
|---------------|---|
| Naam | Afdelingsmanager Ruimtelijke Ontwikkeling |
| Gemeente: | Gemeente Diemen |
| Datum: | 14 september 2011 |
| Handtekening: | <i>ba.</i>  |

Toelichting: inventarisatie en registratie

vraag 3

In juli 2008 is de gemeente Diemen gestart met een inventarisatie van natte koeltorens. Zeer kort daarop werden wij gewezen op het feit dat de GGD Amsterdam ook een inventarisatie in Diemen had uitgevoerd. Hierop hebben wij contact opgenomen met de GGD. Hierop ontvingen wij de volgende email (letterlijke tekst):

De GGD heeft in 2007 tussen juni en september vrij intensief geïnventariseerd. U kunt er dus nagenoeg zeker van zijn dat er in september 2007 buiten deze twee koeltorens geen andere natte of hybride koeltorens aanwezig zijn binnen de gemeente Diemen. Er zouden in het afgelopen jaar natuurlijk koeltorens geïnstalleerd kunnen zijn. Als dat het geval is zouden wij dat ook heel graag van u horen.

Hierbij waren gevoegd de adressen van de twee locaties.

Door ons is toen een onderzoek gedaan naar mogelijke plaatsingen van koeltorens in de periode september 2007/ september 2008.

In deze periode zijn er geen bouw/verbouw werkzaamheden geweest in de voor een natte koeltoren in aanmerking komende locaties

Op 1 juni 2011 hebben wij de GGD Amsterdam geïnformeerd dat er in Diemen geen natte koeltorens meer in Diemen aanwezig waren (zie vragen toezicht en handhaving 28, 33 en 43).

Eind juli 2011 werd bij een intensievere administratieve controle van een kantoorpand (controle stookinstallaties kantoorpanden gebeurd administratief) inclusief uitgebreid dossier onderzoek enige zaken ontdekt die mogelijk konden wijzen op een natte koeltoren. Bij navraag bij de beheerder van het gebouw bleek dit ook het geval te zijn. Deze koeltoren was al geplaatst ruim voor het GGD onderzoek van 2007.

Dit gegeven was voor ons aanleiding om het intensief onderzoek van de GGD in twijfel te trekken en ogenblikkelijk met een nieuw onderzoek te starten. Het streven is dat de inventarisatie eind september is afgerond. Waarna gestart wordt met controles en gegevens registratie van de aanwezige natte koeltorens.

Vraag 18

De controle o.a. op natte koeltorens is/wordt als volgt geborgd:

- Alle aanvragen voor bouw/verbouw van bedrijfslocaties ook langs bij de milieumedewerker. Een van de controlepunten is natte koeltorens.
- Het komende jaar zal bij alle locaties waar nee is gezegd op de vraag over de aanwezigheid van een natte koeltoren een integrale controle brandveiligheid/milieu worden uitgevoerd.
- Er zal in bij een controle van een locatie nadrukkelijker worden gevraagd naar wijzigingen in de afgelopen periode of geplande wijzigingen in de ruimste zin (niet alleen voor natte koeltorens) en dit wordt doorgespeeld naar de hiervoor verantwoordelijke medewerker



Ons kenmerk : UI11.04582
Uw kenmerk : DP2011048539
Uw brief van : 13-07-2011
Bijlagen : vragenformulier
Beh. ambtenaar :
Telefoonnummer : 020 314644
E-mailadres :

Aan
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Directie Duurzaam Produceren IPC 625
t.a.v. Mr. W.F.E. Reinhold
Postbus 30940
2500 GX DEN HAAG

Onderwerp
Inventarisatie natte koeltorens
Locatie: gemeente Diemen

Datum
13 september 2011

VERZONDEN 14 SEP 2011


Geachte heer Reinhold,

Op 19 juli jl. hebben wij uw brief met een vragenformulier ontvangen.

Hierbij treft u aan het ingevulde en getekende vragenformulier i.v.m. de inventarisatie natte koeltorens.

Met eventuele vragen en/of opmerkingen over deze brief kunt u terecht bij de heer C bereikbaar op telefoonnummer 020 314644.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Diemen,
Namens dezen*,



Afdelingsmanager Ruimtelijke Ontwikkeling

* = Bevoegd namens burgemeester en wethouders van de gemeente Diemen op grond van de Bevoegdhedenregeling gemeente Diemen, de datum 31 mei 2011, inclusief latere wijzigingen, nummer besluit 11 22 05