

Vraag nr.	Vraag	Antwoord
	Betreft: inventarisatie en registratie	
1	Naam contactpersoon gemeente?	
2	Telefoonnummer contactpersoon?	
3	Heeft de gemeente een inventarisatie uitgevoerd van aanwezige natte koeltorens?	Ja
4	Van wanneer dateert de laatste inventarisatie?	Vanaf 16 oktober 2009 en bijgehouden tot heden
5	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in koeltorens, koelwatersystemen en locaties?	nee
6	Hoeveel locaties zijn in uw gemeente aanwezig waar natte koeltorens staan?	Vijf, waarvan vier bevoegd gezag gemeente Doetinchem en een provincie Gelderland
7	Hoeveel koelwatersystemen staan op deze locaties gezamenlijk?	onbekend
8	Hoeveel koeltorens staan op deze koelwatersystemen gezamenlijk?	Diepvries Doetinchem 2; Senefelder Misset 5; GLS wasserij 1; Nannoka Vulcanus 1; Reed Business minimaal 1 Polacel(producent koeltorens) incidenteel ivm testen koeltorens
9	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in proceskoeling (industrie) en klimaatkoeling (gebouwen)?	Nee, de koeltorens zijn zover mogelijk geïnventariseerd. Wel is onderzocht of biologische en chemische-luchtwassers een legionella risico vormen. Dit is volgens Sentemovem niet het geval.
10	Zijn de aanwezige koeltorens ook geregistreerd met eigenschapskenmerken (bouwjaar, type, etc) van de koeltorens?	Ja, in de risico inventarisatie & evaluatie per bedrijf staan deze gegevens vermeld.
11	Is de inventarisatie van natte koeltorens ook uitgevoerd voor koeltorens op/bij provinciale inrichtingen?	Ja, onderzocht per provinciale inrichting. Besproken met provincie. Alleen IJzergieterij Nannoka Vulcanus heeft een koeltoren. Controle is in afrondende fase met provincie.
12	Is hier structureel overleg over met de provincie?	Ja, in het kader van handhaving op bedrijfsniveau.
13	Door wie is de inventarisatie/registratie uitgevoerd?	Gemeente Doetinchem
14	Hoe is de registratie uitgevoerd; welk voorbeeld of format is hiervoor gebruikt?	Uitgevoerd volgens procedure koeltoreninventarisatie en registratie voor gemeenten, oktober 2007.

15	Welke bronnen zijn gebruikt om te komen tot een zo volledig mogelijke registratie?	Bedrijfsregistratiesysteem en milieudossiers gemeente Doetinchem, Internet, GGD, reacties op krantenartikel, brieven en leveranciers koeltorens
16	Beschikt u van elke geregistreerde koeltoren over een kopie van de RI&E?	Nee, Reed Business is nog niet bezocht. Controle gepland voor vierde kwartaal 2011.
17	Is geborgd dat de registratie actueel blijft?	Ja
18	Zo ja, hoe is dit geborgd?	In het gemeentelijk handhavings- en uitvoeringsplan
19	Heeft u alle informatie over natte koeltorens ter beschikking gesteld aan de GGD in uw gebied?	Ja, sinds april 2008 sturen wij de informatie zover gewenst door de GGD
20	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	nvt
21	Heeft u informatie ter beschikking gesteld aan het Streeklaboratorium Kennemerland voor een landelijk beeld?	Ja, sinds oktober 2009 is er minimaal 1 maal per jaar e-mail contact met de afdeling Epidemiologie
22	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	nvt
23	Heeft u voldoende kennis in huis om alle natte koeltorens te herkennen?	Over het algemeen wel
24	Zo nee, wat heeft u nodig om deze registratie wel goed uit te kunnen voeren?	Een praktische training over het gebruik van de koeltorens is gewenst

Betreft: toezicht en handhaving		
25	Bent u op de hoogte van de voorschriften in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling die betrekking hebben op de legionellarisico's van natte koeltorens?	Ja, deze komen voor een belangrijk deel overeen met de door ons toegepaste voorschriften van de gemeente Amsterdam/Infamil
26	Hanteert de gemeente maatwerkvoorschriften? Zo ja, van welke maatwerkvoorschriften maakt u gebruik en bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u hiervan gebruik gemaakt?	Zie boven
27	Vindt u dat de gemeente over voldoende kennis beschikt om goed toezicht te kunnen uitoefenen op het beheer en onderhoud van natte koeltorens?	voldoende, meer technische kennis van de installatie is gewenst
28	Zijn tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 controles uitgevoerd bij inrichtingen (industrie en/of gebouwen) met natte koeltorens?	Ja, alleen Reed Business moet nog worden bezocht
29	Is de controletaak op natte koeltorens opgenomen in het handhavingsprogramma van de gemeente?	Ja, de koeltorens controleren wij tijdens de reguliere controle van het bedrijf.
30	Hoeveel fte is hiervoor gereserveerd in het handhavingsprogramma?	Gezien de reguliere taak geen extra formatie voor gereserveerd
31	Hoe wordt de controlefrequentie voor natte koeltorens bepaald?	Op grond van de risico inventarisatie & evaluatie per koeltoren en het gemeentelijk

		handhavingsplan.
32	Hoeveel controles bij bedrijven met natte koeltorens had u gepland tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	Per bedrijf 1 eerste en meerdere hercontroles
33	Hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u in de gecontroleerd op naleving en onderhoudsvoorschriften tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	Vier bedrijven
34	Wordt standaard gecontroleerd op het invullen van het logboek?	Ja
35	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van een beheersplan/onderhoudsplan?	Ja
36	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van de RI&E danwel risico-analyse?	Ja
37	Wordt standaard een controlerapport opgemaakt?	Ja, controlebrieven
38	Bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens zijn bij deze controles tekortkomingen vastgesteld?	Bij vier van de vijf bezochte bedrijven
39	Wat is de aard van de tekortkomingen?	Zeer uiteenlopend
40	Welke acties heeft u naar aanleiding van controles tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 ondernomen om de tekortkomingen ongedaan te maken?	Aanschrijven en hercontrole
41	Heeft u enig inzicht in het aantal besmettingen van natte koeltorens tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	Nee
42	Zo ja, wat was aantal bedrijven waarbij een besmetting is geconstateerd?	-
43	Hoeveel tijd (uren) is het afgelopen jaar (periode van 12 maanden) besteed aan de controle van natte koeltorens?	Ongeveer 30 uur

Aldus naar waarheid ingevuld,

Naam: d
Gemeente: Doetinchem
Datum: 9 september 2011
Handtekening: 