

Druten


Vraag nr.	Vraag	Antwoord
	Betreft: inventarisatie en registratie	
1	Naam contactpersoon gemeente?	
2	Telefoonnummer contactpersoon?	
3	Heeft de gemeente een inventarisatie uitgevoerd van aanwezige natte koeltorens?	Ja, in 2009 hebben we met de kennis van toen nagegaan of er sprake zou kunnen zijn van de aanwezigheid van NK.
4	Van wanneer dateert de laatste inventarisatie?	Momenteel loopt een project in de hele regio Nijmegen (MARN), samen met de regio's Arnhem en Ede i.s.m. de GGD's Gelderland-zuid- en midden en de provincie Gld.
5	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in koeltorens, koelwatersystemen en locaties?	Nee, nog niet. Pakken we op in huidig project.
6	Hoeveel locaties zijn in uw gemeente aanwezig waar natte koeltorens staan?	Tijdens de eerste verkenning is, met de kennis van toen, niet vastgesteld dat binnen de gemeente Druten NK aanwezig zijn
7	Hoeveel koelwatersystemen staan op deze locaties gezamenlijk?	Wordt meegenomen in huidig project.
8	Hoeveel koeltorens staan op deze koelwatersystemen gezamenlijk?	Wordt meegenomen in huidig project.
9	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in proceskoeling (industrie) en klimaatkoeling (gebouwen)?	N.a.v. de eerste inventarisatie is ons niet gebleken van de aanwezigheid van NK
10	Zijn de aanwezige koeltorens ook geregistreerd met eigenschapskenmerken (bouwjaar, type, etc) van de koeltorens?	T.a.v. het thans opgestarte project: deze gegevens zullen worden geregistreerd bij de fysieke controles.
11	Is de inventarisatie van natte koeltorens ook uitgevoerd voor koeltorens op/bij provinciale inrichtingen?	Provincie is partner in huidig project.
12	Is hier structureel overleg over met de provincie?	Is opgestart
13	Door wie is de inventarisatie/registratie uitgevoerd?	T.a.v. het thans opgestarte project: door inspecteurs gemeente Nijmegen/MARN i.s.m. de GGD.
14	Hoe is de registratie uitgevoerd; welk voorbeeld of format is hiervoor gebruikt?	Tijdens de eerste inventarisatie zijn geen NK gebleken. Daarom geen registratie.
15	Welke bronnen zijn gebruikt om te komen tot een zo volledig mogelijke registratie?	Bij de eerste inventarisatie hebben we alleen gebruik gemaakt van de kennis die bij de inspecteurs en de GGD aanwezig was.


16	Beschikt u van elke geregistreerde koeltoren over een kopie van de RI&E?	Regionaal project is onlangs opgestart. Nog niet duidelijk is of binnen de gemeente Druten, n.a.v. de 2 ^e inventarisatie, NK aanwezig zijn.
17	Is geborgd dat de registratie actueel blijft?	We gaan dit opnemen op ons standaard bezoeker rapport.
18	Zo ja, hoe is dit geborgd?	Opname in standaard bezoeker rapport.
19	Heeft u alle informatie over natte koeltorens ter beschikking gesteld aan de GGD in uw gebied?	(Nog) n.v.t.
20	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	
21	Heeft u informatie ter beschikking gesteld aan het Streeklaboratorium Kennemerland voor een landelijk beeld?	Nog niet, gaan we wel doen.
22	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	
23	Heeft u voldoende kennis in huis om alle natte koeltorens te herkennen?	Binnen de regio('s) hebben we cursus gehad van InfoMil.
24	Zo nee, wat heeft u nodig om deze registratie wel goed uit te kunnen voeren?	Praktijkkennis. Dit proberen we te bereiken door inspecteurs uit verschillende regio's samen op te laten trekken.

Betreft: toezicht en handhaving		
25	Bent u op de hoogte van de voorschriften in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling die betrekking hebben op de legionellarisico's van natte koeltorens?	Ja. Deze vinden wij te beperkt. Regelgeving over wanneer en in welke frequentie monsters genomen zouden moeten worden ontbreken. Geldt ook voor wanneer er actie gewenst is. Ook regelgeving hoe omgegaan moet worden met de dosering van biociden ontbreekt. Dit is ook een belangrijk milieuaspect als het gaat om overdosering en lozing op het riool via het afvalwater en via de luchtemissies.
26	Hanteert de gemeente maatwerkvoorschriften? Zo ja, van welke maatwerkvoorschriften maakt u gebruik en bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u hiervan gebruik gemaakt?	Nee.
27	Vindt u dat de gemeente over voldoende kennis beschikt om goed toezicht te kunnen uitoefenen op het beheer en onderhoud van natte koeltorens?	De basiskennis is o.a. door de cursus voldoende. Voor goed kwalitatieve inspecties moet nog praktijkervaring opgedaan worden. Dit proberen we o.a. door binnen de regio's samen te werken.
28	Zijn tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 controles uitgevoerd bij inrichtingen (industrie en/of gebouwen) met natte koeltorens?	Regionaal project is onlangs opgestart. Nog niet duidelijk is of binnen de gemeente Druten, n.a.v. de 2 ^e inventarisatie, NK aanwezig zijn.
29	Is de controletaak op natte koeltorens opgenomen in het handhavingsprogramma van de gemeente?	Nee, de controle zal meegenomen worden binnen de reguliere controle van de inrichtingen.
30	Hoeveel fte is hiervoor gereserveerd in het handhavingsprogramma?	
31	Hoe wordt de controlefrequentie voor natte koeltorens bepaald?	Regionaal project is onlangs opgestart. Nog niet duidelijk is of binnen de gemeente Druten, n.a.v. de 2 ^e inventarisatie, NK aanwezig zijn
32	Hoeveel controles bij bedrijven met natte koeltorens had u gepland tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	
33	Hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u in de gecontroleerd op naleving en onderhoudsvoorschriften tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	
34	Wordt standaard gecontroleerd op het invullen van het logboek?	Zodra, n.a.v. het thans opgestarte project, blijkt

		dat binnen de gemeente Druten NK aanwezig zijn, zal dit worden meegenomen
35	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van een beheersplan/onderhoudsplan?	Zodra, n.a.v. het thans opgestarte project, blijkt dat binnen de gemeente Druten NK aanwezig zijn, zal dit worden meegenomen
36	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van de RI&E danwel risico-analyse?	Zodra, n.a.v. het thans opgestarte project, blijkt dat binnen de gemeente Druten NK aanwezig zijn, zal dit worden meegenomen
37	Wordt standaard een controlerapport opgemaakt?	Zodra, n.a.v. het thans opgestarte project, blijkt dat binnen de gemeente Druten NK aanwezig zijn, zal dit aspect worden meegenomen
38	Bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens zijn bij deze controles tekortkomingen vastgesteld?	
39	Wat is de aard van de tekortkomingen?	
40	Welke acties heeft u naar aanleiding van controles tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 ondernomen om de tekortkomingen ongedaan te maken?	
41	Heeft u enig inzicht in het aantal besmettingen van natte koeltorens tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	
42	Zo ja, wat was aantal bedrijven waarbij een besmetting is geconstateerd?	
43	Hoeveel tijd (uren) is het afgelopen jaar (periode van 12 maanden) besteed aan de controle van natte koeltorens?	Interregionaal project is in maart 2011 opgestart. Projectleiding (MARN) heeft nu 60 uur gekost. Fysieke controles 16 uur.

Aldus naar waarheid ingevuld,

Naam: _____
Gemeente: Druten
Datum: 12 september 2011
Handtekening: 



Gemeente Druten

Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Directie Duurzaam produceren IPC 625
t.a.v. de heer W. Reinhold
Postbus 30945
2500 GX DEN HAAG

uw brief van:	uw kenmerk:	ons kenmerk:	datum:
13 juli 2011	DP2011048539	MvW/2011/H.152	13 september 2011
onderwerp:		bijlagen:	verzonden:
Natte koeltorens		-1-	


14 SEP. 2011

Geachte heer Reinhold,

Onder verwijzing naar uw brief van 13 juli 2011 (kenmerk DP2011048539) sturen wij u hierbij de ingevulde vragenlijst retour.

Wij nemen aan dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Namens burgemeester en wethouders van Druten,



Coördinator Vergunningen, Toezicht en Handhaving.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met
telefoonnummer van de afdeling VROM.

i.a.a.:
- VROM/VTH, dc
- CS, dep dossier