

Inventarisatie en registratie natte koeltorens gemeente Ede

1. **Naam contactpersoon gemeente?**
2. **Telefoonnummer contactpersoon?**
3. **Heeft de gemeente een inventarisatie uitgevoerd van aanwezige natte koeltorens?**
Ja.
4. **Van wanneer dateert de laatste inventarisatie?**
2011
5. **Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in koeltorens, koelwatersystemen en locaties?**
Er zijn alleen locaties met natte koeltorens bekend. Er zijn geen verdampingscondensators of andere koelwatersystemen ontdekt in de gemeente Ede.
6. **Hoeveel locaties zijn in uw gemeente aanwezig waar natte koeltorens staan?**
Er zijn 8 locaties waar natte koeltorens staan
7. **Hoeveel koelwatersystemen staan op deze locaties gezamenlijk?**
-
8. **Hoeveel koeltorens staan op deze koelwatersystemen gezamenlijk?**
11
9. **Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in proceskoeling (industrie) en klimaatkoeling (gebouwen)?**
Ja
10. **Zijn de aanwezige koeltorens ook geregistreerd met eigenschapskenmerken (bouwjaar, type, etc) van de koeltorens?**
Nee
11. **Zijn de aanwezige koeltorens ook geregistreerd met eigenschapskenmerken (bouwjaar, type, etc) van de koeltorens?**
Nee
12. **Is hier structureel overleg over met de provincie?**
Nee
13. **Door wie is de inventarisatie/registratie uitgevoerd?**
Door milieu-inspecteurs en toezichthouders van de gemeente Ede
14. **Hoe is de registratie uitgevoerd; welk voorbeeld of format is hiervoor gebruikt?**
De koeltorens zijn geregistreerd in de betreffende vergunningen en handavingsdossiers van de betreffende bedrijven. Daarnaast is er een lijst van bedrijven en locaties. Er is geen speciaal voorbeeld of format gebruikt.
15. **Welke bronnen zijn gebruikt om te komen tot een zo volledig mogelijke registratie?**
Dossieronderzoek, plaatselijke kennis, speciale milieuvluchten waarbij koeltorens vanuit de lucht zijn opgespoord. Mogelijke locaties voor de aanwezigheid voor natte koeltorens zijn onderzocht.
16. **Beschikt u van elke geregistreerde koeltoren over een kopie van de RI&E?**
Nee
17. **Is geborgd dat de registratie actueel blijft?**
Ja
18. **Zo ja, hoe is dit geborgd?**
De betreffende bedrijven worden afhankelijk van de Bedrijfs-categorie eens per half jaar, eens per 2 jaar of eens per 5 jaar integraal gecontroleerd waarbij ook de koeltorens gecontroleerd worden.
19. **Heeft u alle informatie over natte koeltorens ter beschikking gesteld aan de GGD in uw gebied?**
Niet alle informatie over de koeltorens is ter beschikking gesteld aan de GGD. Samen met een aantal andere gemeenten in de provincie Gelderland zijn we in overleg met de GGD over welke gegevens van belang zijn voor de GGD en hoe we de gegevens aanleveren.
20. **Zo nee, overweegt u dit nog te doen?**
Ja
21. **Heeft u informatie ter beschikking gesteld aan het Streeklaboratorium Kennemerland voor een landelijk beeld?**
Nee
22. **Zo nee, overweegt u dit nog te doen?**
Nee. dit wordt zover wij begrepen hebben door de GGD's gedaan.
23. **Heeft u voldoende kennis in huis om alle natte koeltorens te herkennen?**
Er is voldoende kennis aanwezig bij de milieuinspecteurs van de gemeente Ede, daarnaast wordt er samengewerkt met andere gemeenten in de provincie Gelderland waarbij gezamenlijk koeltorens worden gecontroleerd. Ook is er overleg met infomil over een aantal aangetroffen situaties.



Ede

24. Zo nee, wat heeft u nodig om deze registratie wel goed uit te kunnen voeren?
nvt.
25. Bent u op de hoogte van de voorschriften in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling die betrekking hebben op de legionellarisico's van natte koeltorens?
Ja
26. Hanteert de gemeente maatwerkvoorschriften?
Zo ja, van welke maatwerkvoorschriften maakt u gebruik en bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u hiervan gebruik gemaakt?
De gemeente Ede hanteert geen maatwerkvoorschriften voor natte koeltorens. Wel stellen wij soortgelijke voorschriften bij bepaalde (met name biologische) gaswasinstallaties.
27. Vindt u dat de gemeente over voldoende kennis beschikt om goed toezicht te kunnen uitoefenen op het beheer en onderhoud van natte koeltorens?
Ja
28. Zijn tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 controles uitgevoerd bij inrichtingen (industrie en/of gebouwen) met natte koeltorens?
Alle de ons bekende natte koeltorens zijn in de periode tussen 11-2008 en 1-7-2011 gecontroleerd.
29. Is de controletaak op natte koeltorens opgenomen in het handhavingsprogramma van de gemeente?
Ja, maar als onderdeel van reguliere controles. De koeltorens worden meegenomen bij de integrale controles van de bedrijven.
30. Hoeveel fte is hiervoor gereserveerd in het handhavingsprogramma?
Er is geen fte gereserveerd voor de controletaak op natte koeltorens. Sinds 2010 zijn de gemeenten bevoegd gezag geworden voor de controle op natte koeltorens, voorheen lag deze taak geheel bij de arbeidsinspectie/vrominspectie. De controle van natte koeltorens nemen we mee in de reguliere fte.
31. Hoe wordt de controlefrequentie voor natte koeltorens bepaald?
De controlefrequentie wordt bepaald aan de hand van de Bedrijs-categorie voor het hele bedrijf.
32. Hoeveel controles bij bedrijven met natte koeltorens had u gepland tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?
Ongeveer 40 bij 8 bedrijven
33. Hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 gecontroleerd op naleving en onderhoudsvoorschriften voor natte koeltorens?
8
34. Wordt standaard gecontroleerd op het invullen van het logboek?
Nee, niet bij iedere controle wordt het logboek en de voorschriften voor natte koeltorens gecontroleerd. Als de koeltoren wordt gecontroleerd dan komt dit natuurlijk wel aan de orde.
35. Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van een beheersplan/onderhoudsplan?
Zie antwoord bij vraag 34
36. Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van de RI&E danwel risico-analyse?
Zie antwoord bij vraag 34
37. Wordt standaard een controlerapport opgemaakt?
Ja
38. Bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens zijn bij deze controles tekortkomingen vastgesteld?
6
39. Wat is de aard van de tekortkomingen?
Onvoldoende onderhoud, geen monsternamen, geen beheers- en onderhoudsprogramma, geen logboek, geen waterbehandeling,
40. Welke acties heeft u naar aanleiding van controles tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 ondernomen om de tekortkomingen ongedaan te maken?
Aanschrijvingen, hercontroles en afspraken met bedrijven maken.
41. Heeft u enig inzicht in het aantal besmettingen van natte koeltorens tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?
Ja, sinds 2010, daarvoor waren wij niet bevoegd.
42. Zo ja, wat was aantal bedrijven waarbij een besmetting is geconstateerd?
Er zijn geen besmettingen geconstateerd waarbij directe actie gewenst was.
43. Hoeveel tijd (uren) is het afgelopen jaar (periode van 12 maanden) besteed aan de controle van natte koeltorens?
80 uur (inclusief overleg in de Regio, opleiding e.d.)



Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Directie Duurzaam Produceren IPC625
t.a.v. dhr W. Reinhold
postbus 30945
2500 GX DEN HAAG

| | | | | | |
|---|------------------------------|-----------------------|----------------|------------------------------------|---------------------------|
| uw kenmerk DP2011048539 | uw brief van 13 juli 2011 | ons kenmerk 681133 | behandeld door | doorkiesnummer | e-mail |
| Betreft Vragenlijst verantwoordelijkheid gemeenten m.b.t. legionellarisico's van natte koeltorens | | | | bijl. -Ingevulde vragenlijst | Ede, 16 september 2011 |

Geachte heer Reinhold,

In zijn brief van 13 juli 2011 vraagt staatsecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu via u aandacht voor de problematiek van legionellarisico's bij natte koeltorens. Met een vragenlijst verzoekt u om informatie over de manier waarop Ede omgaat met deze installaties. Met deze brief bied ik u de ingevulde vragenlijst aan.

Ik vertrouw erop met deze ingevulde vragenlijst aan uw verzoek te hebben voldaan, en bij te dragen aan een goed beeld over de beheersing van de legionellaproblematiek bij natte koeltorens.

Als aanvulling daarop informeer ik u graag nog over het volgende.

In het kader van de jaarlijks georganiseerde Gelderse Handhavingsweek is een aantal gemeenten/regio's uit de provincie Gelderland (o.a. Regio Nijmegen, Gemeente Ede, Gemeente Zevenaar, Milieuregio Arnhem, GGD regio Nijmegen) een project "natte koeltorens" gestart.

In oktober 2010 is er een workshop voor gemeentelijke en provinciale handhavers georganiseerd.

In 2011 zijn er gezamenlijk controles uitgevoerd bij diverse gemeenten.

Doel van dit project is om binnen de provincie Gelderland te komen tot een eenduidige controle van natte koeltorens. Een aantal handhavers specialiseert zich op het toezicht van natte koeltorens. Deze "specialisten" kunnen dan benaderd worden door andere toezichthouders voor ondersteuning bij de controle van natte koeltorens.

In oktober 2011 zal de projectgroep weer bij elkaar komen om de ervaringen die bij de controles van natte koeltorens zijn opgedaan met elkaar te delen en te kijken wat er nog moet gebeuren om het toezicht op natte koeltorens binnen de provincie Gelderland op het gewenste niveau te brengen.

Een initiatief wat naar ons oordeel breder in Nederland navolging verdient.



Vragen?

Als u nog vragen heeft, neem dan gerust contact op met de heer R. Groot, senior milieuspecteur van mijn afdeling die de vragenlijst heeft ingevuld Hij beantwoordt uw vragen graag. U kunt bellen naar telefoonnummer 0318 68 0838. U kunt natuurlijk ook emailen. Het adres is ruud.groot@ede.nl.

Namens burgemeester en wethouders,
Met vriendelijke groet,

Hoofd afdeling Handhaving.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. Groot', written over a faint horizontal line.

Handwritten text 'C' and 'E' in the right margin.