


Eindhoven

Vraag nr.	Vraag	Antwoord
	Betreft: inventarisatie en registratie	
1	Naam contactpersoon gemeente?	
2	Telefoonnummer contactpersoon?	
3	Heeft de gemeente een inventarisatie uitgevoerd van aanwezige natte koeltorens?	ja
4	Van wanneer dateert de laatste inventarisatie?	2008 en continu tijdens reguliere controles
5	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in koeltorens, koelwatersystemen en locaties?	Alleen koeltorens op een locatie
6	Hoeveel locaties zijn in uw gemeente aanwezig waar natte koeltorens staan?	Momenteel 16 bekend
7	Hoeveel koelwatersystemen staan op deze locaties gezamenlijk?	Niet bekend
8	Hoeveel koeltorens staan op deze koelwatersystemen gezamenlijk?	36
9	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in proceskoeling (industrie) en klimaatkoeling (gebouwen)?	nee
10	Zijn de aanwezige koeltorens ook geregistreerd met eigenschapskenmerken (bouwjaar, type, etc) van de koeltorens?	nee
11	Is de inventarisatie van natte koeltorens ook uitgevoerd voor koeltorens op/bij provinciale inrichtingen?	ja
12	Is hier structureel overleg over met de provincie?	nee
13	Door wie is de inventarisatie/registratie uitgevoerd?	SRE Milieudienst
14	Hoe is de registratie uitgevoerd; welk voorbeeld of format is hiervoor gebruikt?	eigen
15	Welke bronnen zijn gebruikt om te komen tot een zo volledig mogelijke registratie?	Respons brieven installateurs
16	Beschikt u van elke geregistreerde koeltoren over een kopie van de RI&E?	Nee, bij installaties aanwezig
17	Is geborgd dat de registratie actueel blijft?	ja
18	Zo ja, hoe is dit geborgd?	Opgenomen in standaard bedrijfsbezoek verslagen
19	Heeft u alle informatie over natte koeltorens ter beschikking gesteld aan de GGD in uw gebied?	ja
20	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	-
21	Heeft u informatie ter beschikking gesteld aan het Streeklaboratorium Kennemerland voor een landelijk beeld?	nee
22	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	Als dit gewenst is
23	Heeft u voldoende kennis in huis om alle natte koeltorens te herkennen?	ja
24	Zo nee, wat heeft u nodig om deze registratie wel goed uit te kunnen voeren?	-

Betreft: toezicht en handhaving		
25	Bent u op de hoogte van de voorschriften in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling die betrekking hebben op de legionellarisico's van natte koeltorens?	Ja, slechte voorschriften, zouden eigenlijk altijd maatwerkvoorschriften moeten worden, kan niet de bedoeling zijn!
26	Hanteert de gemeente maatwerkvoorschriften? Zo ja, van welke maatwerkvoorschriften maakt u gebruik en bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u hiervan gebruik gemaakt?	nee
27	Vindt u dat de gemeente over voldoende kennis beschikt om goed toezicht te kunnen uitoefenen op het beheer en onderhoud van natte koeltorens?	Ja, maar voorschriften niet toereikend
28	Zijn tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 controles uitgevoerd bij inrichtingen (industrie en/of gebouwen) met natte koeltorens?	ja
29	Is de controletaak op natte koeltorens opgenomen in het handhavingsprogramma van de gemeente?	Ja, meegenomen in reguliere controles
30	Hoeveel fte is hiervoor gereserveerd in het handhavingsprogramma?	geen
31	Hoe wordt de controlefrequentie voor natte koeltorens bepaald?	niet
32	Hoeveel controles bij bedrijven met natte koeltorens had u gepland tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	10
33	Hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u in de gecontroleerd op naleving en onderhoudsvoorschriften tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	10
34	Wordt standaard gecontroleerd op het invullen van het logboek?	ja
35	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van een beheersplan/onderhoudsplan?	ja
36	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van de RI&E danwel risico-analyse?	ja
37	Wordt standaard een controlerapport opgemaakt?	ja
38	Bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens zijn bij deze controles tekortkomingen vastgesteld?	1, te hoge legionella waarde, wordt continu gemeten, bedrijf had zelf al meteen na vaststelling opgelost
39	Wat is de aard van de tekortkomingen?	Te hoge legionella waarde
40	Welke acties heeft u naar aanleiding van controles tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 ondernomen om de tekortkomingen ongedaan te maken?	n.v.t.
41	Heeft u enig inzicht in het aantal besmettingen van natte koeltorens tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	nee
42	Zo ja, wat was aantal bedrijven waarbij een besmetting is geconstateerd?	-
43	Hoeveel tijd (uren) is het afgelopen jaar (periode van 12 maanden) besteed aan de controle van natte koeltorens?	n.v.t. aangezien het meegenomen wordt tijdens reguliere controles

Aldus naar waarheid ingevuld,

Naam: ...
Gemeente: Eindhoven
Datum: 9 augustus 2011
Handtekening: M.Hurkens





VERZONDEN 11 AUG. 2011

Retouradres Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Directie Duurzaam Produceren IPC 625
t.a.v. de heer W. Reinhold
Postbus 30945
2500 GX DEN HAAG

Vergunningen Toezicht en Handhaving,
afd. Toezicht & Handhaving
Behandeld door
Telefoon nr
Uw brief van
Uw kenmerk
Ons kenmerk 11011771/rv
Datum 9 augustus 2011

Betreft formulier natte koeltorens Eindhoven

Geachte heer Reinhold,

Naar aanleiding van uw verzoek het vragenformulier inzake legionellarisico's van natte koeltorens in te vullen, stuur ik u hierbij het ingevulde formulier retour.

Hebt u vragen met betrekking tot het bovenstaande, dan kunt u via bovenvermeld telefoonnummer of e-mail adres telefonisch contact met mij opnemen.

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders van Eindhoven,
inspecteur,

VROM		vrom/ipp/625	
zaak	doss		
Datum: 15 AUG. 2011			
2011052312			
Te behandelen door:	datum	perceel	
1° W. Reinhold			
2°			
3°			
4°			
Na behandeling retour archief			
Deponeren dd.			