

Epe

Vraag nr.	Vraag	Antwoord
	Betreft: inventarisatie en registratie	
1	Naam contactpersoon gemeente?	
2	Telefoonnummer contactpersoon?	
3	Heeft de gemeente een inventarisatie uitgevoerd van aanwezige natte koeltorens?	ja
4	Van wanneer dateert de laatste inventarisatie?	oktober 2011
5	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in koeltorens, koelwatersystemen en locaties?	ja
6	Hoeveel locaties zijn in uw gemeente aanwezig waar natte koeltorens staan?	bij de inventarisatie zijn 0 natte koeltorens gevonden
7	Hoeveel koelwatersystemen staan op deze locaties gezamenlijk?	nvt
8	Hoeveel koeltorens staan op deze koelwatersystemen gezamenlijk?	nvt
9	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in proceskoeling (industrie) en klimaatkoeling (gebouwen)?	ja
10	Zijn de aanwezige koeltorens ook geregistreerd met eigenschapskenmerken (bouwjaar, type, etc) van de koeltorens?	nvt
11	Is de inventarisatie van natte koeltorens ook uitgevoerd voor koeltorens op/bij provinciale inrichtingen?	ja
12	Is hier structureel overleg over met de provincie?	nvt: de provinciale inrichtingen zijn
13	Door wie is de inventarisatie/registratie uitgevoerd?	team vergunningverl.
14	Hoe is de registratie uitgevoerd; welk voorbeeld of format is hiervoor gebruikt?	in handhaving milieus en bouwen koeltoreninventarisatie
15	Welke bronnen zijn gebruikt om te komen tot een zo volledig mogelijke registratie?	inrichtingenbestand internet navraag / lokale kennis
16	Beschikt u van elke geregistreerde koeltoren over een kopie van de RI&E?	nvt
17	Is geborgd dat de registratie actueel blijft?	controlepunt opnemen in standaard check
18	Zo ja, hoe is dit geborgd?	zie 17, toezicht en hh vindt plaats volgens
19	Heeft u alle informatie over natte koeltorens ter beschikking gesteld aan de GGD in uw gebied?	nvt
20	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	nvt; zodra een koeltoren
21	Heeft u informatie ter beschikking gesteld aan het Streeklaboratorium Kennemerland voor een landelijk beeld?	nvt wordt gevonden wel
22	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	zie 20, idem
23	Heeft u voldoende kennis in huis om alle natte koeltorens te herkennen?	niet binnen gemeente, wel in regio Stedendriehoek (RUD)
24	Zo nee, wat heeft u nodig om deze registratie wel goed uit te kunnen voeren?	nvt


bij 5 inrichtingen worden het RI&E gecontroleerd en informatie opgevoerd Planning 3^e kwartaal 2011

inrichtingen zijn geen potentiële lokatie met natte koeltoren LCHV

→ vastgestelde beleid en protocollen

Betreft: toezicht en handhaving		
25	Bent u op de hoogte van de voorschriften in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling die betrekking hebben op de legionellarisico's van natte koeltorens?	ja: AR 3.16a 3.16b AR 3.16a
26	Hanteert de gemeente maatwerkvoorschriften? Zo ja, van welke maatwerkvoorschriften maakt u gebruik en bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u hiervan gebruik gemaakt?	nee
27	Vindt u dat de gemeente over voldoende kennis beschikt om goed toezicht te kunnen uitoefenen op het beheer en onderhoud van natte koeltorens?	nee
28	Zijn tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 controles uitgevoerd bij inrichtingen (industrie en/of gebouwen) met natte koeltorens?	reguliere controles in kader van hh-uitvoeringsprogramma geen natte koeltorens geconstateerd
29	Is de controletaak op natte koeltorens opgenomen in het handhavingsprogramma van de gemeente?	niet specifiek; valt onder toezicht naleving Act.be
30	Hoeveel fte is hiervoor gereserveerd in het handhavingsprogramma?	geen fte's specifiek toegewezen
31	Hoe wordt de controlefrequentie voor natte koeltorens bepaald?	controlepunt loopt mee in hh-uitv.-prog. (Zie 17)
32	Hoeveel controles bij bedrijven met natte koeltorens had u gepland tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	geen specifieke controles gepland
33	Hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u in de gecontroleerd op naleving en onderhoudsvoorschriften tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	nvt
34	Wordt standaard gecontroleerd op het invullen van het logboek?	nvt
35	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van een beheersplan/onderhoudsplan?	nvt
36	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van de RI&E danwel risico-analyse?	nvt tot op heden; is wel een gecontroleerd punt, wordt opgenomen in standaard controle rapport
37	Wordt standaard een controlerapport opgemaakt?	ja
38	Bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens zijn bij deze controles tekortkomingen vastgesteld?	nvt
39	Wat is de aard van de tekortkomingen?	nvt
40	Welke acties heeft u naar aanleiding van controles tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 ondernomen om de tekortkomingen ongedaan te maken?	nvt
41	Heeft u enig inzicht in het aantal besmettingen van natte koeltorens tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	nvt
42	Zo ja, wat was aantal bedrijven waarbij een besmetting is geconstateerd?	nvt
43	Hoeveel tijd (uren) is het afgelopen jaar (periode van 12 maanden) besteed aan de controle van natte koeltorens?	inventarisatie 6 uren

Aldus naar waarheid ingevuld,

Naam:	
Gemeente:	Epe
Datum:	8-11-2011
Handtekening:	



Gemeente Epe

Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Directoraat-Generaal Milieu Duurzaam Producteren
t.a.v. de heer K. de Snoo

Postbus 30945

2500 GX DEN HAAG

Uw brief : 27 oktober 2011
Uw kenmerk : BSK-2011/148051
Ons kenmerk : nr. 2011-70959
Behandeld door :
Telefoonnummer :

Onderwerp : vragenformulier natte koeltorens
in verband met legionellarisico's

Epe, - 9 NOV. 2011

Geachte heer De Snoo,

Naar aanleiding van uw schriftelijk verzoek (bij ons ingeboekt onder nummer 2011-79556) ontvangt u hierbij het vragenformulier met betrekking tot natte koeltorens in verband met legionellarisico's ingevuld en ondertekend retour.

Ik vertrouw erop u hiermee op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u naar aanleiding van de door ons verstrekte informatie nog vragen of opmerkingen hebben, dan hoor ik dat graag.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Epe,
namens dezen,
medewerker van de eenheid Handhaving,

Bijlage: vragenlijst ingevuld en ondertekend

2011-70959

