



Nr. 11087212
Casenr. 2011-08070

natte koeltorens 2011

inventarisatie natte koeltorens werkwijze 2011


| Vraag nr. | Vraag | Antwoord |
|-----------|--|--|
| | Betreft: inventarisatie en registratie | |
| 1 | Naam contactpersoon gemeente? | |
| 2 | Telefoonnummer contactpersoon? | |
| 3 | Heeft de gemeente een inventarisatie uitgevoerd van aanwezige natte koeltorens? | Ja |
| 4 | Van wanneer dateert de laatste inventarisatie? | 2009 |
| 5 | Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in koeltorens, koelwatersystemen en locaties? | Nee |
| 6 | Hoeveel locaties zijn in uw gemeente aanwezig waar natte koeltorens staan? | 4 |
| 7 | Hoeveel koelwatersystemen staan op deze locaties gezamenlijk? | 6 |
| 8 | Hoeveel koeltorens staan op deze koelwatersystemen gezamenlijk? | ? |
| 9 | Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in proceskoeling (industrie) en klimaatkoeling (gebouwen)? | Nee |
| 10 | Zijn de aanwezige koeltorens ook geregistreerd met eigenschapskenmerken (bouwjaar, type, etc) van de koeltorens? | Nee |
| 11 | Is de inventarisatie van natte koeltorens ook uitgevoerd voor koeltorens op/bij provinciale inrichtingen? | Ja |
| 12 | Is hier structureel overleg over met de provincie? | Nee |
| 13 | Door wie is de inventarisatie/registratie uitgevoerd? | Gemeente Ermelo |
| 14 | Hoe is de registratie uitgevoerd; welk voorbeeld of format is hiervoor gebruikt? | Meldingsformulier, excel-sheet |
| 15 | Welke bronnen zijn gebruikt om te komen tot een zo volledig mogelijke registratie? | Het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV), zie verder bijlage logboek |
| 16 | Beschikt u van elke geregistreerde koeltoren over een kopie van de RI&E? | Nee |
| 17 | Is geborgd dat de registratie actueel blijft? | Ja, voorzover de bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen om te melden |

| | | |
|----|--|--|
| | | middels AIM |
| 18 | Zo ja, hoe is dit geborgd? | Melding via AIM wordt altijd verwerkt in bedrijfsysteem |
| 19 | Heeft u alle informatie over natte koeltorens ter beschikking gesteld aan de GGD in uw gebied? | Ja, schriftelijk 2009 |
| 20 | Zo nee, overweegt u dit nog te doen? | |
| 21 | Heeft u informatie ter beschikking gesteld aan het Streeklaboratorium Kennemerland voor een landelijk beeld? | Nee, vraag van dit streeklab niet bekend en ook niet door inspectie aangegeven |
| 22 | Zo nee, overweegt u dit nog te doen? | Nee |
| 23 | Heeft u voldoende kennis in huis om alle natte koeltorens te herkennen? | Ja |
| 24 | Zo nee, wat heeft u nodig om deze registratie wel goed uit te kunnen voeren? | |

| | | |
|----|--|---|
| | Betreft: toezicht en handhaving | |
| 25 | Bent u op de hoogte van de voorschriften in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling die betrekking hebben op de legionellarisico's van natte koeltorens? | Ja |
| 26 | Hanteert de gemeente maatwerkvoorschriften? Zo ja, van welke maatwerkvoorschriften maakt u gebruik en bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u hiervan gebruik gemaakt? | Nee |
| 27 | Vindt u dat de gemeente over voldoende kennis beschikt om goed toezicht te kunnen uitoefenen op het beheer en onderhoud van natte koeltorens? | Ja |
| 28 | Zijn tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 controles uitgevoerd bij inrichtingen (industrie en/of gebouwen) met natte koeltorens? | Ja |
| 29 | Is de controletaak op natte koeltorens opgenomen in het handhavingsprogramma van de gemeente? | Ja, maar niet specifiek, ze worden meegenomen in de cyclische controle. |
| 30 | Hoeveel fte is hiervoor gereserveerd in het handhavingsprogramma? | Niet te specificeren omdat het onderdeel is van de standaard controle |
| 31 | Hoe wordt de controlefrequentie voor natte koeltorens bepaald? | Op basis van de categorie inrichting. |
| 32 | Hoeveel controles bij bedrijven met natte koeltorens had u gepland tussen 1-1-2008 en 1-7-2011? | 2 |
| 33 | Hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u in de gecontroleerd op naleving en onderhoudsvoorschriften tussen 1-1-2008 en 1-7-2011? | 1 |
| 34 | Wordt standaard gecontroleerd op het invullen van het logboek? | ja |
| 35 | Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van een beheersplan/onderhoudsplan? | ja |
| 36 | Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van de RI&E danwel risico-analyse? | nee |
| 37 | Wordt standaard een controlerapport opgemaakt? | ja |

| | | |
|----|---|-----------|
| 38 | Bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens zijn bij deze controles tekortkomingen vastgesteld? | 0 |
| 39 | Wat is de aard van de tekortkomingen? | n.v.t. |
| 40 | Welke acties heeft u naar aanleiding van controles tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 ondernomen om de tekortkomingen ongedaan te maken? | n.v.t. |
| 41 | Heeft u enig inzicht in het aantal besmettingen van natte koeltorens tussen 1-1-2008 en 1-7-2011? | nee |
| 42 | Zo ja, wat was aantal bedrijven waarbij een besmetting is geconstateerd? | n.v.t. |
| 43 | Hoeveel tijd (uren) is het afgelopen jaar (periode van 12 maanden) besteed aan de controle van natte koeltorens? | 2 x 1 uur |

Aldus naar waarheid ingevuld,

| | |
|-------------------------|--|
| Naam: | |
| Gemeente: Ermelo | |
| Datum: 24 augustus 2011 | |
| Handtekening: |  |

Plan van aanpak inventarisatie/registratie natte koeltorens.

Het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV) heeft een procedure voor het inventariseren en registreren van koeltorens opgesteld. Hierin is onder andere een stappenplan opgenomen voor kleine en middelgrote gemeenten (< 100.000 inwoners), welke van toepassing is op gemeente Ermelo.

Stap 1:

Nagaan of er binnen de gemeente de volgende instellingen/gebouwen/bedrijven zijn: sportaccommodaties, ziekenhuizen, grote verpleeg- of revalidatie-instelling of wooncentrum, museum, theater, grote hotels, kantoorgebouwen, bedrijven die een bedrijfsproces hebben waarbij warmte vrijkomt (bijvoorbeeld grote drukkerijen, ICT-bedrijven, staalbewerkingsbedrijven, energiecentrales, papierfabriek, etc.)

Via het Stramis, een database van bedrijven die vallen onder de milieuwetgeving, is uitgezocht welke bedrijven op grond van het bovenstaande moeten worden aangeschreven. Via Giskit is bekeken wie eigenaar van de betreffende panden zijn en moeten worden aangeschreven.

Eveneens is in Giskit per straat bekeken of grote (kantoor-)gebouwen zijn die ook aangeschreven moeten worden.

Intern is nagegaan of gebouwen, die in eigendom dan wel in beheer zijn van de gemeente, natte koeltorens hebben. Dit is niet het geval.

Stap 2:

Bedrijven zijn aangeschreven met voorbeeldbrief aangepast aan de Ermelose situatie. Bij de brief is een meldingsformulier gevoegd, waarmee bedrijven moeten reageren. Bedrijven/instellingen kunnen ook via e-mail of fax reageren.

Stap 3:

Binnengekomen gegevens zijn verwerkt in een spreadsheet. Bedrijven met natte koeltorens zijn in een aparte spreadsheet geregistreerd. Bedrijven die niet binnen gestelde termijn hebben gereageerd, zijn telefonisch benaderd. Deze bedrijven gaven aan geen natte koeltoren te hebben. In telefoongesprek is gevraagd om dit alsnog schriftelijk (via e-mail of fax) te bevestigen. Enkele bedrijven vonden dat het telefoongesprek moest volstaan. Andere bedrijven gaven aan dat alsnog schriftelijk gereageerd zou worden, maar dit is niet altijd gebeurd. Er is voor gekozen om deze bedrijven niet wederom lastig te vallen met het verzoek om een schriftelijke reactie. De telefonische mededeling, dat er geen natte koeltoren aanwezig is, is voldoende bevonden.

In gemeente Ermelo hebben 4 bedrijven natte koeltorens. Zie onderstaande lijst:

| REGISTRATIE KOELTORENS | | | | | |
|------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------|--------|-------------|
| nr | Naam bedrijf/ instelling | adres | postcode | plaats | telefoon |
| 1 | Navobi BV | Jhr.Dr.C.J. Sandbergweg 5-7 | 3852 PT | Ermelo | 0577-409911 |
| 2 | Havo Holding BV | Lokhorstweg 6 | 3851 SE | Ermelo | 0341-560854 |
| 3 | Polskamp Beheer BV | Oude Telgterweg 177 | 3851 EC | Ermelo | 0341-567070 |
| 4* | Presswood Verkoopmij BV | Lokhorstweg 13 A | 3851 SE | Ermelo | 0341-553379 |

* in 2009 zal er een natte koeltoren er komen.

Stap 4:

Lijst met natte koeltorens aangemaakt.

GGD en VROM-Inspectie krijgen deze lijst van natte koeltorens toegezonden.

Van: ..
Verzonden: woensdag 24 augustus 2011 16:35
Aan: 'wilfred.reinhold@minvrom.nl'
Bijlagen: inventarisatieformulier natte koeltorens.doc; logboek.doc

Geachte heer Reinhold,

Hierbij doe ik u het inventarisatieformulier natte koeltorens toekomen, zoals in de brief van 13 juli 2011 is aangegeven. Tevens zit hierbij de bijlage waarnaar verwezen wordt in het inventarisatieformulier, zijnde het logboek en plan van aanpak op welke wijze wij de inventarisatie hebben uitgevoerd.

Evenals tijdens de vorige inventarisatieronde is de toon die door het ministerie wordt ingezet en waarop het ministerie meent de gemeente tot actie te moeten manen geen prettige. Ik hoop dat uw ministerie bij een volgende actie omtrent de natte koeltorens een zodanige communicatie kan opzetten dat hiermee meer draagvlak wordt gecreëerd.


Daarnaast lijkt het erop dat de beleidslijn van het ministerie, dat bedrijven voldoende verantwoordelijkheid hebben aan de regels te voldoen en deze verantwoordelijkheid nemen, in deze inventarisatie-actie wordt losgelaten: het bevoegde gezag wordt direct verantwoordelijk gemaakt dat bedrijven de melding in het kader van de AIM doen en hier zeer actief op handelen.

Beide bijlagen doe ik u ook schriftelijk toekomen. Ik ga ervan uit dat ik hiervan nog een ontvangstbevestiging krijg, zodat ik mijn college en raad kan informeren dat de gemeente Ermelo niet in het zwartboek www.rijksoverheid.nl van het ministerie is opgenomen.

Overigens hebben wij op enkele vragen *nee* geantwoord. Als dit aanleiding geeft tot een negatieve beoordeling, dan hoor ik dat graag. Ik verneem dan ook graag de wettelijke grondslag waarop wij op een andere wijze moeten handelen.

Met vriendelijke groet,

Coördinator VVH
Gemeente Ermelo



Raadhuisplein 2
Postbus 500
3850 AM Ermelo
t 0341 56 73 21
f 0341 56 73 69
e gemeente@ermelo.nl
i www.ermelo.nl



Disclaimer