


Vraag nr.	Vraag	Etten-Leur
	Betreft: inventarisatie en registratie	
1	Naam contactpersoon gemeente?	
2	Telefoonnummer contactpersoon?	
3	Heeft de gemeente een inventarisatie uitgevoerd van aanwezige natte koeltorens?	Ja
4	Van wanneer dateert de laatste inventarisatie?	Februari 2009
5	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in koeltorens, koelwatersystemen en locaties?	Nee
6	Hoeveel locaties zijn in uw gemeente aanwezig waar natte koeltorens staan?	11
7	Hoeveel koelwatersystemen staan op deze locaties gezamenlijk?	Onbekend
8	Hoeveel koeltorens staan op deze koelwatersystemen gezamenlijk?	12
9	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in proceskoeling (industrie) en klimaatkoeling (gebouwen)?	Nee
10	Zijn de aanwezige koeltorens ook geregistreerd met eigenschapskenmerken (bouwjaar, type, etc) van de koeltorens?	Nee
11	Is de inventarisatie van natte koeltorens ook uitgevoerd voor koeltorens op/bij provinciale inrichtingen?	Ja
12	Is hier structureel overleg over met de provincie?	Ja, via Seph
13	Door wie is de inventarisatie/registratie uitgevoerd?	Afd. Vergunning en Handhaving
14	Hoe is de registratie uitgevoerd; welk voorbeeld of format is hiervoor gebruikt?	Format LCHV van oktober 2007 middels indienen van vragenlijst
15	Welke bronnen zijn gebruikt om te komen tot een zo volledig mogelijke registratie?	Bedrijvenbestand Gemeente Etten-Leur
16	Beschikt u van elke geregistreerde koeltoren over een kopie van de RI&E?	Nee, wordt in 2011 verder opgepakt
17	Is geborgd dat de registratie actueel blijft?	Ja
18	Zo ja, hoe is dit geborgd?	Installaties bevinden zich allemaal bij bedrijven waar jaarlijks milieutoezicht plaatsvindt.
19	Heeft u alle informatie over natte koeltorens ter beschikking gesteld aan de GGD in uw gebied?	Locaties met natte koeltorens zijn gemeld aan de GGD
20	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	Nvt
21	Heeft u informatie ter beschikking gesteld aan het Streeklaboratorium Kennemerland voor een landelijk beeld?	Nee, is ook niet aan ons gemeld dit te doen.
22	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	Ja, indien wij een specifieke reden hiertoe ontvangen of een aanleiding voor bestaat.
23	Heeft u voldoende kennis in huis om alle natte koeltorens te herkennen?	Ja
24	Zo nee, wat heeft u nodig om deze registratie wel goed uit te kunnen voeren?	nvt

Betreft: toezicht en handhaving		
25	Bent u op de hoogte van de voorschriften in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling die betrekking hebben op de legionellarisico's van natte koeltorens?	Ja
26	Hanteert de gemeente maatwerkvoorschriften? Zo ja, van welke maatwerkvoorschriften maakt u gebruik en bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u hiervan gebruik gemaakt?	Nee
27	Vindt u dat de gemeente over voldoende kennis beschikt om goed toezicht te kunnen uitoefenen op het beheer en onderhoud van natte koeltorens?	Ja
28	Zijn tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 controles uitgevoerd bij inrichtingen (industrie en/of gebouwen) met natte koeltorens?	Ja
29	Is de controletaak op natte koeltorens opgenomen in het handhavingsprogramma van de gemeente?	Ja
30	Hoeveel fte is hiervoor gereserveerd in het handhavingsprogramma?	Dit onderdeel wordt meegenomen in de bestaande toezichtsformatie.
31	Hoe wordt de controlefrequentie voor natte koeltorens bepaald?	Obv milieucategorie van het bedrijf, zie ook vraag 18, in dit geval jaarlijkse controle.
32	Hoeveel controles bij bedrijven met natte koeltorens had u gepland tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	Geen specifieke controles gepland. Sinds 2009 wordt dit onderdeel meegenomen.
33	Hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u in de gecontroleerd op naleving en onderhoudsvoorschriften tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	3 bedrijven
34	Wordt standaard gecontroleerd op het invullen van het logboek?	Nee
35	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van een beheersplan/onderhoudsplan?	Wordt in 2011 op gecontroleerd
36	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van de RI&E danwel risico-analyse?	Wordt vanaf heden op gecontroleerd
37	Wordt standaard een controlerapport opgemaakt?	Ja
38	Bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens zijn bij deze controles tekortkomingen vastgesteld?	Nog niet bekend
39	Wat is de aard van de tekortkomingen?	Nog nader te bepalen
40	Welke acties heeft u naar aanleiding van controles tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 ondernomen om de tekortkomingen ongedaan te maken?	Indien overtredingen ingevolge Barim/Rarim worden geconstateerd dan zal hierop worden gehandhaafd.
41	Heeft u enig inzicht in het aantal besmettingen van natte koeltorens tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	Niet bekend
42	Zo ja, wat was aantal bedrijven waarbij een besmetting is geconstateerd?	Niet bekend
43	Hoeveel tijd (uren) is het afgelopen jaar (periode van 12 maanden) besteed aan de controle van natte koeltorens?	Wordt niet afzonderlijk geregistreerd, dit onderdeel wordt meegenomen tijdens reguliere controles.

Aldus naar waarheid ingevuld,

Naam:	
Gemeente:	ETTEN-LEUR
Datum:	14-9-2011
Handtekening:	

Gemeente Etten-Leur

Roosendaalseweg 4
4875 AA Etten-Leur
Postbus 10.100
4870 GA Etten-Leur
T: 14 076
F: 076 5033 880
E: info@etten-leur.nl
I: www.etten-leur.nl

Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Directie Duurzaam Producteren IPC 625
t.a.v. dhr. W. Reinhold
Postbus 30945
2500 GX DEN HAAG

Kenmerk : 20110914\RWW\0792
Contactpersoon :
Afdeling : Vergunning en Handhaving
Doorkiesnummer : }
Uw brief van : 13 juli 2011
Onderwerp : Vragenlijst legionellarisico's natte
koeltorens

Etten-Leur, **15 SEP. 2011**

Geachte heer Reinhold,

Naar aanleiding van uw schrijven d.d. 13 juli 2011 inzake Verantwoordelijkheid gemeenten m.b.t. legionellarisico's van natte koeltorens zenden wij de vragenlijst retour. Deze treft u bijgaand aan.

Wij merken op dat in de vragenlijst wordt verwezen naar het ter beschikking stellen van onze informatie aan Streeklaboratorium Kennemerland. Wij zijn nimmer door u of andere instanties erop geattendeerd onze bevindingen te moeten delen. Wij verzoeken u om ons hierover nader te informeren. Op basis hiervan kunnen wij beoordelen om onze informatie hieromtrent alsnog te delen.

Omdat uit onze inventarisatie is gebleken dat wij van enkele locaties onvoldoende gegevens beschikbaar hebben delen wij u mede dat in 2011 deze locaties conform het Barim / Rarim zullen worden gecontroleerd. Indien hierbij tekortkomingen worden vastgesteld dan zullen wij volgens onze handhavingstrategie hiertegen optreden.

Vertrouwend erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Namens burgemeester en wethouders van Etten-Leur,
Hoofd van de afdeling Vergunning en Handhaving


Bijlage: vragenlijst