


# Franekeradeel

Vraag nr.	Vraag	Antwoord
	<b>Betreft: inventarisatie en registratie</b>	
1	Naam contactpersoon gemeente?	
2	Telefoonnummer contactpersoon?	
3	Heeft de gemeente een inventarisatie uitgevoerd van aanwezige natte koeltorens?	Ja
4	Van wanneer dateert de laatste inventarisatie?	2007
5	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in koeltorens, koelwatersystemen en locaties?	Ja
6	Hoeveel locaties zijn in uw gemeente aanwezig waar natte koeltorens staan?	2
7	Hoeveel koelwatersystemen staan op deze locaties gezamenlijk?	2
8	Hoeveel koeltorens staan op deze koelwatersystemen gezamenlijk?	5
9	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in proceskoeling (industrie) en klimaatkoeling (gebouwen)?	Nee, maar deze is uit de aard van de locatie af te leiden
10	Zijn de aanwezige koeltorens ook geregistreerd met eigenschapskenmerken (bouwjaar, type, etc) van de koeltorens?	Nee
11	Is de inventarisatie van natte koeltorens ook uitgevoerd voor koeltorens op/bij provinciale inrichtingen?	Ja
12	Is hier structureel overleg over met de provincie?	Nee
13	Door wie is de inventarisatie/registratie uitgevoerd?	Gemeente met input van Milieudienst
14	Hoe is de registratie uitgevoerd; welk voorbeeld of format is hiervoor gebruikt?	Geen specifiek format, op basis van aanwezige kennis/inschatting
15	Welke bronnen zijn gebruikt om te komen tot een zo volledig mogelijke registratie?	GGD, en aanwezige lokatiekennis milieudienst.
16	Beschikt u van elke geregistreerde koeltoren over een kopie van de RI&E?	Nee
17	Is geborgd dat de registratie actueel blijft?	Niet echt, het is zelfs de vraag of alle locaties in beeld zijn.
18	Zo ja, hoe is dit geborgd?	Niet
19	Heeft u alle informatie over natte koeltorens ter beschikking gesteld aan de GGD in uw gebied?	Ja
20	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	-
21	Heeft u informatie ter beschikking gesteld aan het Streeklaboratorium Kennemerland voor een landelijk beeld?	Nee, dit is wat ons betreft een taak voor de GGD omdat wij hier geen wetenschap van hebben.
22	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	Nee, initiatief bij GGD
23	Heeft u voldoende kennis in huis om alle natte koeltorens te herkennen?	Ja (uitbested aan milieuadviesdienst)
24	Zo nee, wat heeft u nodig om deze registratie wel goed uit te kunnen voeren?	-

<b>Betreft: toezicht en handhaving</b>		
25	Bent u op de hoogte van de voorschriften in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling die betrekking hebben op de legionellarisico's van natte koeltorens?	Ja (uitbesteed aan milieuadviesdienst)
26	Hanteert de gemeente maatwerkvoorschriften? Zo ja, van welke maatwerkvoorschriften maakt u gebruik en bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u hiervan gebruik gemaakt?	Niet voor natte koeltorens, tot nu toe geen maatwerk bij koeltorens.
27	Vindt u dat de gemeente over voldoende kennis beschikt om goed toezicht te kunnen uitoefenen op het beheer en onderhoud van natte koeltorens?	Ja (uitbesteed aan milieuadviesdienst)
28	Zijn tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 controles uitgevoerd bij inrichtingen (industrie en/of gebouwen) met natte koeltorens?	ja
29	Is de controletaak op natte koeltorens opgenomen in het handhavingprogramma van de gemeente?	Als onderdeel van de reguliere controles
30	Hoeveel fte is hiervoor gereserveerd in het handhavingprogramma?	Als onderdeel van de reguliere controles
31	Hoe wordt de controlefrequentie voor natte koeltorens bepaald?	Het betreft categorie 4 bedrijven, die worden jaarlijks gecontroleerd.
32	Hoeveel controles bij bedrijven met natte koeltorens had u gepland tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	jaarlijks
33	Hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u gecontroleerd op naleving en onderhoudsvoorschriften tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	2
34	Wordt standaard gecontroleerd op het invullen van het logboek?	Nee
35	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van een beheersplan/onderhoudsplan?	Ja
36	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van de RI&E danwel risico-analyse?	Nee
37	Wordt standaard een controlerapport opgemaakt?	Ja, maar niet specifiek voor dit onderdeel alleen bij vastgestelde afwijkingen wordt dit opgenomen.
38	Bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens zijn bij deze controles tekortkomingen vastgesteld?	0
39	Wat is de aard van de tekortkomingen?	-
40	Welke acties heeft u naar aanleiding van controles tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 ondernomen om de tekortkomingen ongedaan te maken?	-
41	Heeft u enig inzicht in het aantal besmettingen van natte koeltorens tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	Nee
42	Zo ja, wat was aantal bedrijven waarbij een besmetting is geconstateerd?	0
43	Hoeveel tijd (uren) is het afgelopen jaar (periode van 12 maanden) besteed aan de controle van natte koeltorens?	Onderdeel van de jaarlijkse reguliere controles

Aldus naar waarheid ingevuld,

Naam:	
Gemeente:	Gemeente Franekeradeel
Datum:	1-9-2011
Handtekening:	



Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
 Directie Duurzaam Produceren IPC 625  
 t.a.v. de heer W. Reinhold  
 Postbus 30945  
 2500 GX DEN HAAG

Postbus 58  
 8800 AB Franeker  
 Harlingerweg 18  
 telefoon (0517) 380 380  
 telefax (0517) 380 388  
 www.franekeradeel.nl

VERZONDEN - 2 SEP 2011

Ons briefnummer	Behandeld door		Franeker,
11.303281		1)	1-9-2011
Uw kenmerk	Toestel	E-mail waboloket@franekeradeel.nl	Bijlage(n)

Onderwerp  
 formulier inspectie natte koeltorens

Geachte heer Reinhold,

Naar aanleiding van de brief van Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 13 juli 2011 (uw kenmerk DP2011048539) over de verantwoordelijkheid van gemeenten ten aanzien van legionellarisico's van natte koeltorens stuur ik u het vragenformulier ingevuld retour.

Ik ga er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er nog vragen zijn dan kunt u voor algemene vragen contact opnemen met de afdeling Bouwen en Milieu van onze gemeente. Voor inhoudelijke vragen over de controles kunt u contact opnemen met de afdeling van de Milieudienst, via telefoonnummer 0520 222222.

Hoogachtend,  
 namens  
 burgemeester en wethouders van Franekeradeel,

hoofd afdeling Bouwen en Milieu