


Vraag nr.	Vraag	Antwoord
	<b>Betreft: inventarisatie en registratie</b>	
1	Naam contactpersoon gemeente?	
2	Telefoonnummer contactpersoon?	0100 707270
3	Heeft de gemeente een inventarisatie uitgevoerd van aanwezige natte koeltorens?	Nee
4	Van wanneer dateert de laatste inventarisatie?	Niet gemaakt
5	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in koeltorens, koelwatersystemen en locaties?	Niet bekend
6	Hoeveel locaties zijn in uw gemeente aanwezig waar natte koeltorens staan?	Niet bekend
7	Hoeveel koelwatersystemen staan op deze locaties gezamenlijk?	Niet bekend
8	Hoeveel koeltorens staan op deze koelwatersystemen gezamenlijk?	Niet bekend
9	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in proceskoeling (industrie) en klimaatkoeling (gebouwen)?	Niet bekend
10	Zijn de aanwezige koeltorens ook geregistreerd met eigenschapskenmerken (bouwjaar, type, etc) van de koeltorens?	Nee
11	Is de inventarisatie van natte koeltorens ook uitgevoerd voor koeltorens op/bij provinciale inrichtingen?	Nee
12	Is hier structureel overleg over met de provincie?	Nee
13	Door wie is de inventarisatie/registratie uitgevoerd?	N.v.t.
14	Hoe is de registratie uitgevoerd; welk voorbeeld of format is hiervoor gebruikt?	N.v.t.
15	Welke bronnen zijn gebruikt om te komen tot een zo volledig mogelijke registratie?	N.v.t.
16	Beschikt u van elke geregistreerde koeltoren over een kopie van de RI&E?	Nee
17	Is geborgd dat de registratie actueel blijft?	Nee
18	Zo ja, hoe is dit geborgd?	
19	Heeft u alle informatie over natte koeltorens ter beschikking gesteld aan de GGD in uw gebied?	Nee
20	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	Ja
21	Heeft u informatie ter beschikking gesteld aan het Streeklaboratorium Kennemerland voor een landelijk beeld?	Nee
22	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	Onbekend
23	Heeft u voldoende kennis in huis om alle natte koeltorens te herkennen?	Ja
24	Zo nee, wat heeft u nodig om deze registratie wel goed uit te kunnen voeren?	

	<b>Betreft: toezicht en handhaving</b>	
25	Bent u op de hoogte van de voorschriften in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling die betrekking hebben op de legionellarisico's van natte koeltorens?	Ja
26	Hanteert de gemeente maatwerkvoorschriften? Zo ja, van welke maatwerkvoorschriften maakt u gebruik en bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u hiervan gebruik gemaakt?	Ja, 2 stuks
27	Vindt u dat de gemeente over voldoende kennis beschikt om goed toezicht te kunnen uitoefenen op het beheer en onderhoud van natte koeltorens?	Ja (alle toezichtstaken worden uitbesteed aan regionale milieudienst)
28	Zijn tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 controles uitgevoerd bij inrichtingen (industrie en/of gebouwen) met natte koeltorens?	Ja
29	Is de controletaak op natte koeltorens opgenomen in het handhavingprogramma van de gemeente?	Is onderdeel van reguliere integrale controle
30	Hoeveel fte is hiervoor gereserveerd in het handhavingprogramma?	Is niet specifiek voor dit onderdeel aangegeven, is onderdeel van reguliere integrale controle
31	Hoe wordt de controlefrequentie voor natte koeltorens bepaald?	Is afhankelijk van type bedrijf. Op basis van categorie wordt bezoekfrequentie bepaald
32	Hoeveel controles bij bedrijven met natte koeltorens had u gepland tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	Niet specifiek gepland, maken onderdeel uit van de reguliere integrale controle
33	Hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u in de gecontroleerd op naleving en onderhoudsvoorschriften tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	Niet bekend
34	Wordt standaard gecontroleerd op het invullen van het logboek?	Indien van toepassing wordt hierop gecontroleerd
35	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van een beheersplan/onderhoudsplan?	Indien van toepassing wordt hierop gecontroleerd
36	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van de RI&E danwel risico-analyse?	Nee
37	Wordt standaard een controlerapport opgemaakt?	Er worden altijd controleverslagen gemaakt.
38	Bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens zijn bij deze controles tekortkomingen vastgesteld?	2, er bleken aanvullende voorschriften te ontbreken
39	Wat is de aard van de tekortkomingen?	Zie punt 38.
40	Welke acties heeft u naar aanleiding van controles tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 ondernomen om de tekortkomingen ongedaan te maken?	Vergunningen actualiseren.
41	Heeft u enig inzicht in het aantal besmettingen van natte koeltorens tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	Nee
42	Zo ja, wat was aantal bedrijven waarbij een besmetting is geconstateerd?	-
43	Hoeveel tijd (uren) is het afgelopen jaar (periode van 12 maanden) besteed aan de controle van natte koeltorens?	Wordt niet apart bijgehouden, maakt onderdeel uit van de reguliere integrale controle

Aldus naar waarheid ingevuld,

Naam:	5
Gemeente:	Gennep
Datum:	6 augustus 2011
Handtekening:	

*Datum* : 13 SEP 2011  
*Ons kenmerk* : 2011/3501  
*Uw kenmerk* : DP2011048539  
*Uw brief van* : 13 juli 2011  
*Bijlage* : Formulier natte koeltorens  
*Onderwerp* : Verantwoordelijkheid gemeenten m.b.t. legionellarisico's van natte koeltorens

Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Directie Duurzaam Producteren IPC 625  
t.a.v. de heer W. Reinhold  
Postbus 30945  
2500 GX DEN HAAG

Geachte heer Reinhold,

Op 13 juli 2011 hebben wij de brief ontvangen met daarin het verzoek om vragen te beantwoorden in het kader van het nemen van de verantwoordelijkheid voor de risico's van verspreiding van legionellabacteriën. Naar aanleiding daarvan kunnen wij daar het volgende over aangeven.

### **Algemeen**


Binnen de gemeente Gennep zijn meerdere natte koeltorens aanwezig. Controle op werking en onderhoud van een dergelijk installatie vindt plaats tijdens reguliere integrale controles door toezichthouders van het RMB uit Cuijk. Hoe vaak een dergelijk bedrijf bezocht wordt is ondermeer afhankelijk van de milieucategorie van het bedrijf. Tijdens de integrale controles wordt controle van de natte koeltorens meegenomen. In het jaar 2011 zijn meerdere inrichtingen bezocht waar natte koeltorens in werking zijn. De controles waren aanleiding om de voorschriften in de vergunning met betrekking tot het beheersen van risico's en het opstellen van een legionellabeheersplan aan te passen. Insteek hierbij is dat wordt aangesloten bij de voorschriften uit het Activiteitenbesluit. De procedures voor het actualiseren van deze vergunningen is inmiddels in gang gezet. Bij de eerstvolgende controles zal hierop worden gehandhaafd.

### **Inventarisatie-formulier**

Getracht is het bijgevoegde inventarisatie-formulier zo volledig mogelijk in te vullen. Echter, binnen de gemeente Gennep wordt ten aanzien van dit onderwerp geen apart registratiesysteem bijgehouden. Zoals reeds vermeld wordt de controle op een eventueel aanwezige natte koeltoren meegenomen tijdens de integrale milieucontrole. Indien geconstateerd wordt dat voorschriften worden overtreden wordt het handhavingstraject ingezet.

Deze brief is behandeld door ... s die te bereiken is onder telefoonnummer ... of onder emailadres [gemeente@gennep.nl](mailto:gemeente@gennep.nl).

Hoogachtend,  
Burgemeester en Wethouders van Gennep,  
namens dezen,  
Regisseur Integrale Handhaving,



ns