


Harenkarspel

Vraag nr.	Vraag	Antwoord
	Betreft: inventarisatie en registratie	
1	Naam contactpersoon gemeente?	
2	Telefoonnummer contactpersoon?	
3	Heeft de gemeente een inventarisatie uitgevoerd van aanwezige natte koeltorens?	Ja, bij alle inrichtingen onder bevoegd gezag van de gemeenten
4	Van wanneer dateert de laatste inventarisatie?	30-09-2011
5	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in koeltorens, koelwatersystemen en locaties?	Ja
6	Hoeveel locaties zijn in uw gemeente aanwezig waar natte koeltorens staan?	1
7	Hoeveel koelwatersystemen staan op deze locaties gezamenlijk?	2
8	Hoeveel koeltorens staan op deze koelwatersystemen gezamenlijk?	2
9	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in proceskoeling (industrie) en klimaatkoeling (gebouwen)?	Nee
10	Zijn de aanwezige koeltorens ook geregistreerd met eigenschapskenmerken (bouwjaar, type, etc) van de koeltorens?	Nee (Nog niet)
11	Is de inventarisatie van natte koeltorens ook uitgevoerd voor koeltorens op/bij provinciale inrichtingen?	Nee
12	Is hier structureel overleg over met de provincie?	Nee
13	Door wie is de inventarisatie/registratie uitgevoerd?	Milieudienst KvNH
14	Hoe is de registratie uitgevoerd; welk voorbeeld of format is hiervoor gebruikt?	Inrichtingenbestand
15	Welke bronnen zijn gebruikt om te komen tot een zo volledig mogelijke registratie?	Zie vraag 14
16	Beschikt u van elke geregistreerde koeltoren over een kopie van de RI&E?	Nog niet. (Dit komt er aan voor 30 oktober 2011)
17	Is geborgd dat de registratie actueel blijft?	Ja
18	Zo ja, hoe is dit geborgd?	Controle op actualiteit. Nieuwe bedrijven worden direct in het bedrijvenbestand geplaatst.
19	Heeft u alle informatie over natte koeltorens ter beschikking gesteld aan de GGD in uw gebied?	Ja
20	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	n.v.t.
21	Heeft u informatie ter beschikking gesteld aan het Streeklaboratorium Kennemerland voor een landelijk beeld?	Ja
22	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	n.v.t.
23	Heeft u voldoende kennis in huis om alle natte koeltorens te herkennen?	Ja
24	Zo nee, wat heeft u nodig om deze registratie wel goed uit te kunnen voeren?	N.v.t.

Betreft: toezicht en handhaving		
25	Bent u op de hoogte van de voorschriften in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling die betrekking hebben op de legionellarisico's van natte koeltorens?	Ja
26	Hanteert de gemeente maatwerkvoorschriften? Zo ja, van welke maatwerkvoorschriften maakt u gebruik en bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u hiervan gebruik gemaakt?	Nee (nog niet)
27	Vindt u dat de gemeente over voldoende kennis beschikt om goed toezicht te kunnen uitoefenen op het beheer en onderhoud van natte koeltorens?	Ja
28	Zijn tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 controles uitgevoerd bij inrichtingen (industrie en/of gebouwen) met natte koeltorens?	Nee (controle uitgevoerd op 30-9-2011)
29	Is de controletaak op natte koeltorens opgenomen in het handhavingsprogramma van de gemeente?	Nee (bedrijf wordt wel veel bezocht)
30	Hoeveel fte is hiervoor gereserveerd in het handhavingsprogramma?	< 1 fte
31	Hoe wordt de controlefrequentie voor natte koeltorens bepaald?	Prioriteit gemeentebestuur
32	Hoeveel controles bij bedrijven met natte koeltorens had u gepland tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	0
33	Hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u in de gecontroleerd op naleving en onderhoudsvoorschriften tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	0
34	Wordt standaard gecontroleerd op het invullen van het logboek?	Ja
35	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van een beheersplan/onderhoudsplan?	Ja
36	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van de RI&E danwel risico-analyse?	Ja
37	Wordt standaard een controlerapport opgemaakt?	Ja
38	Bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens zijn bij deze controles tekortkomingen vastgesteld?	1
39	Wat is de aard van de tekortkomingen?	Nog geen actuele risicoanalyse opgesteld.
40	Welke acties heeft u naar aanleiding van controles tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 ondernomen om de tekortkomingen ongedaan te maken?	0
41	Heeft u enig inzicht in het aantal besmettingen van natte koeltorens tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	Nee
42	Zo ja, wat was aantal bedrijven waarbij een besmetting is geconstateerd?	
43	Hoeveel tijd (uren) is het afgelopen jaar (periode van 12 maanden) besteed aan de controle van natte koeltorens?	+ 8 uur (2 natte koeltorens)

Aldus naar waarheid ingevuld,

Naam: _____
Gemeente: Harenkarspel
Datum: 10 oktober 2011
Handtekening: _____



Milieudienst

Kop van Noord-Holland

Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Directie Duurzaam Produceren en Milieu
de heer W. Reinholt
Postbus 30945
2500 GX DEN HAAG

Schagen
Ons nummer
Uw brief van
Uw kenmerk
Behandeld door
Doorkiesnr.
Onderwerp

10 oktober 2011
BR/HSB/2011-2905

VERZONDEN 12 OKT 2011

Toezicht natte koeltorens

Geachte heer Reinholt,

Op 15 september 2011 hebben wij u een brief gestuurd (kenmerk HJZt/EA/) waarin werd aangegeven dat binnen de gemeenten Anna Paulowna, Harenkarspel, Niedorp, Schagen, Wieringermeer en Zijpe geen natte koeltorens aanwezig zijn. Dit is helaas niet correct. Binnen de gemeente Harenkarspel heeft een bedrijf twee natte koeltorens. Gelet op voorgaande hebben wij voor de gemeente Harenkarspel opnieuw het Inventarisatieformulier "Legionellarisico's van natte koeltorens", augustus 2011 ingevuld en als bijlage bij deze brief gevoegd.

Informatie

Als u vragen heeft naar aanleiding van deze brief kunt u op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend van 9.00 uur tot 12.00 uur contact opnemen met
- ; e-mailadres;

kunt ook nun website raadplegen: www.milieudienstkvn.nl.

Postbus 8
1740 AA Schagen

Bezoekadres:
Laan 19, Schagen

Tel.: 0224 - 27 46 00
Fax: 0224 - 27 46 39

Website:
www.milieudienstkvn.nl

E-mail:
info@milieudienstkvn.nl

Bankrelatie:
Bank Nederlandse
Gemeenten (BNG)
rek. nr. 28.51.31.842

BTW nr.:
NL8178.24.170.B01

KvK nr.:
37162901

Mét vriendelijke groet,

Coördinator Team Beleid & Regulering
Milieudienst Kop van Noord-Holland

Bijlage:

- Ingevuld inventarisatieformulier "Legionellarisico's van natte koeltorens" augustus 2011.