

# Hilvarenbeek


Vraag nr.	Vraag	Antwoord
	<b>Betreft: inventarisatie en registratie</b>	
1	Naam contactpersoon gemeente?	
2	Telefoonnummer contactpersoon?	
3	Heeft de gemeente een inventarisatie uitgevoerd van aanwezige natte koeltorens?	Nee. Momenteel zijn we bezig om de inventarisatie en controles in projectvorm uit te besteden aan het Regionaal milieuhandhavingsteam (RMHT).
4	Van wanneer dateert de laatste inventarisatie?	N.v.t.
5	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in koeltorens, koelwatersystemen en locaties?	N.v.t.
6	Hoeveel locaties zijn in uw gemeente aanwezig waar natte koeltorens staan?	Onbekend
7	Hoeveel koelwatersystemen staan op deze locaties gezamenlijk?	Onbekend
8	Hoeveel koeltorens staan op deze koelwatersystemen gezamenlijk?	Onbekend
9	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in proceskoeling (industrie) en klimaatkoeling (gebouwen)?	N.v.t.
10	Zijn de aanwezige koeltorens ook geregistreerd met eigenschapskenmerken (bouwjaar, type, etc) van de koeltorens?	N.v.t.
11	Is de inventarisatie van natte koeltorens ook uitgevoerd voor koeltorens op/bij provinciale inrichtingen?	N.v.t.
12	Is hier structureel overleg over met de provincie?	N.v.t.
13	Door wie is de inventarisatie/registratie uitgevoerd?	Wordt waarschijnlijk uitbesteed aan het Regionaal milieuhandhavingsteam (RMHT)
14	Hoe is de registratie uitgevoerd; welk voorbeeld of format is hiervoor gebruikt?	De inventarisatie/registratie zal bij uitbesteding worden uitgevoerd door de opdrachtnemer. De inventarisatie en registratie die zij gebruiken is mede gebaseerd op de LCHV procedure.
15	Welke bronnen zijn gebruikt om te komen tot een zo volledig mogelijke registratie?	De bronnen die zullen worden gebruikt naast een actief communicatietraject in de regionale media: mailing met vragenlijst, vergunningen/meldingen bestand en google maps. Daarnaast zullen toezichthouders worden verzocht een "oogje in het zeil" te houden bij controles.
16	Beschikt u van elke geregistreerde koeltoren over een kopie van de RI&E?	Nog niet. Indien het project wordt uitgevoerd wordt er gewerkt met een checklist welke gebaseerd is op het activiteitenbesluit (tenzij het IPPC bedrijven betreft). Hierbij wordt standaard het RI&E ingezien en gecontroleerd op de minimaal vereiste gegevens.
17	Is geborgd dat de registratie actueel blijft?	Nee, nog niet.

18	Zo ja, hoe is dit geborgd?	Een manier van borging kan zijn door per tijdseenheid het onderdeel koeltorens mee te nemen bij de milieu controles.
19	Heeft u alle informatie over natte koeltorens ter beschikking gesteld aan de GGD in uw gebied?	Nee, omdat we nog riet beschikking over die informatie.
20	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	Ja, daarnaast zullen de koeltorens worden doorgegeven aan het BEL-project (streeklab), provincie Noord-Brabant en de arbeidsinspectie.
21	Heeft u informatie ter beschikking gesteld aan het Streeklaboratorium Kennemerland voor een landelijk beeld?	Zie 20.
22	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	Zie 20.
23	Heeft u voldoende kennis in huis om alle natte koeltorens te herkennen?	Nee. Daarom wordt het project uitbesteed.
24	Zo nee, wat heeft u nodig om deze registratie wel goed uit te kunnen voeren?	Personele capaciteit.

<b>Betreft: toezicht en handhaving</b>		
25	Bent u op de hoogte van de voorschriften in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling die betrekking hebben op de legionellarisico's van natte koeltorens?	Nee. Daarom wordt het project uitbesteed.
26	Hanteert de gemeente maatwerkvoorschriften? Zo ja, van welke maatwerkvoorschriften maakt u gebruik en bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u hiervan gebruik gemaakt?	Nee. Eventueel te nemen maatwerkvoorschriften worden gebaseerd op de eidevaluatie van het project.
27	Vindt u dat de gemeente over voldoende kennis beschikt om goed toezicht te kunnen uitoefenen op het beheer en onderhoud van natte koeltorens?	Nee. Daarom wordt het project uitbesteed.
28	Zijn tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 controles uitgevoerd bij inrichtingen (industrie en/of gebouwen) met natte koeltorens?	Nee.
29	Is de controletaak op natte koeltorens opgenomen in het handhavingsprogramma van de gemeente?	Nee.
30	Hoeveel fte is hiervoor gereserveerd in het handhavingsprogramma?	0
31	Hoe wordt de controlefrequentie voor natte koeltorens bepaald?	(nog) Niet. We baseren de frequentie op de bevindingen van het project.
32	Hoeveel controles bij bedrijven met natte koeltorens had u gepland tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	0
33	Hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u in de gecontroleerd op naleving en onderhoudsvoorschriften tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	0
34	Wordt standaard gecontroleerd op het invullen van het logboek?	Nog niet. Indien het project wordt uitgevoerd wordt er door het RMHT gewerkt met een checklist welke gebaseerd is het activiteitenbesluit (tenzij het IPPC bedrijven betreft). Hierbij wordt standaard het logboek ingezien en gecontroleerd op de minimaal vereiste gegevens.

35	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van een beheersplan/onderhoudsplan?	Nog niet. Indien het project wordt uitgevoerd wordt er gewerkt met een checklist welke gebaseerd is het activiteitenbesluit (tenzij het IPPC bedrijven betreft). Hierbij wordt standaard het beheersplan/onderhoudsplan ingezien en gecontroleerd op de minimaal vereiste gegevens.
36	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van de RI&E danwel risico-analyse?	Nog niet. Indien het project wordt uitgevoerd wordt er gewerkt met een checklist welke gebaseerd is het activiteitenbesluit (tenzij het IPPC bedrijven betreft). Hierbij wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van de RI&E
37	Wordt standaard een controlerapport opgemaakt?	Nog niet. Bij uitvoer van het project wel.
38	Bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens zijn bij deze controles tekortkomingen vastgesteld?	Onbekend, nog geen inventarisatie uitgevoerd.
39	Wat is de aard van de tekortkomingen?	Onbekend
40	Welke acties heeft u naar aanleiding van controles tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 ondernomen om de tekortkomingen ongedaan te maken?	Geen
41	Heeft u enig inzicht in het aantal besmettingen van natte koeltorens tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	Nee
42	Zo ja, wat was aantal bedrijven waarbij een besmetting is geconstateerd?	Onbekend
43	Hoeveel tijd (uren) is het afgelopen jaar (periode van 12 maanden) besteed aan de controle van natte koeltorens?	0

Aldus naar waarheid ingevuld,

Naam: _____
Gemeente: Hilvarenbeek
Datum: 10 augustus 2011
Handtekening: 

**gemeente Hilvarenbeek**



Vrijthof 10  
5081 CA Hilvarenbeek  
Postbus 3  
5080 AA Hilvarenbeek  
T: (013) 505 83 00  
F: (013) 505 43 80  
E: gemeente@hilvarenbeek.nl  
BNG 28.50.03.933

Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Directie Duurzaam Produceren IPC 625  
t.a.v. de heer W. Reinhold  
Postbus 30945  
2500 GX 'S-GRAVENHAGE

**VERZONDEN 1 1 AUG. 2011**

Zaaknummer:



datum: 11 augustus 2011

ons kenmerk: 1 luit04456

uw brief van: 13 juli 2011

uw kenmerk: DP2011048539

behandeld:

telefoonnr.:

betreft: Vragenformulier legionellarisico's natte koeltorens

Geachte heer W. Reinhold,

Met uw brief van 13 juli 2011 verzoekt u ons om het door u bijgevoegde vragenformulier m.b.t. de legionellarisico's van natte koeltorens ingevuld en ondertekend te retourneren. Het ingevulde en ondertekende formulier treft u in de bijlage bij deze brief aan.

**Vragen?**

Indien u nog vragen of opmerkingen heeft over het ingevulde vragenformulier, kunt u contact opnemen met de afdeling Beheer en Realisatie, cluster toezicht en handhaving. Deze afdeling is bereikbaar via het algemene telefoonnummer (013) 505 83 00.

Wij vertrouwen erop dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

het college van Hilvarenbeek,

mevrouw drs. M.J. Horeman  
secretaris

de heer drs. R.F.I. Palmen  
burgemeester

Bijlage: Ingevuld vragenformulier

<b>VROM</b>		b9m 625	
zaak	doss		
Datum: 12 AUG. 2011			
2011052273			
Te behandelen door	datum	paraf	
1 <sup>e</sup> W. Reinhold			
2 <sup>e</sup>			
3 <sup>e</sup>			
4 <sup>e</sup>			
Dag: en dd.			