

# Hilversum

Dit formulier is ook te downloaden via  
<http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/legionella/documenten-en-publicaties/brieven/2011/07/08/brief-aan-gemeenten-over-aanpak-van-legionella-bij-hun-natte-koeltorens.html>

Vraag nr.	Vraag	Antwoord
	<b>Betreft: inventarisatie en registratie</b>	
1	Naam contactpersoon gemeente?	
2	Telefoonnummer contactpersoon?	
3	Heeft de gemeente een inventarisatie uitgevoerd van aanwezige natte koeltorens?	Ja
4	Van wanneer dateert de laatste inventarisatie?	mei 2012
5	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in koeltorens, koelwatersystemen en locaties?	ja
6	Hoeveel locaties zijn in uw gemeente aanwezig waar natte koeltorens staan?	7
7	Hoeveel koelwatersystemen staan op deze locaties gezamenlijk?	8
8	Hoeveel koeltorens staan op deze koelwatersystemen gezamenlijk?	24
9	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in proceskoeling (industrie) en klimaatkoeling (gebouwen)?	ja
10	Zijn de aanwezige koeltorens ook geregistreerd met eigenschapskenmerken (bouwjaar, type, etc) van de koeltorens?	ja
11	Is de inventarisatie van natte koeltorens ook uitgevoerd voor koeltorens op/bij provinciale inrichtingen?	nee niet aanwezig
12	Is hier structureel overleg over met de provincie?	met 1 cp defensie loc
13	Door wie is de inventarisatie/registratie uitgevoerd?	militie
14	Hoe is de registratie uitgevoerd; welk voorbeeld of format is hiervoor gebruikt?	verschillende formats / leverancier
15	Welke bronnen zijn gebruikt om te komen tot een zo volledig mogelijke registratie?	wetgeving + checklisten internet afhankelijk
16	Beschikt u van elke geregistreerde koeltoren over een kopie van de RI&E?	nee / op locatie aanwezig
17	Is geborgd dat de registratie actueel blijft?	mei 2012
18	Zo ja, hoe is dit geborgd?	zet als thema controles gedaan worden
19	Heeft u alle informatie over natte koeltorens ter beschikking gesteld aan de GGD in uw gebied?	nee
20	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	n n b
21	Heeft u informatie ter beschikking gesteld aan het Streeklaboratorium Kennemerland voor een landelijk beeld?	nee
22	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	n n b
23	Heeft u voldoende kennis in huis om alle natte koeltorens te herkennen?	ja
24	Zo nee, wat heeft u nodig om deze registratie wel goed uit te kunnen voeren?	

Betreft: toezicht en handhaving		
25	Bent u op de hoogte van de voorschriften in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling die betrekking hebben op de legionellarisico's van natte koeltorens?	ja
26	Hanteert de gemeente maatwerkvoorschriften? Zo ja, van welke maatwerkvoorschriften maakt u gebruik en bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u hiervan gebruik gemaakt?	nee
27	Vindt u dat de gemeente over voldoende kennis beschikt om goed toezicht te kunnen uitoefenen op het beheer en onderhoud van natte koeltorens?	ja
28	Zijn tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 controles uitgevoerd bij inrichtingen (industrie en/of gebouwen) met natte koeltorens?	1 mei 2012 alle
29	Is de controletaak op natte koeltorens opgenomen in het handhavingsprogramma van de gemeente?	ja
30	Hoeveel fte is hiervoor gereserveerd in het handhavingsprogramma?	0,1
31	Hoe wordt de controlefrequentie voor natte koeltorens bepaald?	Via plannings systeem
32	Hoeveel controles bij bedrijven met natte koeltorens had u gepland tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	1
33	Hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u gecontroleerd op naleving en onderhoudsvoorschriften tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	1
34	Wordt standaard gecontroleerd op het invullen van het logboek?	ja
35	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van een beheersplan/onderhoudsplan?	ja
36	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van de RI&E danwel risico-analyse?	ja
37	Wordt standaard een controlerapport opgemaakt?	ja
38	Bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens zijn bij deze controles tekortkomingen vastgesteld?	alle administratief
39	Wat is de aard van de tekortkomingen?	RI&E gebied op rapporten analyses
40	Welke acties heeft u naar aanleiding van controles tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 ondernomen om de tekortkomingen ongedaan te maken?	mei 2012 die aansluitingen open waschijvingen boven 100.000 kwe
41	Heeft u enig inzicht in het aantal besmettingen van natte koeltorens tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	geen waschijvingen
42	Zo ja, wat was aantal bedrijven waarbij een besmetting is geconstateerd?	2
43	Hoeveel tijd (uren) is het afgelopen jaar (periode van 12 maanden) besteed aan de controle van natte koeltorens?	80

Aldus naar waarheid ingevuld,

Naam:	
Gemeente:	Hilversum
Datum:	2 augustus 2013
Handtekening:	

Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
De heer W. Reinhold  
Postbus 30945  
2500 GX DEN HAAG

POSTBUS 9900  
1201 GM HILVERSUM  
AFDELING:  
VERGUNNINGEN EN HANDHAVEN  
BEZOEKADRES:  
OUDE ENGHWEG 23  
FAX. (035) 629 25 96



DATUM 3 augustus 2012  
ONS KENMERK DD/1209973  
UW BRIEF VAN 27 oktober 2011  
UW KENMERK DP2011055715  
BEHANDELD DOOR  
TELEFOON (035-)  
BIJLAGEN Vragenformulier  
BETREFT Resultaten inventarisatie en controle koeltorens

Geachte heer Reinhold,

Naar aanleiding van uw brief van 27 oktober 2011 (uw kenmerk DP2011055715) antwoorden wij u het volgende. Medio mei 2012 hebben wij in onze gemeente op zes locaties de koeltorens gecontroleerd. Het aan de hand hiervan ingevulde vragenformulier is als bijlage bij deze brief gevoegd.

Met deze brief brengen wij u op de hoogte van onze bevindingen

#### Controles

De controles zijn uitgevoerd in samenwerking met de heer J. Rullens van ABWK advies. Onze conclusie is dat er nergens hoge concentraties van KVE legionella zijn. Administratief is er bij alle inrichtingen wel opmerkingen te plaatsen. Hoofdconclusie is dat de beheersplannen vaak nog niet aangepast zijn aan de nieuwste regelgeving (Activiteitenbesluit) en vaak niet echt bedrijfseigen zijn gemaakt.

Op één locatie (Utrechtseweg 217) is er geen controle gedaan omdat dit een defensierrein is waar wij geen bevoegd gezag voor zijn. Wel gaan wij nog contact opnemen met defensie om duidelijkheid te krijgen over de status van deze installatie.

#### Hebt u nog vragen?

Mocht u nog vragen hebben over de brief en het vragenformulier dan kunt u contact opnemen met [naam] of via [telefoonnummer]

Met vriendelijke groet,  
Namens burgemeester en wethouders van Hilversum

De teammanager van Horeca, Evenementen en Milieu