

Hoogeveen

Dit formulier is ook te downloaden via
<http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/legionella/documenten-en-publicaties/brieven/2011/07/08/brief-aan-gemeenten-over-aanpak-van-legionella-bij-hun-natte-koeltorens.html>

Vraag nr.	Vraag	Antwoord
	Betreft: inventarisatie en registratie	
1	Naam contactpersoon gemeente?	
2	Telefoonnummer contactpersoon?	
3	Heeft de gemeente een inventarisatie uitgevoerd van aanwezige natte koeltorens?	Ja
4	Van wanneer dateert de laatste inventarisatie?	eind 2008
5	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in koeltorens, koelwatersystemen en locaties?	Nee
6	Hoeveel locaties zijn in uw gemeente aanwezig waar natte koeltorens staan?	2
7	Hoeveel koelwatersystemen staan op deze locaties gezamenlijk?	9
8	Hoeveel koeltorens staan op deze koelwatersystemen gezamenlijk?	9
9	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in proceskoeling (industrie) en klimaatkoeling (gebouwen)?	Nee
10	Zijn de aanwezige koeltorens ook geregistreerd met eigenschapskenmerken (bouwjaar, type, etc) van de koeltorens?	Niet in dossier gemeente
11	Is de inventarisatie van natte koeltorens ook uitgevoerd voor koeltorens op/bij provinciale inrichtingen?	Ja
12	Is hier structureel overleg over met de provincie?	Nee
13	Door wie is de inventarisatie/registratie uitgevoerd?	Afdeling Advies
14	Hoe is de registratie uitgevoerd; welk voorbeeld of format is hiervoor gebruikt?	Conform info en en format van de GGD en Vran in 2008
15	Welke bronnen zijn gebruikt om te komen tot een zo volledig mogelijke registratie?	volgens info GGD/Vran aangegeven branches + bedrijvenbestand + woon coöp
16	Beschikt u van elke geregistreerde koeltoren over een kopie van de RI&E?	Nee
17	Is geborgd dat de registratie actueel blijft?	Zal tijdens toezicht worden meegenomen
18	Zo ja, hoe is dit geborgd?	→
19	Heeft u alle informatie over natte koeltorens ter beschikking gesteld aan de GGD in uw gebied?	Ja
20	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	nvt
21	Heeft u informatie ter beschikking gesteld aan het Streeklaboratorium Kennemerland voor een landelijk beeld?	Nee
22	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	nvt / nee
23	Heeft u voldoende kennis in huis om alle natte koeltorens te herkennen?	Bepaalde kennis
24	Zo nee, wat heeft u nodig om deze registratie wel goed uit te kunnen voeren?	dagdeel cursus

Betreft: toezicht en handhaving		
25	Bent u op de hoogte van de voorschriften in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling die betrekking hebben op de legionellarisico's van natte koeltorens?	Ja
26	Hanteert de gemeente maatwerkvoorschriften? Zo ja, van welke maatwerkvoorschriften maakt u gebruik en bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u hiervan gebruik gemaakt?	Nee
27	Vindt u dat de gemeente over voldoende kennis beschikt om goed toezicht te kunnen uitoefenen op het beheer en onderhoud van natte koeltorens?	Bepaalde kennis
28	Zijn tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 controles uitgevoerd bij inrichtingen (industrie en/of gebouwen) met natte koeltorens?	Ja
29	Is de controletaak op natte koeltorens opgenomen in het handhavingsprogramma van de gemeente?	Nee
30	Hoeveel fte is hiervoor gereserveerd in het handhavingsprogramma?	niet - bij huidige fte
31	Hoe wordt de controlefrequentie voor natte koeltorens bepaald?	Prorotering is basis controles
32	Hoeveel controles bij bedrijven met natte koeltorens had u gepland tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	Alleen bij reguliere controle
33	Hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u gecontroleerd op naleving en onderhoudsvoorschriften tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	?
34	Wordt standaard gecontroleerd op het invullen van het logboek?	Nee Ja
35	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van een beheersplan/onderhoudsplan?	Nee Ja.
36	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van de RI&E danwel risico-analyse?	Nee
37	Wordt standaard een controlerapport opgemaakt?	Ja
38	Bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens zijn bij deze controles tekortkomingen vastgesteld?	? onbekend
39	Wat is de aard van de tekortkomingen?	? onbekend
40	Welke acties heeft u naar aanleiding van controles tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 ondernomen om de tekortkomingen ongedaan te maken?	teknische worden in een brief + herstel termijn keurba gemaakt → henco
41	Heeft u enig inzicht in het aantal besmettingen van natte koeltorens tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	Nee
42	Zo ja, wat was aantal bedrijven waarbij een besmetting is geconstateerd?	?
43	Hoeveel tijd (uren) is het afgelopen jaar (periode van 12 maanden) besteed aan de controle van natte koeltorens?	?

Aldus naar waarheid ingevuld,

Naam:	
Gemeente:	Hoozevee
Datum:	11-9-2011
Handtekening:	