


Hoogezand-Sappemeer

Dit formulier is ook te downloaden via
<http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/legionella/documenten-en-publicaties/brieven/2011/07/08/brief-aan-gemeenten-over-aanpak-van-legionella-bij-hun-natte-koeltorens.html>

Vraag nr.	Vraag	Antwoord
	Betreft: inventarisatie en registratie	
1	Naam contactpersoon gemeente?	
2	Telefoonnummer contactpersoon?	
3	Heeft de gemeente een inventarisatie uitgevoerd van aanwezige natte koeltorens?	Nee
4	Van wanneer dateert de laatste inventarisatie?	2009
5	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in koeltorens, koelwatersystemen en locaties?	nee
6	Hoeveel locaties zijn in uw gemeente aanwezig waar natte koeltorens staan?	6
7	Hoeveel koelwatersystemen staan op deze locaties gezamenlijk?	0
8	Hoeveel koeltorens staan op deze koelwatersystemen gezamenlijk?	7
9	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in proceskoeling (industrie) en klimaatkoeling (gebouwen)?	Ja
10	Zijn de aanwezige koeltorens ook geregistreerd met eigenschapskenmerken (bouwjaar, type, etc) van de koeltorens?	Nee
11	Is de inventarisatie van natte koeltorens ook uitgevoerd voor koeltorens op/bij provinciale inrichtingen?	nee
12	Is hier structureel overleg over met de provincie?	nee
13	Door wie is de inventarisatie/registratie uitgevoerd?	gem. toericht
14	Hoe is de registratie uitgevoerd; welk voorbeeld of format is hiervoor gebruikt?	—
15	Welke bronnen zijn gebruikt om te komen tot een zo volledig mogelijke registratie?	geen
16	Beschikt u van elke geregistreerde koeltoren over een kopie van de RI&E?	nee
17	Is geborgd dat de registratie actueel blijft?	nee
18	Zo ja, hoe is dit geborgd?	—
19	Heeft u alle informatie over natte koeltorens ter beschikking gesteld aan de GGD in uw gebied?	nee
20	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	nee
21	Heeft u informatie ter beschikking gesteld aan het Streeklaboratorium Kennemerland voor een landelijk beeld?	nee
22	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	nee
23	Heeft u voldoende kennis in huis om alle natte koeltorens te herkennen?	nee
24	Zo nee, wat heeft u nodig om deze registratie wel goed uit te kunnen voeren?	tijd/geld

	Betreft: toezicht en handhaving	
25	Bent u op de hoogte van de voorschriften in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling die betrekking hebben op de legionellarisico's van natte koeltorens?	nee
26	Hanteert de gemeente maatwerkvoorschriften? Zo ja, van welke maatwerkvoorschriften maakt u gebruik en bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u hiervan gebruik gemaakt?	nee
27	Vindt u dat de gemeente over voldoende kennis beschikt om goed toezicht te kunnen uitoefenen op het beheer en onderhoud van natte koeltorens?	nee
28	Zijn tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 controles uitgevoerd bij inrichtingen (industrie en/of gebouwen) met natte koeltorens?	ja
29	Is de controletaak op natte koeltorens opgenomen in het handhavingprogramma van de gemeente?	ja
30	Hoeveel fte is hiervoor gereserveerd in het handhavingprogramma?	0
31	Hoe wordt de controlefrequentie voor natte koeltorens bepaald?	risico bedrijf
32	Hoeveel controles bij bedrijven met natte koeltorens had u gepland tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	—
33	Hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u gecontroleerd op naleving en onderhoudsvorschriften tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	7
34	Wordt standaard gecontroleerd op het invullen van het logboek?	nee
35	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van een beheersplan/onderhoudsplan?	nee
36	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van de RI&E danwel risico-analyse?	nee
37	Wordt standaard een controlerapport opgemaakt?	ja
38	Bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens zijn bij deze controles tekortkomingen vastgesteld?	geen
39	Wat is de aard van de tekortkomingen?	—
40	Welke acties heeft u naar aanleiding van controles tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 ondernomen om de tekortkomingen ongedaan te maken?	—
41	Heeft u enig inzicht in het aantal besmettingen van natte koeltorens tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	geen
42	Zo ja, wat was aantal bedrijven waarbij een besmetting is geconstateerd?	0
43	Hoeveel tijd (uren) is het afgelopen jaar (periode van 12 maanden) besteed aan de controle van natte koeltorens?	0

Aldus naar waarheid ingevuld,

Naam:	
Gemeente:	Koogland-/Saggenen
Datum:	11 augustus 2011
Handtekening:	

Vergunningverlening en Handhaving
Telefoon (0598) 373737
Fax (0598) 373699
www.hoogezand-sappemeer.nl

Gerecht-Oost 157
Postbus 75
9600 AB Hoogezand

Gemeente
Hoogezand-Sappemeer



Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Directie Duurzaam Producteren IPC 625
De heer W. Reinhold
Postbus 30945
2500 GX DEN HAAG

Datum
11 augustus 2011

Uw kenmerk
DP2011048540

Uw brief van
13 juli 2011

Bijlagen

Ons kenmerk
11.07596

Contactpersoon
H. Brands

Telefoon
0598 373898

Verzonden
11 augustus 2011

Onderwerp

Verantwoordelijkheid gemeenten m.b.t. legionellarisico's van natte koeltorens

Geachte heer Reinhold,

Op 19 juli 2011 heb ik uw brief ontvangen met het verzoek om de bijgevoegde vragenformulier in te vullen en te retourneren. Hierbij ontvangt u het ingevulde formulier retour.

Indien u nog vragen heeft kunt u mij of de heer H. Brands bellen. Ik ben bereikbaar onder het in de aanhef van deze brief genoemde telefoonnummer. De heer Brands is bereikbaar op het telefoonnummer 0598-373898.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders,

Medewerker Vergunningverlening

VROM		Dgm/625	
zaak	doss		
Datum: 12 AUG. 2011			
2011052274			
Te behandelen door:		datum	paraf
1 ^e	W. Reinhold		
2 ^e		
3 ^e		
4 ^e		
Na behandeling retour archief			
Deponeren dd.			