

Hoorn

Vraag nr.	Vraag	Antwoord
	Betreft: inventarisatie en registratie	
1	Naam contactpersoon gemeente?	Milieudienst Westfriesland
2	Telefoonnummer contactpersoon?	
3	Heeft de gemeente een inventarisatie uitgevoerd van aanwezige natte koeltorens?	nee
4	Van wanneer dateert de laatste inventarisatie?	Continu, tijdens periodieke controles worden koeltorens geïnventariseerd
5	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in koeltorens, koelwatersystemen en locaties?	nvt
6	Hoeveel locaties zijn in uw gemeente aanwezig waar natte koeltorens staan?	Medemblik: geen Hoorn: 2 Enkhuizen: 1 1 nieuwe 4 ^e kwartaal 2011
7	Hoeveel koelwatersystemen staan op deze locaties gezamenlijk?	Niet geregistreerd, wel te herleiden uit RI&E en beheersplan
8	Hoeveel koeltorens staan op deze koelwatersystemen gezamenlijk?	Niet geregistreerd, wel te herleiden uit RI&E en beheersplan
9	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in proceskoeling (industrie) en klimaatkoeling (gebouwen)?	Nvt
10	Zijn de aanwezige koeltorens ook geregistreerd met eigenschapskenmerken (bouwjaar, type, etc) van de koeltorens?	In RI&E en beheersplan in dossier terug te vinden.
11	Is de inventarisatie van natte koeltorens ook uitgevoerd voor koeltorens op/bij provinciale inrichtingen?	Nee
12	Is hier structureel overleg over met de provincie?	Nee
13	Door wie is de inventarisatie/registratie uitgevoerd?	Nvt
14	Hoe is de registratie uitgevoerd; welk voorbeeld of format is hiervoor gebruikt?	Nvt
15	Welke bronnen zijn gebruikt om te komen tot een zo volledig mogelijke registratie?	Nvt
16	Beschikt u van elke geregistreerde koeltoren over een kopie van de RI&E?	1 koeltoren nog niet, aanschrijving is gedaan.
17	Is geborgd dat de registratie actueel blijft?	Ja
18	Zo ja, hoe is dit geborgd?	Tijdens de periodieke controles
19	Heeft u alle informatie over natte koeltorens ter beschikking gesteld aan de GGD in uw gebied?	Ja, de locatie waar zich natte koeltorens bevinden is doorgegeven aan GGD
20	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	Nvt
21	Heeft u informatie ter beschikking gesteld aan het Streeklaboratorium Kennemerland voor een landelijk beeld?	Nee, wel aan GGD gevraagd of zij deze informatie doorgeven.
22	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	Indien nodig, ja
23	Heeft u voldoende kennis in huis om alle natte koeltorens te herkennen?	Redelijk

24	Zo nee, wat heeft u nodig om deze registratie wel goed uit te kunnen voeren?	Factsheet of online presentatie om kennis te vergroten.
----	--	---

Betreft: toezicht en handhaving		
25	Bent u op de hoogte van de voorschriften in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling die betrekking hebben op de legionellarisico's van natte koeltorens?	Ja
26	Hanteert de gemeente maatwerkvoorschriften? Zo ja, van welke maatwerkvoorschriften maakt u gebruik en bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u hiervan gebruik gemaakt?	Nee
27	Vindt u dat de gemeente over voldoende kennis beschikt om goed toezicht te kunnen uitoefenen op het beheer en onderhoud van natte koeltorens?	Redelijk
28	Zijn tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 controles uitgevoerd bij inrichtingen (industrie en/of gebouwen) met natte koeltorens?	Ja
29	Is de controletaak op natte koeltorens opgenomen in het handhavingsprogramma van de gemeente?	Ja, niet specifiek, wel in regulier programma
30	Hoeveel fte is hiervoor gereserveerd in het handhavingsprogramma?	Niet specifiek
31	Hoe wordt de controlefrequentie voor natte koeltorens bepaald?	Afhankelijk van controle frequentie via prioriteitsstelling
32	Hoeveel controles bij bedrijven met natte koeltorens had u gepland tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	3
33	Hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u in de gecontroleerd op naleving en onderhoudsvoorschriften tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	3
34	Wordt standaard gecontroleerd op het invullen van het logboek?	Ja
35	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van een beheersplan/onderhoudsplan?	Ja
36	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van de RI&E danwel risico-analyse?	Ja
37	Wordt standaard een controlerapport opgemaakt?	Ja
38	Bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens zijn bij deze controles tekortkomingen vastgesteld?	2
39	Wat is de aard van de tekortkomingen?	1. Geen risicoanalyse en beheersplan 2a. In RI&E geen duidelijke beschrijving welke risico's de natte koeltoren met zich meebrengt voor de omgeving. De beschrijving van de bedrijfsvoering is een algemene beschrijving en niet van de installatie van het bedrijf. De punten die genoemd zijn in artikel 3.16a lid 2 sub a, b en c zijn geen van allen beschreven. 2b. In beheersplan de

		punten genoemd in Artikel 3.16a onder 3 niet opgenomen.
40	Welke acties heeft u naar aanleiding van controles tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 ondernomen om de tekortkomingen ongedaan te maken?	Aanschrijving met termijn
41	Heeft u enig inzicht in het aantal besmettingen van natte koeltorens tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	Nee
42	Zo ja, wat was aantal bedrijven waarbij een besmetting is geconstateerd?	Nvt
43	Hoeveel tijd (uren) is het afgelopen jaar (periode van 12 maanden) besteed aan de controle van natte koeltorens?	4 uur per bedrijf per jaar

Aldus naar waarheid ingevuld,

Naam:
Gemeente: Medemblik (incl. Wervershoof en Andijk na fusie), Hoorn, Enkhuizen
Datum: 19 september 2011
Handtekening: 