

# Huizen


Dit formulier is ook te downloaden via


<http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/legionella/documenten-en-publicaties/brieven/2011/07/08/brief-aan-gemeenten-over-aanpak-van-legionella-bij-hun-natte-koeltorens.html>

Vraag nr.	Vraag	Antwoord
	<b>Betreft: inventarisatie en registratie</b>	
1	Naam contactpersoon gemeente?	
2	Telefoonnummer contactpersoon?	
3	Heeft de gemeente een inventarisatie uitgevoerd van aanwezige natte koeltorens?	ja
4	Van wanneer dateert de laatste inventarisatie?	3 november 2009 en 18-8-2011
5	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in koeltorens, koelwatersystemen en locaties?	Ja
6	Hoeveel locaties zijn in uw gemeente aanwezig waar natte koeltorens staan?	1
7	Hoeveel koelwatersystemen staan op deze locaties gezamenlijk?	1
8	Hoeveel koeltorens staan op deze koelwatersystemen gezamenlijk?	1
9	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in proceskoeling (industrie) en klimaatkoeling (gebouwen)?	Ja
10	Zijn de aanwezige koeltorens ook geregistreerd met eigenschapskenmerken (bouwjaar, type, etc) van de koeltorens?	Ja
11	Is de inventarisatie van natte koeltorens ook uitgevoerd voor koeltorens op/bij provinciale inrichtingen?	Ja
12	Is hier structureel overleg over met de provincie?	nee
13	Door wie is de inventarisatie/registratie uitgevoerd?	Gemeente
14	Hoe is de registratie uitgevoerd; welk voorbeeld of format is hiervoor gebruikt?	Eigen registratie met eigenschapskenmerken
15	Welke bronnen zijn gebruikt om te komen tot een zo volledig mogelijke registratie?	dossier onderzoek waterleiding GGD rapport
16	Beschikt u van elke geregistreerde koeltoren over een kopie van de RI&E?	nee
17	Is geborgd dat de registratie actueel blijft?	ja
18	Zo ja, hoe is dit geborgd?	nieuwe meldingen of WM aanvragen worden hierop getoet
19	Heeft u alle informatie over natte koeltorens ter beschikking gesteld aan de GGD in uw gebied?	ja
20	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	nvt
21	Heeft u informatie ter beschikking gesteld aan het Streeklaboratorium Kennemerland voor een landelijk beeld?	nee
22	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	nee
23	Heeft u voldoende kennis in huis om alle natte koeltorens te herkennen?	ja
24	Zo nee, wat heeft u nodig om deze registratie wel goed uit te kunnen voeren?	nvt

Betreft: toezicht en handhaving		
25	Bent u op de hoogte van de voorschriften in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling die betrekking hebben op de legionellarisico's van natte koeltorens?	Ja
26	Hanteert de gemeente maatwerkvoorschriften? Zo ja, van welke maatwerkvoorschriften maakt u gebruik en bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u hiervan gebruik gemaakt?	Ja, adviesburo Wittaven & Bos, 1
27	Vindt u dat de gemeente over voldoende kennis beschikt om goed toezicht te kunnen uitoefenen op het beheer en onderhoud van natte koeltorens?	Afhankelijk of deze beveerd zijn, gemeente
28	Zijn tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 controles uitgevoerd bij inrichtingen (industrie en/of gebouwen) met natte koeltorens?	Ja, BNI
29	Is de controletaak op natte koeltorens opgenomen in het handhavingsprogramma van de gemeente?	met specificatie
30	Hoeveel fte is hiervoor gereserveerd in het handhavingsprogramma?	-
31	Hoe wordt de controlefrequentie voor natte koeltorens bepaald?	1/jaar
32	Hoeveel controles bij bedrijven met natte koeltorens had u gepland tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	jaargels bij 1 bedrijf
33	Hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u gecontroleerd op naleving en onderhoudsvorschriften tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	1
34	Wordt standaard gecontroleerd op het invullen van het logboek?	ja
35	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van een beheersplan/onderhoudsplan?	ja
36	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van de RI&E danwel risico-analyse?	nee
37	Wordt standaard een controlerapport opgemaakt?	ja
38	Bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens zijn bij deze controles tekortkomingen vastgesteld?	geen
39	Wat is de aard van de tekortkomingen?	-
40	Welke acties heeft u naar aanleiding van controles tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 ondernomen om de tekortkomingen ongedaan te maken?	-
41	Heeft u enig inzicht in het aantal besmettingen van natte koeltorens tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	ja, 1
42	Zo ja, wat was aantal bedrijven waarbij een besmetting is geconstateerd?	1
43	Hoeveel tijd (uren) is het afgelopen jaar (periode van 12 maanden) besteed aan de controle van natte koeltorens?	met bekend

Aldus naar waarheid ingevuld,

Naam:	
Gemeente:	Widrecht
Datum:	19-8-2011
Handtekening:	



Kantoor: Graaf Wichman 10  
1276 KB Huizen  
Postbus 5, 1270 AA Huizen  
Telefoon 035-5281911  
Fax 035-5281415  
gemeente@huizen.nl



Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Directie Duurzaam Producteren IPC 625  
Postbus 30945  
2500 GX 'S-GRAVENHAGE

Wilt u de datum, het nummer en het onderwerp van deze brief noemen als u ons beantwoordt? Alvast bedankt

Onderwerp : Verantwoordelijkheid gemeenten mbt legionellarisico's van natte koeltorens  
Uw brief van : 13 juli 2011  
Nummer : INK1108648  
Huizen : **25 AUG. 2011**  
Ons kenmerk: vg/hj  
Toestel nr.: 505  
Uw kenmerk : DP2011048539  
Bijlagen : 1

Geachte heer W. Reinhold,

In bovenvermeld schrijven verzoekt u ons om natte koeltorens binnen onze gemeente te inventariseren en te registreren en tevens om toezicht uit te oefenen op deze natte koeltorens. Uw verzoekt ons om de vragenlijst in te vullen. Een tweede exemplaar van uw schrijven is gericht aan onze gemeenteraad en is ingeboekt onder nummer INK1108649. In deze brief willen wij u vragen beantwoorden.

### Resultaat inventarisatie

Bijgaand ontvangt u de ingevulde vragenlijst retour. Voor zover ons bekend is er binnen onze gemeente een natte koeltoren aanwezig bij:  
- BN International, Rokerijweg 5, 1271 AH te Huizen.

### Aanpassing vergunning en toezicht

Op 5 maart 2008 hebben wij de vergunning Wet milieubeheer van deze inrichting ambtshalve gewijzigd (art. 8.22 Wet milieubeheer). Er zijn aanvullende voorschriften gesteld aan de koeltoren. Dit om de groei van schadelijke micro-organismen (bijv. Legionella) te beheersen.

De inrichting moet beschikken over een beheerssysteem ter beperking van de groei van schadelijke micro-organismen in de koeltoren.

De naleving van de voorschriften uit de verleende vergunning Wet milieubeheer wordt periodiek door ons gecontroleerd.

### Contactpersoon

Met vragen over deze brief kunt u contact opnemen met c. [naam], telefoonnummer [nummer], bereikbaar: ma. t/m vrij. tussen 9.00 - 12.00 uur. Of stuurt u een e-mail naar: [e-mailadres]

**Huizen**  
HAVEN VAN 'T GOOI

Een afschrift van deze brief wordt verzonden naar de GGD Gooi en Vechtstreek.

i.a.a.  
GGD Gooi en Vechtstreek  
t.a.v. Dhr. A.R.J. Stumpel  
Postbus 514  
1200 AM Hilversum

Hoogachtend,

namens burgemeester en wethouders,



P. de Groot  
locosecretaris