

Kapelle

Bijlage vragenformulier natte koeltorens

Betreft inventarisatie en registratie		
1.	Naam contactpersoon gemeente?	
2.	Telefoonnummer contactpersoon?	
3.	Heeft de gemeente een inventarisatie uitgevoerd van aanwezige natte koeltorens?	Ja
4.	Van wanneer dateert de laatste inventarisatie?	2008
5.	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in koeltorens, koelwatersystemen en locaties?	Nee
6.	Hoeveel locaties zijn in uw gemeente aanwezig waar natte koeltorens staan?	2
7.	Hoeveel koelwatersystemen staan op deze locaties gezamenlijk?	2
8.	Hoeveel koeltorens staan op deze koelwatersystemen gezamenlijk?	2
9.	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in proceskoeling (industrie) en klimaatkoeling (gebouwen)?	Ja, alleen proces
10.	Zijn de aanwezige koeltorens ook geregistreerd met eigenschapskenmerken (bouwjaar, type, etc) van de koeltorens?	Ja
11.	Is de inventarisatie van natte koeltorens ook uitgevoerd voor koeltorens op/bij provinciale inrichtingen?	Nee
12.	Is hier structureel overleg over met de provincie?	Nee
13.	Door wie is de inventarisatie/registratie uitgevoerd?	Gemeente / milieudienst
14.	Hoe is de registratie uitgevoerd; welk voorbeeld of format is hiervoor gebruikt?	Format milieudienst
15.	Welke bronnen zijn gebruikt om te komen tot een zo volledig mogelijke registratie?	Gemeentelijke dossiers
16.	Beschikt u van elke geregistreerde koeltoren over een kopie van de RI&E?	Nee, de RI&E zijn nog niet compleet, komt nog
17.	Is geborgd dat de registratie actueel blijft?	Ja
18.	Zo ja, hoe is dit geborgd?	Via periodieke controle bedrijven
19.	Heeft u alle informatie over natte koeltorens ter beschikking gesteld aan de GGD in uw gebied?	Nee
20.	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	Ja
21.	Heeft u informatie ter beschikking gesteld aan het Streeklaboratorium Kennemerland voor een landelijk beeld?	Nee
22.	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	Ja
23.	Heeft u voldoende kennis in huis om alle natte koeltorens te herkennen?	Nee
24.	Zo nee, wat heeft u nodig om deze registratie wel goed uit te kunnen voeren?	Voorlichting

Betreft: toezicht en handhaving

25.	Bent u op de hoogte van de voorschriften in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling die betrekking hebben op de legionellarisico's van natte koeltorens?	Ja
-----	---	----

26.	Hanteert de gemeente maatwerkvoorschriften? Zo ja, van welke maatwerkvoorschriften maakt u gebruik en bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u hiervan gebruikgemaakt?	Nee
27.	Vindt u dat de gemeente over voldoende kennis beschikt om goed toezicht te kunnen uitoefenen op het beheer en onderhoud van natte koeltorens?	Nee
28.	Zijn tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 controles uitgevoerd bij inrichtingen (industrie en/of gebouwen) met natte koeltorens?	Ja
29.	Is de controletaak op natte koeltorens opgenomen in het handhavingsprogramma van de gemeente?	Ja, alleen niet afzonderlijk. Wordt bij periodieke controle meegenomen
30.	Hoeveel fte is hiervoor gereserveerd in het handhavingsprogramma?	Voor natte koeltorens is geen fte gereserveerd. Wordt meegenomen in het totale fte toezicht
31.	Hoe wordt de controlefrequentie voor natte koeltorens bepaald?	Wordt niet afzonderlijk bepaald
32.	Hoeveel controles bij bedrijven met natte koeltorens had u gepland tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	2
33.	Hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u in de gecontroleerd op naleving en onderhoudsvoorschriften tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	1
34.	Wordt standaard gecontroleerd op het invullen van het logboek?	Ja
35.	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van een beheersplan/onderhoudsplan?	Ja
36.	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van de RI&E danwel risico-analyse?	Ja
37.	Wordt standaard een controlerapport opgemaakt?	Ja
38.	Bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens zijn bij deze controles tekortkomingen vastgesteld?	2
39.	Wat is de aard van de tekortkomingen?	Cat 2
40.	Welke acties heeft u naar aanleiding van controles tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 ondernomen om de tekortkomingen ongedaan te maken?	Hercontroles
41.	Heeft u enig inzicht in het aantal besmettingen van natte koeltorens tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	Nee
42.	Zo ja, wat was aantal bedrijven waarbij een besmetting is geconstateerd?	
43.	Hoeveel tijd (uren) is het afgelopen jaar (periode van 12 maanden) besteed aan de controle van natte koeltorens?	2

Aldus naar waarheid ingevuld,

Naam:

Gemeente: Kapelle

Datum: 10 november 2011

Handtekening:



Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Directoraat-Generaal Milieu
Directie Duurzaam Producteren
Afdeling Bodem en Water
T.a.v. Mr. W.F.E. Reinhold
Postbus 30945
2500 GX DEN HAAG

DATUM : 11 november 2011

UW KENMERK:

REGNR : 2011.08411

VERZONDEN : 11 NOV 2011

ONS KENMERK: ep/ik

ONDERWERP: Vragenformulier natte koeltorens

BEH. DOOR :

DOORKIESNR :

Geachte heer, mevrouw Reinhold,

In uw brieven van 13 juli 2011 en 27 oktober 2011 met kenmerk DP2011048540, verzocht u ons om het vragenformulier over natte koeltorens in te vullen.

Hierbij treft u het ingevulde vragenformulier over natte koeltorens aan.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze brief, dan kunt u contact opnemen met de in het briefhoofd vermelde medewerker, bereikbaar via bovenstaand doorkiesnummer.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Kapelle,
namens deze,
teamleider volkshuisvesting, ruimtelijke
ordering en milieu,

Bijlage: vragenformulier natte koeltorens