

Laarbeek

Vraag nr.	Vraag	Antwoord
	Betreft: inventarisatie en registratie	
1	Naam contactpersoon gemeente?	
2	Telefoonnummer contactpersoon?	
3	Heeft de gemeente een inventarisatie uitgevoerd van aanwezige natte koeltorens?	September 2007 (zie brief d.d. 06-09-2011 Zaaknummer Z-11009614)
4	Van wanneer dateert de laatste inventarisatie?	September 2007
5	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in koeltorens, koelwatersystemen en locaties?	nee
6	Hoeveel locaties zijn in uw gemeente aanwezig waar natte koeltorens staan?	Zie brief
7	Hoeveel koelwatersystemen staan op deze locaties gezamenlijk?	Onbekend, zijn nog geen controles uitgevoerd (zie brief)
8	Hoeveel koeltorens staan op deze koelwatersystemen gezamenlijk?	Onbekend (zie brief)
9	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in proceskoeling (industrie) en klimaatkoeling (gebouwen)?	nee
10	Zijn de aanwezige koeltorens ook geregistreerd met eigenschapskenmerken (bouwjaar, type, etc) van de koeltorens?	Onbekend, zijn nog geen controles uitgevoerd (zie brief)
11	Is de inventarisatie van natte koeltorens ook uitgevoerd voor koeltorens op/bij provinciale inrichtingen?	Ja, Bavaria (zie brief)
12	Is hier structureel overleg over met de provincie?	Wel overleg, niet structureel (zie brief)
13	Door wie is de inventarisatie/registratie uitgevoerd?	Gemeente
14	Hoe is de registratie uitgevoerd; welk voorbeeld of format is hiervoor gebruikt?	Navraag gedaan bij de SRE en Provincie welke bedrijven een natte koeltoren hebben
15	Welke bronnen zijn gebruikt om te komen tot een zo volledig mogelijke registratie?	Zie vraag 14
16	Beschikt u van elke geregistreerde koeltoren over een kopie van de RI&E?	nee
17	Is geborgd dat de registratie actueel blijft?	Nog niet maar gaan op korte termijn nieuwe inventarisatie uitvoeren (zie brief)
18	Zo ja, hoe is dit geborgd?	
19	Heeft u alle informatie over natte koeltorens ter beschikking gesteld aan de GGD in uw gebied?	Nog niet, maar gaan dit wel doen (zie brief)
20	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	
21	Heeft u informatie ter beschikking gesteld aan het Streeklaboratorium Kennemerland voor een landelijk beeld?	nee
22	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	Nog niet bekend
23	Heeft u voldoende kennis in huis om alle natte koeltorens te herkennen?	nee
24	Zo nee, wat heeft u nodig om deze registratie wel goed uit te kunnen voeren?	Kennis over het herkennen, de werking en de controle.

	Betreft: toezicht en handhaving	
25	Bent u op de hoogte van de voorschriften in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling die betrekking hebben op de legionellarisico's van natte koeltorens?	ja
26	Hanteert de gemeente maatwerkvoorschriften? Zo ja, van welke maatwerkvoorschriften maakt u gebruik en bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u hiervan gebruik gemaakt?	Zijn nog geen controles uitgevoerd (zie brief)
27	Vindt u dat de gemeente over voldoende kennis beschikt om goed toezicht te kunnen uitoefenen op het beheer en onderhoud van natte koeltorens?	Nee (zie vraag 24)
28	Zijn tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 controles uitgevoerd bij inrichtingen (industrie en/of gebouwen) met natte koeltorens?	Zijn nog geen controles uitgevoerd (zie brief)
29	Is de controletaak op natte koeltorens opgenomen in het handavingsprogramma van de gemeente?	Nee, niet afzonderlijk vermeld
30	Hoeveel fte is hiervoor gereserveerd in het handavingsprogramma?	
31	Hoe wordt de controlefrequentie voor natte koeltorens bepaald?	Vanuit het SRE worden bij integrale controles ook de natte koeltorens gecontroleerd (zie brief)
32	Hoeveel controles bij bedrijven met natte koeltorens had u gepland tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	Zijn nog geen controles uitgevoerd (zie brief)
33	Hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u in de gecontroleerd op naleving en onderhoudsvoorschriften tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	Zijn nog geen controles uitgevoerd (zie brief)
34	Wordt standaard gecontroleerd op het invullen van het logboek?	De natte koeltorens worden gecontroleerd volgens de voorschriften in het Activiteitenbelsuit en bijbehorende regeling (artikel 3.16 a)
35	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van een beheersplan/onderhoudsplan?	Zie vraag 34
36	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van de RI&E danwel risico-analyse?	Zie vraag 34
37	Wordt standaard een controlerapport opgemaakt?	ja
38	Bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens zijn bij deze controles tekortkomingen vastgesteld?	Zijn nog geen controles uitgevoerd (zie brief)
39	Wat is de aard van de tekortkomingen?	Zie vraag 38
40	Welke acties heeft u naar aanleiding van controles tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 ondernomen om de tekortkomingen ongedaan te maken?	Zie vraag 38
41	Heeft u enig inzicht in het aantal besmettingen van natte koeltorens tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	Zie vraag 38
42	Zo ja, wat was aantal bedrijven waarbij een besmetting is geconstateerd?	Zie vraag 38
43	Hoeveel tijd (uren) is het afgelopen jaar (periode van 12 maanden) besteed aan de controle van natte koeltorens?	Zie vraag 38

Aldus naar waarheid ingevuld,

Naam:
Gemeente: Laarbeek
Datum: 14 september 2011
Handtekening:

Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Postbus 30945
2500 GX 'S-GRAVENHAGE

Bezoekadres: Koppelstraat 37
Correspondentieadres: Postbus 190
5740 AD Beek en Donk
T 0492 469 700
F 0492 469 701
E gemeente@laarbeek.nl
I www.laarbeek.nl

datum:	6 september 2011	uw brief:	13 juli 2011	ons kenmerk:	UIT - 1116888
verzonden op:	- 7 SEP. 2011	behandeld door:		bijlage(n):	
onderwerp:	legionellarisico's van natte koeltorens	doorkiesnummer:		afschrift:	
		zaaknummer:	Z - 11009614		

Geachte heer/mevrouw,

Naar aanleiding van uw brief d.d. 13 juli 2011 betreffende verantwoordelijkheid gemeenten m.b.t. legionellarisico's van natte koeltorens en de daarin opgenomen vragenlijst het volgende. In september 2007 heeft er een globale inventarisatie plaatsgevonden van bedrijven in onze gemeente met natte koeltorens. Deze inventarisatie heeft de volgende bedrijven met natte koeltoren(s) opgeleverd:





- Thibo Bouwstaal B.V., Julianastraat 3 Beek en Donk
- Hitmetal / Thibodraad, Thibostraat 3 Beek en Donk
- Van Thiel United B.V., Bosschweg 38 Beek en Donk
- Artex, Bosscheweg 79 Aarle-Rixtel
- Jeurgens Biscuitfabriek B.V., Torenakkerweg 12a Aarle-Rixtel
- Bavaria N.V., De Stater 1 Lieshout.

Van deze bedrijven betreft alleen Bavaria een inrichting waarvan GS het bevoegde gezag is. Controle hiervan vindt plaats onder verantwoordelijkheid van GS van de Provincie Noord Brabant. Navraag bij de provincie leert dat Bavaria een IPPC bedrijf is waarvoor een vergunning is afgegeven waarin nog geen voorschriften voor natte koeltorens zijn opgenomen. Hierop kan dus niet worden gecontroleerd. De Provincie is bezig de vergunningen voor IPPC-bedrijven hierop aan te passen. Voor vragen kan contact worden opgenomen met de heer Van Roosmalen (Coördinator toezicht en handhaving - telefoon: 073-680 8494).

De andere bedrijven zijn na de inventarisatie gecontroleerd door de SRE-milieudienst. Navraag bij deze dienst heeft echter opgeleverd dat destijds niet speciaal is gecontroleerd op deze natte koeltorens. Per 1 januari 2010 staan voorschriften voor natte koeltorens in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit, dat geldt voor alle inrichtingen (m.u.v. IPPC-bedrijven). Vanaf dat moment

worden natte koeltorens door de SRE-milieudienst bij elke integrale milieucontrole meegenomen.

Op korte termijn zullen wij een nieuwe inventarisatie uitvoeren naar natte koeltorens, aangezien de laatste registratie dateert van 2007. De uitslag van de nieuwe inventarisatie zullen wij tevens melden aan de GGD.

Voor eventuele vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met  , bereikbaar onder telefoonnummer  of de handhavingcoördinator de heer  ; telefoonnummer  .

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

namens het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek,
hoofd dienst Fysieke Omgeving,





Bezoekadres: Koppelstraat 37
Correspondentieadres: Postbus 190
5740 AD Beek en Donk
T 0492 469 700
F 0492 469 701
E gemeente@laarbeek.nl
I www.laarbeek.nl

Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Postbus 30945
2500 GX 's-Gravenhage

Datum: 14 september 2011
Van:)
Doorkiesnummer: f
Fax:

Zonder begeleidend schrijven zend ik u bijgevoegde stukken:

- Volgens (telefonische) afspraak d.d. 08-09-2011 met de heer W.F.E. Reinhold
- Naar aanleiding van uw brief d.d.
-

- Ter kennisname
- Voor de vergadering op
- Met verzoek de behandeling over te nemen
- Met dank voor inzage
- Met verzoek om advies
- Na inzage gaarne retour
- Ter ondertekening
-

Met vriendelijke groet,
