

Landgraaf

Vraag nr.	Vraag	Antwoord
	Betreft: inventarisatie en registratie	
1	Naam contactpersoon gemeente?	
2	Telefoonnummer contactpersoon?	
3	Heeft de gemeente een inventarisatie uitgevoerd van aanwezige natte koeltorens?	Ja
4	Van wanneer dateert de laatste inventarisatie?	2008
5	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in koeltorens, koelwatersystemen en locaties?	Er is onderscheid gemaakt in locaties
6	Hoeveel locaties zijn in uw gemeente aanwezig waar natte koeltorens staan?	3
7	Hoeveel koelwatersystemen staan op deze locaties gezamenlijk?	4
8	Hoeveel koeltorens staan op deze koelwatersystemen gezamenlijk?	4
9	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in proceskoeling (industrie) en klimaatkoeling (gebouwen)?	Ja
10	Zijn de aanwezige koeltorens ook geregistreerd met eigenschapskenmerken (bouwjaar, type, etc) van de koeltorens?	Ja
11	Is de inventarisatie van natte koeltorens ook uitgevoerd voor koeltorens op/bij provinciale inrichtingen?	Ja, door de provincie
12	Is hier structureel overleg over met de provincie?	Nee
13	Door wie is de inventarisatie/registratie uitgevoerd?	De gemeente
14	Hoe is de registratie uitgevoerd; welk voorbeeld of format is hiervoor gebruikt?	Paragraaf in controlerapport
15	Welke bronnen zijn gebruikt om te komen tot een zo volledig mogelijke registratie?	Inrichtingenbestand, controles bij inrichtingen en "in het veld"
16	Beschikt u van elke geregistreerde koeltoren over een kopie van de RI&E?	Nee
17	Is geborgd dat de registratie actueel blijft?	Ja
18	Zo ja, hoe is dit geborgd?	Inrichtingenbestand, controles bij inrichtingen en "in het veld" en inventariseren bij ingekomen en roulerende (bouw)aanvragen
19	Heeft u alle informatie over natte koeltorens ter beschikking gesteld aan de GGD in uw gebied?	Nee
20	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	Zal nog overwogen worden
21	Heeft u informatie ter beschikking gesteld aan het Streeklaboratorium Kennemerland voor een landelijk beeld?	Nee
22	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	Zal nog overwogen worden
23	Heeft u voldoende kennis in huis om alle natte koeltorens te herkennen?	Nee
24	Zo nee, wat heeft u nodig om deze registratie wel goed uit te kunnen voeren?	Voorlichting door bv. publicaties, seminars, technische achtergrond info, (praktijk)cursus "in het veld"

Behoort bij besluit van 2011

van de gemeente

d.d. 06 SEP 2011

Mij bekend,

de Secretaris, *[Handwritten Signature]*

d.d. 06 SEP 2011

Betreft: toezicht en handhaving		
25	Bent u op de hoogte van de voorschriften in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling die betrekking hebben op de legionellarisico's van natte koeltorens?	Ja Mij bekend.
26	Hanteert de gemeente maatwerkvoorschriften? Zo ja, van welke maatwerkvoorschriften maakt u gebruik en bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u hiervan gebruik gemaakt?	Nee de Secretaris
27	Vindt u dat de gemeente over voldoende kennis beschikt om goed toezicht te kunnen uitoefenen op het beheer en onderhoud van natte koeltorens?	Nee, zie 24
28	Zijn tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 controles uitgevoerd bij inrichtingen (industrie en/of gebouwen) met natte koeltorens?	Ja
29	Is de controletaak op natte koeltorens opgenomen in het handavingsprogramma van de gemeente?	Ja, is onderdeel van de integrale controles
30	Hoeveel fte is hiervoor gereserveerd in het handavingsprogramma?	Onderdeel van de fte's gereserveerd voor integrale controles
31	Hoe wordt de controlefrequentie voor natte koeltorens bepaald?	Op basis van BUGM kentallen
32	Hoeveel controles bij bedrijven met natte koeltorens had u gepland tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	9
33	Hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u in de gecontroleerd op naleving en onderhoudsvoorschriften tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	6
34	Wordt standaard gecontroleerd op het invullen van het logboek?	Ja
35	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van een beheersplan/onderhoudsplan?	Ja
36	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van de RI&E danwel risico-analyse?	Nee
37	Wordt standaard een controlerapport opgemaakt?	Ja
38	Bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens zijn bij deze controles tekortkomingen vastgesteld?	0
39	Wat is de aard van de tekortkomingen?	
40	Welke acties heeft u naar aanleiding van controles tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 ondernomen om de tekortkomingen ongedaan te maken?	
41	Heeft u enig inzicht in het aantal besmettingen van natte koeltorens tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	Ja
42	Zo ja, wat was aantal bedrijven waarbij een besmetting is geconstateerd?	0
43	Hoeveel tijd (uren) is het afgelopen jaar (periode van 12 maanden) besteed aan de controle van natte koeltorens?	Niet te specificeren, is onderdeel van de integrale controles

Aldus naar waarheid ingevuld,

Naam: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landgraaf
Gemeente: Landgraaf
Datum: zie stempel
Handtekening: zie stempel

Aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Directie Duurzaam Produceren IPC 625
T.a.v. de heer W. Reinhold
Postbus 30945
2500 GX DEN HAAG

Bijlage(n)	Uw brief van	Uw kenmerk	Documentnummer	Landgraaf,
- div. -	13-07-2011	DP2011048539	11.06819	6 september 2011

Onderwerp

Vragenformulier legionellarisico's van natte koeltorens.

Verzonden op

- 9 SEP. 2011

Medewerker
L.G.L. Hennis

Geachte heer Reinhold,

Email
gemeente@landgraaf.nl

Afdeling
Toezicht en Handhaving

Naar aanleiding van uw bovenvermelde brief van 13 juli 2011 sturen wij u hierbij het door u verlangde ingevulde vragenformulier ten aanzien van de verantwoordelijkheid van gemeenten inzake legionellarisico's van natte koeltorens.

Doorkiesnummer
045-5695481

Voor verdere informatie kunt u desgewenst contact opnemen met de heer L.G.L. Hennis van de afdeling Toezicht en Handhaving (telefoon 045-5695481).

Bezoekadres
Raadhuisplein 1


Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Blad
Pagina 1 van 1

Burgemeester en Wethouders van Landgraaf,
de Secretaris, de Burgemeester,



mr. S.B.E. Willems-van Ulden



mr. R.J.H. Wecken