

Loon op Zand

Vraag nr.	Vraag	Antwoord
	Betreft: Inventarisatie en registratie	
1	Naam contactpersoon gemeente?	
2	Telefoonnummer contactpersoon?	
3	Heeft de gemeente een inventarisatie uitgevoerd van aanwezige natte koeltorens?	Nee
4	Van wanneer dateert de laatste inventarisatie?	-
5	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in koeltorens, koelwatersystemen en locaties?	Globale inventarisatie op basis van kennis en ervaring. Tevens een publicatie in plaatselijke krant met aandacht voor natte koeltorens en de oproep aan bezitters van een natte koeltorens om te melden. Voorts aandacht voor natte koeltorens bij reguliere controles
6	Hoeveel locaties zijn in uw gemeente aanwezig waar natte koeltorens staan?	1
7	Hoeveel koelwatersystemen staan op deze locaties gezamenlijk?	1
8	Hoeveel koeltorens staan op deze koelwatersystemen gezamenlijk?	1
9	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in proceskoeling (industrie) en klimaatkoeling (gebouwen)?	Nee
10	Zijn de aanwezige koeltorens ook geregistreerd met eigenschapskenmerken (bouwjaar, type, etc) van de koeltorens?	Ja
11	Is de inventarisatie van natte koeltorens ook uitgevoerd voor koeltorens op/bij provinciale inrichtingen?	Nee (provincie is bevoegd gezag voor die koeltorens obv Activiteitenbesluit)
12	Is hier structureel overleg over met de provincie?	Nee
13	Door wie is de inventarisatie/registratie uitgevoerd?	Medewerker gemeente
14	Hoe is de registratie uitgevoerd; welk voorbeeld of format is hiervoor gebruikt?	nvt
15	Welke bronnen zijn gebruikt om te komen tot een zo volledig mogelijke registratie?	Nvt
16	Beschikt u van elke geregistreerde koeltoren over een kopie van de RI&E?	Ja
17	Is geborgd dat de registratie actueel blijft?	Nee
18	Zo ja, hoe is dit geborgd?	Nvt
19	Heeft u alle informatie over natte koeltorens ter beschikking gesteld aan de GGD in uw gebied?	Nee
20	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	Ja, indien GGD dit wenst
21	Heeft u informatie ter beschikking gesteld aan het Streeklaboratorium Kennemerland voor een landelijk beeld?	Nee
22	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	Indien gewenst

23	Heeft u voldoende kennis in huis om alle natte koeltorens te herkennen?	Nee
24	Zo nee, wat heeft u nodig om deze registratie wel goed uit te kunnen voeren?	Fotoboek met verschillende soorten koeltorens

Betreft: toezicht en handhaving		
25	Bent u op de hoogte van de voorschriften in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling die betrekking hebben op de legionellarisico's van natte koeltorens?	Ja
26	Hanteert de gemeente maatwerkvoorschriften? Zo ja, van welke maatwerkvoorschriften maakt u gebruik en bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u hiervan gebruik gemaakt?	Indien noodzakelijk, tot nu toe niet.
27	Vindt u dat de gemeente over voldoende kennis beschikt om goed toezicht te kunnen uitoefenen op het beheer en onderhoud van natte koeltorens?	Ja
28	Zijn tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 controles uitgevoerd bij inrichtingen (industrie en/of gebouwen) met natte koeltorens?	Ja
29	Is de controletaak op natte koeltorens opgenomen in het handhavingprogramma van de gemeente?	Ja als aandachtspunt bij uitvoeren controlebezoeken
30	Hoeveel fte is hiervoor gereserveerd in het handhavingprogramma?	Geen
31	Hoe wordt de controlefrequentie voor natte koeltorens bepaald?	nvt
32	Hoeveel controles bij bedrijven met natte koeltorens had u gepland tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	Nvt
33	Hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u in de gecontroleerd op naleving en onderhoudsvoorschriften tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	1
34	Wordt standaard gecontroleerd op het invullen van het logboek?	Ja
35	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van een beheersplan/onderhoudsplan?	Ja
36	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van de RI&E danwel risico-analyse?	Ja
37	Wordt standaard een controlerapport opgemaakt?	Ja
38	Bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens zijn bij deze controles tekortkomingen vastgesteld?	1
39	Wat is de aard van de tekortkomingen?	Geen logboek, beheersplan/onderhoudsplan of RI&E aanwezig
40	Welke acties heeft u naar aanleiding van controles tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 ondernomen om de tekortkomingen ongedaan te maken?	Aanschrijving om gegevens op orde te brengen
41	Heeft u enig inzicht in het aantal besmettingen van natte koeltorens tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	Nee
42	Zo ja, wat was aantal bedrijven waarbij een besmetting is geconstateerd?	-
43	Hoeveel tijd (uren) is het afgelopen jaar (periode van 12 maanden) besteed aan de controle van natte koeltorens?	10 uur (inclusief beoordeling ingedlende stukken)

Aldus naar waarheid ingevuld,

Naam:
Gemeente: Loon op Zand
Datum: 12 september 2011
Handtekening: 