

Losser

Vraag nr.	Vraag	Antwoord
	Betreft: inventarisatie en registratie	
1	Naam contactpersoon gemeente?	Afd. VVH Gemeente lossers
2	Telefoonnummer contactpersoon?	
3	Heeft de gemeente een inventarisatie uitgevoerd van aanwezige natte koeltorens?	ja
4	Van wanneer dateert de laatste inventarisatie?	30 juli 2007 en 8 september 2011
5	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in koeltorens, koelwatersystemen en locaties?	ja
6	Hoeveel locaties zijn in uw gemeente aanwezig waar natte koeltorens staan?	géén
7	Hoeveel koelwatersystemen staan op deze locaties gezamenlijk?	n.v.t.
8	Hoeveel koeltorens staan op deze koelwatersystemen gezamenlijk?	n.v.t.
9	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in proceskoeling (industrie) en klimaatkoeling (gebouwen)?	ja
10	Zijn de aanwezige koeltorens ook geregistreerd met eigenschapskenmerken (bouwjaar, type, etc) van de koeltorens?	n.v.t.
11	Is de inventarisatie van natte koeltorens ook uitgevoerd voor koeltorens op/bij provinciale inrichtingen?	n.v.t.
12	Is hier structureel overleg over met de provincie?	n.v.t.
13	Door wie is de inventarisatie/registratie uitgevoerd?	gemeente
14	Hoe is de registratie uitgevoerd; welk voorbeeld of format is hiervoor gebruikt?	n.v.t.
15	Welke bronnen zijn gebruikt om te komen tot een zo volledig mogelijke registratie?	MpM inrichtingen bestand Plaatselijke bekendheid
16	Beschikt u van elke geregistreerde koeltoren over een kopie van de RI&E?	n.v.t.
17	Is geborgd dat de registratie actueel blijft?	n.v.t.
18	Zo ja, hoe is dit geborgd?	n.v.t.
19	Heeft u alle informatie over natte koeltorens ter beschikking gesteld aan de GGD in uw gebied?	30 juli 2007 GGD regio Twente (nr. 07.00011255)
20	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	Deze inventarisatie september 2011 (doc.nr.11.0011416)
21	Heeft u informatie ter beschikking gesteld aan het Streeklaboratorium Kennemerland voor een landelijk beeld?	neen
22	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	neen
23	Heeft u voldoende kennis in huis om alle natte koeltorens te herkennen?	Redelijk tot goed
24	Zo nee, wat heeft u nodig om deze registratie wel goed uit te kunnen voeren?	n.v.t. anders info: brochure VROM, Barim, Staatsbladen en Richtlijnen van LHV

Betreft: toezicht en handhaving		
25	Bent u op de hoogte van de voorschriften in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling die betrekking hebben op de legionellarisico's van natte koeltorens?	ja
26	Hanteert de gemeente maatwerkvoorschriften? Zo ja, van welke maatwerkvoorschriften maakt u gebruik en bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u hiervan gebruik gemaakt?	n.v.t.
27	Vindt u dat de gemeente over voldoende kennis beschikt om goed toezicht te kunnen uitoefenen op het beheer en onderhoud van natte koeltorens?	n.v.t. indien wel van toepassing redelijk tot goed
28	Zijn tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 controles uitgevoerd bij inrichtingen (industrie en/of gebouwen) met natte koeltorens?	n.v.t.
29	Is de controletaak op natte koeltorens opgenomen in het handhavingprogramma van de gemeente?	n.v.t.
30	Hoeveel fte is hiervoor gereserveerd in het handhavingprogramma?	n.v.t. indien aanwezig onderdeel reguliere bedrijfscontroles
31	Hoe wordt de controlefrequentie voor natte koeltorens bepaald?	n.v.t.
32	Hoeveel controles bij bedrijven met natte koeltorens had u gepland tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	n.v.t.
33	Hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u in de gecontroleerd op naleving en onderhoudsvoorschriften tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	n.v.t.
34	Wordt standaard gecontroleerd op het invullen van het logboek?	n.v.t.
35	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van een beheersplan/onderhoudsplan?	n.v.t.
36	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van de RI&E danwel risico-analyse?	n.v.t.
37	Wordt standaard een controlerapport opgemaakt?	n.v.t.
38	Bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens zijn bij deze controles tekortkomingen vastgesteld?	n.v.t.
39	Wat is de aard van de tekortkomingen?	n.v.t.
40	Welke acties heeft u naar aanleiding van controles tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 ondernomen om de tekortkomingen ongedaan te maken?	n.v.t.
41	Heeft u enig inzicht in het aantal besmettingen van natte koeltorens tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	n.v.t.
42	Zo ja, wat was aantal bedrijven waarbij een besmetting is geconstateerd?	n.v.t.
43	Hoeveel tijd (uren) is het afgelopen jaar (periode van 12 maanden) besteed aan de controle van natte koeltorens?	n.v.t.

Aldus naar waarheid ingevuld,

Naam: Afdeling VVH (Vastgoed, Vergunningen en Handhaving)
Gemeente: Losser
Datum: 12 september 2011