


Maasdriel

Vraag nr.	Vraag	Antwoord
	Betreft: inventarisatie en registratie	
1	Naam contactpersoon gemeente?	
2	Telefoonnummer contactpersoon?	
3	Heeft de gemeente een inventarisatie uitgevoerd van aanwezige natte koeltorens?	Nee
4	Van wanneer dateert de laatste inventarisatie?	-
5	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in koeltorens, koelwatersystemen en locaties?	-
6	Hoeveel locaties zijn in uw gemeente aanwezig waar natte koeltorens staan?	1
7	Hoeveel koelwatersystemen staan op deze locaties gezamenlijk?	2
8	Hoeveel koeltorens staan op deze koelwatersystemen gezamenlijk?	2
9	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in proceskoeling (industrie) en klimaatkoeling (gebouwen)?	-
10	Zijn de aanwezige koeltorens ook geregistreerd met eigenschapskenmerken (bouwjaar, type, etc) van de koeltorens?	Nee
11	Is de inventarisatie van natte koeltorens ook uitgevoerd voor koeltorens op/bij provinciale inrichtingen?	Nee
12	Is hier structureel overleg over met de provincie?	-
13	Door wie is de inventarisatie/registratie uitgevoerd?	-
14	Hoe is de registratie uitgevoerd; welk voorbeeld of format is hiervoor gebruikt?	-
15	Welke bronnen zijn gebruikt om te komen tot een zo volledig mogelijke registratie?	Inzichten medewerkers, controleverslagen
16	Beschikt u van elke geregistreerde koeltoren over een kopie van de RI&E?	Nee
17	Is geborgd dat de registratie actueel blijft?	Ja
18	Zo ja, hoe is dit geborgd?	In logboekvereiste bedrijf, controlecyclus Wm
19	Heeft u alle informatie over natte koeltorens ter beschikking gesteld aan de GGD in uw gebied?	Nee
20	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	Indien gewenst, geen verzoek ontvangen/bekend
21	Heeft u informatie ter beschikking gesteld aan het Streeklaboratorium Kennemerland voor een landelijk beeld?	Nee
22	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	Indien gewenst, geen verzoek ontvangen/bekend.
23	Heeft u voldoende kennis in huis om alle natte koeltorens te herkennen?	Nee
24	Zo nee, wat heeft u nodig om deze registratie wel goed uit te kunnen voeren?	Pragmatische checklist en voorbeeldinstallaties. Overzicht van processen waarbij installaties gebruikt worden.

	Betreft: toezicht en handhaving	
25	Bent u op de hoogte van de voorschriften in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling die betrekking hebben op de legionellarisico's van natte koeltorens?	Ja
26	Hanteert de gemeente maatwerkvoorschriften? Zo ja, van welke maatwerkvoorschriften maakt u gebruik en bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u hiervan gebruik gemaakt?	Ja. Geen
27	Vindt u dat de gemeente over voldoende kennis beschikt om goed toezicht te kunnen uitoefenen op het beheer en onderhoud van natte koeltorens?	Nee
28	Zijn tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 controles uitgevoerd bij inrichtingen (industrie en/of gebouwen) met natte koeltorens?	Ja
29	Is de controletaak op natte koeltorens opgenomen in het handhavingsprogramma van de gemeente?	Nee
30	Hoeveel fte is hiervoor gereserveerd in het handhavingsprogramma?	Geen
31	Hoe wordt de controlefrequentie voor natte koeltorens bepaald?	Aan de hand van de HUP-methode (controle Wm)
32	Hoeveel controles bij bedrijven met natte koeltorens had u gepland tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	-
33	Hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u in de gecontroleerd op naleving en onderhoudsvoorschriften tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	1
34	Wordt standaard gecontroleerd op het invullen van het logboek?	Nee
35	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van een beheersplan/onderhoudsplan?	Nee
36	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van de RI&E danwel risico-analyse?	Nee
37	Wordt standaard een controlerapport opgemaakt?	Ja
38	Bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens zijn bij deze controles tekortkomingen vastgesteld?	Geen
39	Wat is de aard van de tekortkomingen?	n.v.t.
40	Welke acties heeft u naar aanleiding van controles tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 ondernomen om de tekortkomingen ongedaan te maken?	n.v.t.
41	Heeft u enig inzicht in het aantal besmettingen van natte koeltorens tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	Nee
42	Zo ja, wat was aantal bedrijven waarbij een besmetting is geconstateerd?	-
43	Hoeveel tijd (uren) is het afgelopen jaar (periode van 12 maanden) besteed aan de controle van natte koeltorens?	Niet apart geregistreerd.

Aldus naar waarheid ingevuld,

Naam:	
Gemeente: Maasdriel	
Datum: 26 september 2011	
Handtekening:	



Ministerie van infrastructuur en Milieu
Directie Duurzaam produceren IPC 625
t.a.v. dhr. W. Reinhold
Postbus 30945
2500 GX DEN HAAG

Uw brief van	13 juli 2011	Afdeling	Beheer en Toezicht
Uw kenmerk	SP2011048539	Doorkiesnummer	0000
Ons kenmerk	151456	Kerkdriel	26 september 2011
		Verzenddatum	26 SEP 2011

Onderwerp Verantwoordelijkheid gemeenten m.b.t. legionellarisico's van natte koeltorens

Geachte heer Weinhold,

Met opgemelde brief informeert u ons over de gezondheidsrisico's van natte koeltorens in verband met verspreiding van legionellabacteriën. U gaat hierbij in op de verantwoordelijkheid van gemeenten voor inventarisatie, registratie, toezicht en handhaving op basis van de Wet milieubeheer.

Kerkstraat 45
Postbus 10.000
5330 GA, Kerkdriel

T: 0418 638 888
F: 0418 638 800

info@maasdriel.nl
www.maasdriel.nl

Bank nr. 28.50.81.926




Naar aanleiding van uw brief hebben wij getracht het aantal natte koeltorens binnen onze gemeente te benoemen. Onze registratie is helaas nog niet zodanig ingericht dat wij een overzicht kunnen genereren van locaties waar de gevraagde installaties aanwezig zijn. In de vergunningvoorschriften van bedrijven met natte koelinstallatie zijn uiteraard voorschriften opgenomen hiervoor.

Een vergunningplicht ontstaat echter niet per definitie door het in werking hebben van een natte koelinstallatie. Deze activiteit wordt immers niet direct genoemd in een van de categorieën van bijlage I van het Besluit omgevingsrecht. Een opgave kan daarom naar onze mening dan ook nooit volledig zijn.

Sinds 2010 hebben wij bij het uitvoeren van integrale controles aandacht voor de bij bedrijven aanwezige installaties. De vergunde en aanwezige installaties worden nu, zowel na een controle als bij vergunningverlening, ingevoerd in ons beheerssysteem. Mettertijd ontstaat hiermee een overzicht van alle installaties binnen inrichtingen waarop de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Wet milieubeheer van toepassing is.




Vragen

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met  van het team Toezicht & Handhaving van de afdeling Beheer & Toezicht. Dit kan via email naar  of telefoonnummer 

met vriendelijke groot,
Namens het college van Maasdriel,

A handwritten signature in black ink, which is partially obscured by a large, diagonal red line.

 coördinator team Toezicht & Handhaving
afdeling Beheer & Toezicht