


Vraag nr.	Vraag	Antwoord
	Betreft: inventarisatie en registratie	
1	Naam contactpersoon gemeente?	
2	Telefoonnummer contactpersoon?	
3	Heeft de gemeente een inventarisatie uitgevoerd van aanwezige natte koeltorens?	Ja
4	Van wanneer dateert de laatste inventarisatie?	Augustus 2011
5	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in koeltorens, koelwatersystemen en locaties?	Ja
6	Hoeveel locaties zijn in uw gemeente aanwezig waar natte koeltorens staan?	2
7	Hoeveel koelwatersystemen staan op deze locaties gezamenlijk?	1 x 1 1 x 5
8	Hoeveel koeltorens staan op deze koelwatersystemen gezamenlijk?	6
9	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in proceskoeling (industrie) en klimaatkoeling (gebouwen)?	Ja
10	Zijn de aanwezige koeltorens ook geregistreerd met eigenschapskenmerken (bouwjaar, type, etc) van de koeltorens?	Nee
11	Is de inventarisatie van natte koeltorens ook uitgevoerd voor koeltorens op/bij provinciale inrichtingen?	Ja
12	Is hier structureel overleg over met de provincie?	Nee
13	Door wie is de inventarisatie/registratie uitgevoerd?	Gemeente
14	Hoe is de registratie uitgevoerd; welk voorbeeld of format is hiervoor gebruikt?	In het inrichtingenbestand van de gemeente Middelburg is onder het onderdeel installaties vermeld of er natte koeltorens aanwezig zijn.
15	Welke bronnen zijn gebruikt om te komen tot een zo volledig mogelijke registratie?	Kennis die bij de gemeente en de provincie aanwezig is van het inrichtingenbestand.
16	Beschikt u van elke geregistreerde koeltoren over een kopie van de RI&E?	Nee, zijn wel op locatie aanwezig.
17	Is geborgd dat de registratie actueel blijft?	Ja, wordt bij nieuwe controles meegenomen.
18	Zo ja, hoe is dit geborgd?	Is automatisch aandachtspunt bij inplannen van een nieuwe controle bij de inrichting
19	Heeft u alle informatie over natte koeltorens ter beschikking gesteld aan de GGD in uw gebied?	Nee
20	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	Ja
21	Heeft u informatie ter beschikking gesteld aan het Streeklaboratorium Kennemerland voor een landelijk beeld?	Nee
22	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	Ja
23	Heeft u voldoende kennis in huis om alle natte koeltorens te herkennen?	Ja

24	Zo nee, wat heeft u nodig om deze registratie wel goed uit te kunnen voeren?	n.v.t.
----	--	--------

	Betreft: toezicht en handhaving	
25	Bent u op de hoogte van de voorschriften in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling die betrekking hebben op de legionellarisico's van natte koeltorens?	Ja
26	Hanteert de gemeente maatwerkvoorschriften? Zo ja, van welke maatwerkvoorschriften maakt u gebruik en bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u hiervan gebruik gemaakt?	Nee n.v.t.
27	Vindt u dat de gemeente over voldoende kennis beschikt om goed toezicht te kunnen uitoefenen op het beheer en onderhoud van natte koeltorens?	Ja
28	Zijn tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 controles uitgevoerd bij inrichtingen (industrie en/of gebouwen) met natte koeltorens?	Ja 1 x jaar, echter niet gecontroleerd op naleving voorschriften natte koeltorens
29	Is de controletaak op natte koeltorens opgenomen in het handavingsprogramma van de gemeente?	Vanaf sept 2011
30	Hoeveel fte is hiervoor gereserveerd in het handavingsprogramma?	Er is 1 inrichting met 1 natte koeltoren waar de gemeente bevoegd gezag is. Nihil qua tijdbesteding.
31	Hoe wordt de controlefrequentie voor natte koeltorens bepaald?	Afhankelijk van het type inrichting waar zij zijn toegepast.
32	Hoeveel controles bij bedrijven met natte koeltorens had u gepland tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	1 x jaar, echter niet gecontroleerd op naleving voorschriften natte koeltorens
33	Hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u in de gecontroleerd op naleving en onderhoudsvoorschriften tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	1 x jaar, echter niet gecontroleerd op naleving voorschriften natte koeltorens
34	Wordt standaard gecontroleerd op het invullen van het logboek?	Vanaf sept 2011
35	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van een beheersplan/onderhoudsplan?	Vanaf sept 2011
36	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van de RI&E danwel risico-analyse?	Vanaf sept 2011
37	Wordt standaard een controlerapport opgemaakt?	Van elke controle wordt standaard een rapport in het systeem aangemaakt
38	Bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens zijn bij deze controles tekortkomingen vastgesteld?	Zie antwoord nr. 33, n.v.t.
39	Wat is de aard van de tekortkomingen?	n.v.t.
40	Welke acties heeft u naar aanleiding van controles tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 ondernomen om de tekortkomingen ongedaan te maken?	n.v.t.
41	Heeft u enig inzicht in het aantal besmettingen van natte koeltorens tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	Nee
42	Zo ja, wat was aantal bedrijven waarbij een besmetting is geconstateerd?	n.v.t.
43	Hoeveel tijd (uren) is het afgelopen jaar (periode van 12 maanden) besteed aan de controle van natte koeltorens?	0


Aldus naar waarheid ingevuld,

Naam:
Gemeente: Middelburg
Datum: 13-09-11
Handtekening: 

Gemeente Middelburg
Afdeling Vergunningverlening en Handhaving

Kanaalweg 3
Postbus 6000
4330 LA Middelburg

Tel (0118) 67 50 00
Fax (0118) 62 37 17
info@middelburg.nl
www.middelburg.nl



Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Directie Duurzaam Producenten IPC 625
t.a.v. de heer W. Reinhold
Postbus 30945
2500 GX DEN HAAG

uw kenmerk DP2011048539	uw brief van 13 juli 2011	ons kenmerk 2011/14377	bijlage(n) 1
contactpersoon [handwritten]	doorkiesnummer (0118) 67 53 51	datum 13 september 2011	datum verzending 14 SEP. 2011

onderwerp
verantwoordelijkheid gemeenten m.b.t. legionellarisico's van natte koeltorens

Geachte heer Reinhold,

In uw brief van 13 juli 2011 verzoekt u ons om het bijgevoegde vragenformulier in te vullen en aan u te retourneren.

Het ingevulde vragenformulier treft u als bijlage bij deze brief aan.

Voor vragen of nadere informatie kunt u contact opnemen met

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Middelburg,
namens hen,

vakspecialist Handhaving