


Midden-Delfland

Vraag nr.	Vraag	Antwoord
	Betreft: inventarisatie en registratie	
1	Naam contactpersoon gemeente?	
2	Telefoonnummer contactpersoon?	3
3	Heeft de gemeente een inventarisatie uitgevoerd van aanwezige natte koeltorens?	ja
4	Van wanneer dateert de laatste inventarisatie?	2007 -2011
5	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in koeltorens, koelwatersystemen en locaties?	nee
6	Hoeveel locaties zijn in uw gemeente aanwezig waar natte koeltorens staan?	0
7	Hoeveel koelwatersystemen staan op deze locaties gezamenlijk?	n.v.t.
8	Hoeveel koeltorens staan op deze koelwatersystemen gezamenlijk?	n.v.t.
9	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in proceskoeling (industrie) en klimaatkoeling (gebouwen)?	n.v.t.
10	Zijn de aanwezige koeltorens ook geregistreerd met eigenschapskenmerken (bouwjaar, type, etc.) van de koeltorens?	n.v.t.
11	Is de inventarisatie van natte koeltorens ook uitgevoerd voor koeltorens op/bij provinciale inrichtingen?	n.v.t.
12	Is hier structureel overleg over met de provincie?	n.v.t.
13	Door wie is de inventarisatie/registratie uitgevoerd?	L.V. Morauw i.s.m. toezichthouders milieu
14	Hoe is de registratie uitgevoerd; welk voorbeeld of format is hiervoor gebruikt?	Er is geen specifiek format gebruikt.
15	Welke bronnen zijn gebruikt om te komen tot een zo volledig mogelijke registratie?	Er is gebruik gemaakt van lokale kennis, het bedrijvenmilieusysteem en ervaring van toezichthouders.
16	Beschikt u van elke geregistreerde koeltoren over een kopie van de RI&E?	n.v.t.
17	Is geborgd dat de registratie actueel blijft?	ja
18	Zo ja, hoe is dit geborgd?	Door middel van reguliere milieucontroles
19	Heeft u alle informatie over natte koeltorens ter beschikking gesteld aan de GGD in uw gebied?	ja
20	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	n.v.t.
21	Heeft u informatie ter beschikking gesteld aan het Streeklaboratorium Kennemerland voor een landelijk beeld?	n.v.t.
22	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	n.v.t.
23	Heeft u voldoende kennis in huis om alle natte koeltorens te herkennen?	ja
24	Zo nee, wat heeft u nodig om deze registratie wel goed uit te kunnen voeren?	n.v.t.

Vraag nr.	Vraag	Antwoord
	Betreft: toezicht en handhaving	
25	Bent u op de hoogte van de voorschriften in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling die betrekking hebben op de legionellarisico's van natte koeltorens?	ja
26	Hanteert de gemeente maatwerkvoorschriften? Zo ja, van welke maatwerkvoorschriften maakt u gebruik en bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u hiervan gebruik gemaakt?	nee
27	Vindt u dat de gemeente over voldoende kennis beschikt om goed toezicht te kunnen uitoefenen op het beheer en onderhoud van natte koeltorens?	Ja
28	Zijn tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 controles uitgevoerd bij inrichtingen (industrie en/of gebouwen) met natte koeltorens?	Nee
29	Is de controletaak op natte koeltorens opgenomen in het handhavingprogramma van de gemeente?	Dit is integraal onderdeel van milieucontroles indien van toepassing.
30	Hoeveel fte is hiervoor gereserveerd in het handhavingprogramma?	Geen fte apart voor controle koeltorens
31	Hoe wordt de controlefrequentie voor natte koeltorens bepaald?	Controlefrequentie wordt bepaald conform prioritering voor milieutoezicht.
32	Hoeveel controles bij bedrijven met natte koeltorens had u gepland tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	0
33	Hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u in de gecontroleerd op naleving en onderhoudsvoorschriften tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	0
34	Wordt standaard gecontroleerd op het invullen van het logboek?	n.v.t.
35	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van een beheersplan/onderhoudsplan?	n.v.t.
36	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van de RI&E dan wel risico-analyse?	n.v.t.
37	Wordt standaard een controlerapport opgemaakt?	Ja, indien van toepassing maakt dit onderdeel uit van rapportage van milieucontrole
38	Bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens zijn bij deze controles tekortkomingen vastgesteld?	n.v.t.
39	Wat is de aard van de tekortkomingen?	n.v.t.
40	Welke acties heeft u naar aanleiding van controles tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 ondernomen om de tekortkomingen ongedaan te maken?	n.v.t.
41	Heeft u enig inzicht in het aantal besmettingen van natte koeltorens tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	n.v.t.
42	Zo ja, wat was aantal bedrijven waarbij een besmetting is geconstateerd?	n.v.t.

43	Hoeveel tijd (uren) is het afgelopen jaar (periode van 12 maanden) besteed aan de controle van natte koeltorens?	n.v.t.
----	--	--------

Aldus naar waarheid ingevuld,

Naam:
Gemeente: Midden-Delfland
Datum: 20 oktober 2011
Handtekening: 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Directie Duurzaam Producteren IPC 625
t.a.v. de heer W. Reinhold
Postbus 30945
2500 GX DEN HAAG

Contactpersoon : *[handwritten]*
Doorkiesnummer : *[handwritten]*
Ons kenmerk : Z-2011-04336
Uw brief van : *[handwritten]*
Uw kenmerk : DP2011055715
Bijlagen : 1

Verzonden

[handwritten]

Onderwerp
Vragenformulier natte koeltorens

Datum
20 oktober 2011

Geachte heer Reinhold,

Op 18 oktober 2011 ontvignie wij van u een brief over legionellarisico's door natte koeltorens. In deze brief verzocht u om een vragenformulier ingevuld te retourneren.

Dit vragen formulier is bijgevoegd bij deze brief.

Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met *[handwritten]* van de afdeling Bouwen, Milieu en Handhaving, tel: *[handwritten]*

Hoogachtend,

namens Burgemeester en wethouders van Midden-Delfland,
hoofd afdeling Bouwen, Milieu en Handhaving

[Handwritten signature]