

Vraag nr.	Vraag	Antwoord
	Betreft: inventarisatie en registratie	
1	Naam contactpersoon gemeente?	
2	Telefoonnummer contactpersoon?	
3	Heeft de gemeente een inventarisatie uitgevoerd van aanwezige natte koeltorens?	Ja, in 2009 hebben we met de kennis die we toen hadden al een inventarisatie uitgevoerd.
4	Van wanneer dateert de laatste inventarisatie?	Momenteel loopt een project in de hele regio Nijmegen (MARN), samen met de regio's Arnhem en Ede ism de GGD's Gelderland-zuid en midden en provincie.
5	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in koeltorens, koelwatersystemen en locaties?	Nee, nog niet. Pakken we op in huidig project.
6	Hoeveel locaties zijn in uw gemeente aanwezig waar natte koeltorens staan?	0
7	Hoeveel koelwatersystemen staan op deze locaties gezamenlijk?	0
8	Hoeveel koeltorens staan op deze koelwatersystemen gezamenlijk?	0
9	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in proceskoeling (industrie) en klimaatkoeling (gebouwen)?	Nee.
10	Zijn de aanwezige koeltorens ook geregistreerd met eigenschapskenmerken (bouwjaar, type, etc) van de koeltorens?	nvt
11	Is de inventarisatie van natte koeltorens ook uitgevoerd voor koeltorens op/bij provinciale inrichtingen?	Provincie is partner in huidig project.
12	Is hier structureel overleg over met de provincie?	Is opgestart
13	Door wie is de inventarisatie/registratie uitgevoerd?	I.s.m. inspecteurs Regio Nijmegen ism de GGD.
14	Hoe is de registratie uitgevoerd; welk voorbeeld of format is hiervoor gebruikt?	De eerste inventarisatie betrof alleen lokatiegegevens. Deze zijn in een spreadsheet opgenomen. Dit spreadsheet bevat de gegevens van de hele regio.
15	Welke bronnen zijn gebruikt om te komen tot een zo volledig mogelijke registratie?	Bij de eerste inventarisatie hebben we alleen gebruik gemaakt van de kennis die bij de inspecteurs en de GGD aanwezig was.
16	Beschikt u van elke geregistreerde koeltoren over een kopie van de RI&E?	Nvt
17	Is geborgd dat de registratie actueel blijft?	We gaan dit opnemen op ons standaard bezoekrapport.

18	Zo ja, hoe is dit geborgd?	Opname in standaard bezoeker rapport.
19	Heeft u alle informatie over natte koeltorens ter beschikking gesteld aan de GGD in uw gebied?	Ja, de samenwerking hierin is uitstekend.
20	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	
21	Heeft u informatie ter beschikking gesteld aan het Streeklaboratorium Kennemerland voor een landelijk beeld?	Nog niet, gaan we wel doen.
22	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	
23	Heeft u voldoende kennis in huis om alle natte koeltorens te herkennen?	Binnen de regio('s) hebben we cursus gehad van InfoMil.
24	Zo nee, wat heeft u nodig om deze registratie wel goed uit te kunnen voeren?	Praktijkkennis. Dit proberen we te bereiken door inspecteurs uit verschillende regio's samen op te laten trekken.

Betreft: toezicht en handhaving		
25	Bent u op de hoogte van de voorschriften in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling die betrekking hebben op de legionellarisico's van natte koeltorens?	Ja. Deze vinden wij te beperkt. Regelgeving over wanneer en in welke frequentie monsters genomen zouden moeten worden ontbreken. Geldt ook voor wanneer er actie gewenst is. Ook regelgeving hoe omgegaan moet worden met de dosering van biociden ontbreekt. Dit is ook een belangrijk milieuaspect als het gaat om overdosering en lozing op het riool via het afvalwater en via de luchtmissies.
26	Hanteert de gemeente maatwerkvoorschriften? Zo ja, van welke maatwerkvoorschriften maakt u gebruik en bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u hiervan gebruik gemaakt?	Ja. 0.
27	Vindt u dat de gemeente over voldoende kennis beschikt om goed toezicht te kunnen uitoefenen op het beheer en onderhoud van natte koeltorens?	De basiskennis is o.a. door de cursus voldoende. Voor goed kwalitatieve inspecties moet nog praktijkervaring opgedaan worden. Dit proberen we o.a. door binnen de regio's samen te werken.
28	Zijn tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 controles uitgevoerd bij inrichtingen (industrie en/of gebouwen) met natte koeltorens?	Nee.
29	Is de controletaak op natte koeltorens opgenomen in het handavingsprogramma van de gemeente?	Nee. Momenteel is niet noodzakelijk vanwege het ontbreken van daadwerkelijke natte koeltorens.

30	Hoeveel fte is hiervoor gereserveerd in het handhavingsprogramma?	0
31	Hoe wordt de controlefrequentie voor natte koeltorens bepaald?	Nvt.
32	Hoeveel controles bij bedrijven met natte koeltorens had u gepland tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	0
33	Hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u in de gecontroleerd op naleving en onderhoudsvorschriften tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	0
34	Wordt standaard gecontroleerd op het invullen van het logboek?	Nvt.
35	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van een beheersplan/onderhoudsplan?	Nvt
36	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van de RI&E danwel risico-analyse?	Nvt
37	Wordt standaard een controlerapport opgemaakt?	Ja, sinds het onderwerp is opgenomen in het Activiteitenbesluit. Maakt onderdeel uit van standaard bezoekrapport.
38	Bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens zijn bij deze controles tekortkomingen vastgesteld?	Nvt
39	Wat is de aard van de tekortkomingen?	Nvt
40	Welke acties heeft u naar aanleiding van controles tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 ondernomen om de tekortkomingen ongedaan te maken?	Nvt
41	Heeft u enig inzicht in het aantal besmettingen van natte koeltorens tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	Nvt
42	Zo ja, wat was aantal bedrijven waarbij een besmetting is geconstateerd?	Nvt
43	Hoeveel tijd (uren) is het afgelopen jaar (periode van 12 maanden) besteed aan de controle van natte koeltorens?	0

Aldus naar waarheid ingevuld,

Naam: /
Gemeente: Millingen aan de Rijn
Datum: 5 september 2011
Handtekening:

Afdeling Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu
uw brief: 13 juli 2011
ons kenmerk: BRS114450
zaaknummer: DP2011048539
behandeld door:
doorkiesnummer:
bijlage: vragenlijst natte koeltorens Millingen aan de Rijn
onderwerp: legionellarisico's van natte koeltorens
banknummer: 28.50.05.618
datum: 5 september 2011
verzonden:



Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Directie Duurzaam Produceren IPC 625
T.a.v. de heer W. Reinhold
Postbus 30945
2500 GX DEN HAAG

Heerbaan 115, Millingen aan de Rijn
Postbus 3, 6566 ZG Millingen aan de Rijn
Telefoon (024) 39 96 200 | Fax (024) 39 96 201
info@millingenaanderijn.nl | www.millingen.nl

Het van de Gelderse Poort

Geachte heer Reinhold,

Naar aanleiding van uw verzoek van 13 juli 2011, kenmerk DP2011048539, sturen wij u hierbij de ingevulde vragenlijst over de natte koeltorens in de gemeente Millingen aan de Rijn.

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de e-mail

Hoogachtend,
namens het college van burgemeester en wethouders van Millingen aan de Rijn,

Hoofd afdeling Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu,

Afschrift aan:
- C. Waterlander