


Montferland

Vraag nr.	Vraag	Antwoord
	Betreft: inventarisatie en registratie	
1	Naam contactpersoon gemeente?	
2	Telefoonnummer contactpersoon?	
3	Heeft de gemeente een inventarisatie uitgevoerd van aanwezige natte koeltorens?	Ja
4	Van wanneer dateert de laatste inventarisatie?	Juli/Augustus '11
5	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in koeltorens, koelwatersystemen en locaties?	Nee
6	Hoeveel locaties zijn in uw gemeente aanwezig waar natte koeltorens staan?	2
7	Hoeveel koelwatersystemen staan op deze locaties gezamenlijk?	8
8	Hoeveel koeltorens staan op deze koelwatersystemen gezamenlijk?	0
9	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in proceskoeling (industrie) en klimaatkoeling (gebouwen)?	Ja
10	Zijn de aanwezige koeltorens ook geregistreerd met eigenschapskenmerken (bouwjaar, type, etc) van de koeltorens?	Ja
11	Is de inventarisatie van natte koeltorens ook uitgevoerd voor koeltorens op/bij provinciale inrichtingen?	Nee
12	Is hier structureel overleg over met de provincie?	Nee
13	Door wie is de inventarisatie/registratie uitgevoerd?	E. van Meurs
14	Hoe is de registratie uitgevoerd; welk voorbeeld of format is hiervoor gebruikt?	Mialinglist met invulformulieren
15	Welke bronnen zijn gebruikt om te komen tot een zo volledig mogelijke registratie?	Informatie ministerie I&M Infomil
16	Beschikt u van elke geregistreerde koeltoren over een kopie van de RI&E?	Nee
17	Is geborgd dat de registratie actueel blijft?	Ja
18	Zo ja, hoe is dit geborgd?	Zal structureel worden meegenomen in de periodieke milieucontrole
19	Heeft u alle informatie over natte koeltorens ter beschikking gesteld aan de GGD in uw gebied?	Nee
20	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	Ja
21	Heeft u informatie ter beschikking gesteld aan het Streeklaboratorium Kennemerland voor een landelijk beeld?	Nee
22	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	Ja
23	Heeft u voldoende kennis in huis om alle natte koeltorens te herkennen?	Ja
24	Zo nee, wat heeft u nodig om deze registratie wel goed uit te kunnen voeren?	n.v.t.
	Betreft: toezicht en handhaving	
25	Bent u op de hoogte van de voorschriften in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling die betrekking hebben op de legionellarisico's van natte koeltorens?	Ja

26	Hanteert de gemeente maatwerkvoorschriften? Zo ja, van welke maatwerkvoorschriften maakt u gebruik en bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u hiervan gebruik gemaakt?	Nog niet
27	Vindt u dat de gemeente over voldoende kennis beschikt om goed toezicht te kunnen uitoefenen op het beheer en onderhoud van natte koeltorens?	Ja
28	Zijn tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 controles uitgevoerd bij inrichtingen (industrie en/of gebouwen) met natte koeltorens?	Ja
29	Is de controletaak op natte koeltorens opgenomen in het handhavingsprogramma van de gemeente?	Nee
30	Hoeveel fte is hiervoor gereserveerd in het handhavingsprogramma?	n.v.t.
31	Hoe wordt de controlefrequentie voor natte koeltorens bepaald?	Meegenomen in de periodieke milieucontroles
32	Hoeveel controles bij bedrijven met natte koeltorens had u gepland tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	0
33	Hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u in de gecontroleerd op naleving en onderhoudsvoorschriften tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	0
34	Wordt standaard gecontroleerd op het invullen van het logboek?	Nog niet
35	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van een beheersplan/onderhoudsplan?	Nog niet
36	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van de RI&E danwel risico-analyse?	Nog niet
37	Wordt standaard een controlerapport opgemaakt?	Ja
38	Bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens zijn bij deze controles tekortkomingen vastgesteld?	n.v.t.
39	Wat is de aard van de tekortkomingen?	n.v.t.
40	Welke acties heeft u naar aanleiding van controles tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 ondernomen om de tekortkomingen ongedaan te maken?	n.v.t.
41	Heeft u enig inzicht in het aantal besmettingen van natte koeltorens tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	Geen besmettingen
42	Zo ja, wat was aantal bedrijven waarbij een besmetting is geconstateerd?	n.v.t.
43	Hoeveel tijd (uren) is het afgelopen jaar (periode van 12 maanden) besteed aan de controle van natte koeltorens?	Onbekend

Aldus naar waarheid ingevuld,

Naam:	
Gemeente: Montferland	
Datum: 9 september	
Handtekening:	



Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Directie Duurzaam Produceren IPC 625
t.a.v. de heer W. Reinhold
Postbus 30945
2500 GX DEN HAAG

Gemeentehuis Raadhuisstraat 14
6942 BE Didam
Postadres Postbus 47
6940 BA Didam
T (0316) 291 391
F (0316) 291 388
I www.montferland.info
E gemeente@montferland.info

Behandeld door: [Redacted] Telefoonnummer: ([Redacted])
Ons kenmerk: - Behorend bij: 7667
Uw kenmerk: - Datum: 8 september 2011
Bijlage(n): 1 Uw brief van: 13 juli 2011

Onderwerp: Vragenformulier inventarisatie natte koeltorens

Geachte heer Reinhold,

Op 13 juli 2011 heeft u ons schriftelijk verzocht om nogmaals te inventariseren of er (of hoeveel) natte koeltorens in onze gemeente aanwezig zijn. Tevens heeft u ons gevraagd een bijgevoegd vragenformulier in te vullen en te retourneren.

Wij kunnen u melden dat wij de inventarisatie in augustus hebben uitgevoerd. In tegenstelling tot onze eerdere inventarisatie van 2007-2008, waarbij is vastgesteld dat wij geen natte koeltorens hadden, hebben wij sinds begin 2011 twee bedrijven in onze gemeente met natte koeltorens.

Deze koeltorens zijn nog niet volgens het Activiteitenbesluit aan ons gemeld en daarom nog niet meegenomen in de reguliere milieucontroles. De betreffende bedrijven worden door ons zo spoedig mogelijk gesommeerd om hun koeltorens aan ons te melden.

Nog in 2011 controleren wij of de koeltorens aan de voorschriften van het Activiteitenbesluit voldoen. Hieruit moet dan tevens blijken of er een RI&E (Risico-Inventarisatie en Evaluatie) is uitgevoerd en welke beheermaatregelen zijn opgenomen.

Bijlage

- Het vragenformulier is als bijlage bij deze brief gevoegd.

Nadere informatie

Informatie over deze brief is te verkrijgen bij de [Redacted] telefoonnummer:
([Redacted]) mailadres: [Redacted]

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Montferland,
namens dezen,
Hoofd Afdeling Bouwen & Milieu,

9 SEP 2011

Verzonden: