

# Naarden

Vraag nr.	Vraag	Antwoord
	<b>Betreft: inventarisatie en registratie</b>	
1	Naam contactpersoon gemeente?	
2	Telefoonnummer contactpersoon?	
3	Heeft de gemeente een inventarisatie uitgevoerd van aanwezige natte koeltorens?	Ja
4	Van wanneer dateert de laatste inventarisatie?	Mei 2008
5	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in koeltorens, koelwatersystemen en locaties?	Gedeeltelijk
6	Hoeveel locaties zijn in uw gemeente aanwezig waar natte koeltorens staan?	1 (industrieel gebruik)
7	Hoeveel koelwatersystemen staan op deze locaties gezamenlijk?	2
8	Hoeveel koeltorens staan op deze koelwatersystemen gezamenlijk?	2
9	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in proceskoeling (industrie) en klimaatkoeling (gebouwen)?	Nee
10	Zijn de aanwezige koeltorens ook geregistreerd met eigenschapskenmerken (bouwjaar, type, etc) van de koeltorens?	Nee
11	Is de inventarisatie van natte koeltorens ook uitgevoerd voor koeltorens op/bij provinciale inrichtingen?	Nee
12	Is hier structureel overleg over met de provincie?	Nee
13	Door wie is de inventarisatie/registratie uitgevoerd?	Gemeente Naarden
14	Hoe is de registratie uitgevoerd; welk voorbeeld of format is hiervoor gebruikt?	Brief met toegevoegd bijlage 3: <i>meldingsformulier te voegen bij brief naar bedrijven en instellingen</i> , bij het document Procedure Koeltoreninventarisatie en registratie voor gemeenten, oktober 2007.
15	Welke bronnen zijn gebruikt om te komen tot een zo volledig mogelijke registratie?	Milieudossiers en inventarisatie mogelijke locaties voor koeltorens.
16	Beschikt u van elke geregistreerde koeltoren over een kopie van de RI&E?	Nee
17	Is geborgd dat de registratie actueel blijft?	Nee
18	Zo ja, hoe is dit geborgd?	n.v.t.
19	Heeft u alle informatie over natte koeltorens ter beschikking gesteld aan de GGD in uw gebied?	Ja
20	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	n.v.t.
21	Heeft u informatie ter beschikking gesteld aan het Streeklaboratorium Kennemerland voor een landelijk beeld?	Nee
22	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	Nee
23	Heeft u voldoende kennis in huis om alle natte koeltorens te herkennen?	Ja, inhuur.
24	Zo nee, wat heeft u nodig om deze registratie wel goed uit te kunnen voeren?	

<b>Betreft: toezicht en handhaving</b>		
25	Bent u op de hoogte van de voorschriften in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling die betrekking hebben op de legionellarisico's van natte koeltorens?	Ja
26	Hanteert de gemeente maatwerkvoorschriften? Zo ja, van welke maatwerkvoorschriften maakt u gebruik en bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u hiervan gebruik gemaakt?	Nee, betreffende bedrijf heeft een milieuvergunning
27	Vindt u dat de gemeente over voldoende kennis beschikt om goed toezicht te kunnen uitoefenen op het beheer en onderhoud van natte koeltorens?	Ja
28	Zijn tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 controles uitgevoerd bij inrichtingen (industrie en/of gebouwen) met natte koeltorens?	Ja
29	Is de controletaak op natte koeltorens opgenomen in het handhavingprogramma van de gemeente?	Nee
30	Hoeveel fte is hiervoor gereserveerd in het handhavingprogramma?	Geen (niet nodig gezien beperkte aantal)
31	Hoe wordt de controlefrequentie voor natte koeltorens bepaald?	Jaarlijkse controle
32	Hoeveel controles bij bedrijven met natte koeltorens had u gepland tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	1
33	Hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u in de gecontroleerd op naleving en onderhoudsvoorschriften tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	1
34	Wordt standaard gecontroleerd op het invullen van het logboek?	Ja
35	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van een beheersplan/onderhoudsplan?	Ja
36	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van de RI&E danwel risico-analyse?	Ja
37	Wordt standaard een controlerapport opgemaakt?	Ja
38	Bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens zijn bij deze controles tekortkomingen vastgesteld?	0
39	Wat is de aard van de tekortkomingen?	n.v.t.
40	Welke acties heeft u naar aanleiding van controles tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 ondernomen om de tekortkomingen ongedaan te maken?	n.v.t.
41	Heeft u enig inzicht in het aantal besmettingen van natte koeltorens tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	Nee
42	Zo ja, wat was aantal bedrijven waarbij een besmetting is geconstateerd?	n.v.t.
43	Hoeveel tijd (uren) is het afgelopen jaar (periode van 12 maanden) besteed aan de controle van natte koeltorens?	Niet te zeggen, onderdeel van reguliere milieucontrole

Aldus naar waarheid ingevuld,

Naam: _____
Gemeente: Naarden
Datum: 18 augustus 2011
Handtekening: _____

# Gemeente Naarden

behandeld door

doorkiesnummer



Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Directie Duurzaam Producteren IPC 625  
t.a.v. dhr. W. Reinhold  
Postbus 30945  
2500 EX DEN HAAG



uw ref:  
dp2011048539

uw brief van:  
13-07-2011

onze ref:  
ROBM/HT/inkRA11140

datum:

onderwerp:  
Legionellarisico's van natte koeltorens, vragenformulier

**VERZONDEN 19 AUG 2011**

Geachte heer Reinhold,

Bij deze ontvangt u het ingevulde vragenformulier met betrekking tot uw onderzoek naar inventarisaties door gemeenten naar natte koeltorens retour. Wij hebben medio 2008 deze inventarisatie uitgevoerd. Daarbij bleek dat er slechts één locatie aanwezig is in Naarden met twee natte koeltorens. Dit betreft een bedrijf waarin gewerkt wordt met gemodificeerde organismen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,  
namens burgemeester en wethouders van Naarden,  
afdeling Ruimtelijke Ordening, Bouwen en Milieu,

teamleider vergunningen, toezicht en handhaving

Bijlage:

- Ingevulde vragenlijst inventarisatie en registratie natte koeltorens Naarden

Raadhuisstraat 2  
Naarden,  
Postbus 5000,  
1410 AA Naarden  
Telefoon: (035) 6967811  
Fax: (035) 6944449  
www.naarden.nl  
info@naarden.nl