

Neerijnen

Bijlage 1


| Vraag nr. | Vraag | Antwoord |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Betreft: inventarisatie en registratie | |
| 1 | Naam contactpersoon gemeente? | |
| 2 | Telefoonnummer contactpersoon? | |
| 3 | Heeft de gemeente een inventarisatie uitgevoerd van aanwezige natte koeltorens? | Ja, deze checklist maakt onderdeel uit van het inventarisatieproject |
| 4 | Van wanneer dateert de laatste inventarisatie? | Augustus 2011 |
| 5 | Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in koeltorens, koelwatersystemen en locaties? | Dergelijke aspecten zijn opgenomen in de inventarisatie |
| 6 | Hoeveel locaties zijn in uw gemeente aanwezig waar natte koeltorens staan? | 0 |
| 7 | Hoeveel koelwatersystemen staan op deze locaties gezamenlijk? | 0 |
| 8 | Hoeveel koeltorens staan op deze koelwatersystemen gezamenlijk? | 0 |
| 9 | Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in proceskoeling (industrie) en klimaatkoeling (gebouwen)? | Tijdens de inventarisatie zijn de aanwezige koelsystemen beoordeeld op voldoen aan wet- en regelgeving |
| 10 | Zijn de aanwezige koeltorens ook geregistreerd met eigenschapskenmerken (bouwjaar, type, etc) van de koeltorens? | n.v.t. |
| 11 | Is de inventarisatie van natte koeltorens ook uitgevoerd voor koeltorens op/bij provinciale inrichtingen? | Ja |
| 12 | Is hier structureel overleg over met de provincie? | Er is niet aannemelijk geacht bij provinciale bedrijven natte koelsystemen te hebben |
| 13 | Door wie is de inventarisatie/registratie uitgevoerd? | De heer P. Hoff |
| 14 | Hoe is de registratie uitgevoerd; welk voorbeeld of format is hiervoor gebruikt? | Inventarisatie en registratie heeft plaats gevonden aan de hand van de rapportage van LCHV |
| 15 | Welke bronnen zijn gebruikt om te komen tot een zo volledig mogelijke registratie? | Inrichtingen bestand gemeente Neerijnen; Kennis bekend bij regionale GGD; Kennis bekend bij het Streeklaboratorium Kennemerland; Ervaring en kennis P. Hoff; Informatie van diverse internetbronnen (agentschap.nl); Provincieloket Provincie Gelderland. |
| 16 | Beschikt u van elke geregistreerde koeltoren over een kopie van de RI&E? | N.v.t. |
| 17 | Is geborgd dat de registratie actueel blijft? | Ja, naar verwachting zal het aanbrengen van een nat koelsysteem aangevraagd worden middels een Wabo-aanvraag. |

| | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18 | Zo ja, hoe is dit geborgd? | Koppeling van bouwaanvragen, milieumeldingen/vergunningen en ggd-informatie. Op basis van preventieve controlebezoeken regelmatig terugkerende aandacht aan het onderwerp binnen de geïnventariseerde branches |
| 19 | Heeft u alle informatie over natte koeltorens ter beschikking gesteld aan de GGD in uw gebied? | Ja, onderhavige rapportage wordt aan de GGD-Rivierenland beschikbaar gesteld |
| 20 | Zo nee, overweegt u dit nog te doen? | N.v.t. |
| 21 | Heeft u informatie ter beschikking gesteld aan het Streeklaboratorium Kennemerland voor een landelijk beeld? | Ja, onderhavige rapportage wordt aan Streeklab Kennemerland (Haarlem) beschikbaar gesteld |
| 22 | Zo nee, overweegt u dit nog te doen? | N.v.t. |
| 23 | Heeft u voldoende kennis in huis om alle natte koeltorens te herkennen? | Gelet ervaring van de heer Hoff inzake de materie en de bevoegdheden op grond van de Algemene wet bestuursrecht wordt aannemelijk geacht over voldoende kennis te beschikken |
| 24 | Zo nee, wat heeft u nodig om deze registratie wel goed uit te kunnen voeren? | N.v.t. |

| Betreft: toezicht en handhaving | | |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 25 | Bent u op de hoogte van de voorschriften in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling die betrekking hebben op de legionellarisico's van natte koeltorens? | Ja |
| 26 | Hanteert de gemeente maatwerkvoorschriften? Zo ja, van welke maatwerkvoorschriften maakt u gebruik en bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u hiervan gebruik gemaakt? | Tot op heden zijn geen koeltorens bekend binnen gemeente Neerijnen |
| 27 | Vindt u dat de gemeente over voldoende kennis beschikt om goed toezicht te kunnen uitoefenen op het beheer en onderhoud van natte koeltorens? | Ja, indien gewenst wordt aanvullende kennis door inhuur verkregen |
| 28 | Zijn tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 controles uitgevoerd bij inrichtingen (industrie en/of gebouwen) met natte koeltorens? | N.v.t. |
| 29 | Is de controletaak op natte koeltorens opgenomen in het handhavingsprogramma van de gemeente? | Tijdens reguliere controles wordt het onderwerp beoordeeld |
| 30 | Hoeveel fte is hiervoor gereserveerd in het handhavingsprogramma? | Dit betreffen reguliere werkzaamheden en worden derhalve niet gespecificeerd. |
| 31 | Hoe wordt de controlefrequentie voor natte koeltorens bepaald? | N.v.t. |
| 32 | Hoeveel controles bij bedrijven met natte koeltorens had u gepland tussen 1-1-2008 en 1-7-2011? | N.v.t. |

| | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 33 | Hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u in de gecontroleerd op naleving en onderhoudsvoorschriften tussen 1-1-2008 en 1-7-2011? | N.v.t. |
| 34 | Wordt standaard gecontroleerd op het invullen van het logboek? | Indien van toepassing |
| 35 | Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van een beheersplan/onderhoudsplan? | Indien van toepassing |
| 36 | Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van de RI&E danwel risico-analyse? | Indien van toepassing |
| 37 | Wordt standaard een controlerapport opgemaakt? | Ja |
| 38 | Bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens zijn bij deze controles tekortkomingen vastgesteld? | N.v.t. |
| 39 | Wat is de aard van de tekortkomingen? | N.v.t. |
| 40 | Welke acties heeft u naar aanleiding van controles tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 ondernomen om de tekortkomingen ongedaan te maken? | N.v.t. |
| 41 | Heeft u enig inzicht in het aantal besmettingen van natte koeltorens tussen 1-1-2008 en 1-7-2011? | Geen besmettingen bekend |
| 42 | Zo ja, wat was aantal bedrijven waarbij een besmetting is geconstateerd? | N.v.t. |
| 43 | Hoeveel tijd (uren) is het afgelopen jaar (periode van 12 maanden) besteed aan de controle van natte koeltorens? | 40 uur |

Aldus naar waarheid ingevuld,

| | |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam: | |
| Gemeente: Neerijnen | |
| Datum: 12 september 2011 | |
| Handtekening: |  |

NEERIJNEN

Gemeente Neerijnen

Van Pallandtweg 11 Postbus 30
4182 CA Neerijnen 4180 BA Waardenburg

Telefoon (0418) 65 65 65
Telefax (0418) 65 65 66

Bank B.N.G. Den Haag nr. 28.50.15.540
E-mail gemeente@neerijnen.nl
website www.neerijnen.nl

VERZONDEN 13 SEP. 2011

Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Directie Duurzaam Producteren IPC 625
De heer W. Reinhold
Postbus 30945
2500 GX DEN HAAG

Uw brief van
13 juli 2011

Uw kenmerk
DP2011048539

Ons kenmerk
11-13780\3038\1

Neerijnen
12 september 2011

Inlichtingen bij

Doorkiesnummer

Bijlagen
-1-

Burger Service Nummer
-

Onderwerp
Legionairisico's van natte koeltorens gemeente Neerijnen

Geachte heer Reinhold,

Op 19 juli 2011 hebben wij van de staatsecretaris van Infrastructuur en Milieu een vragenlijst ontvangen met het verzoek deze lijst uiterlijk 15 september 2011 ingevuld aan u retour te zenden. Bijgevoegd treft u onze inventarisatie binnen gemeente Neerijnen aan met daarbij de ingevulde vragenlijst.


Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de heer [naam] van het team Ontwikkeling en Toezicht, bereikbaar via [telefoonnummer].

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Neerijnen,

manager team Ontwikkeling en Toezicht


Bijlage:

- Inventarisatie van natte koelsystemen binnen de gemeentegrenzen van gemeente Neerijnen



Inventarisatie van natte koelsystemen binnen de gemeentegrenzen van gemeente Neerijnen



Opsteller: 
Versiedatum: 12 september 2011
Zaak: 13780 int2011\1719\1

Samenvatting

Naar aanleiding van recentelijk schrijven van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu met betrekking tot de aanwezigheid van natte koelsystemen binnen gemeente Neerijnen acht de gemeente het van wezenlijk belang een actueel beeld te hebben van de binnen haar grenzen aanwezige natte koelsystemen. Daarnaast acht de gemeente het van belang dat de eventueel aanwezige natte koelsystemen voldoen aan wet- en regelgeving.

Op basis hiervan heeft een inventarisatie van het gemeentelijke inrichtingenbestand, de GGD-informatie, het Platform Legionella en informatie van Provincie Gelderland plaats gevonden.

Aanvullend is op de industrieterreinen van gemeente Neerijnen visueel gecontroleerd op de aanwezigheid van eventuele natte koelsystemen.

Conclusie

Uit de inventarisatie zijn geen concrete situaties naar voren gekomen waar gesproken wordt van het gebruik van natte koelsystemen.

Gelet hierop is in de bijlage een volledig ingevuld opnameformulier van het Ministerie opgenomen.

Borging van gegevensverzameling aangaande koeltorens vindt plaats door terugkerende aandacht aan het onderwerp in het handhavingsbeleidsplan en de reguliere milieucontroles van gemeente Neerijnen. Daarnaast wordt aannemelijk geacht dat nieuwe installaties (nieuwbouw situaties) middels een Wabo-aanvraag bij gemeente Neerijnen gemeld worden.

De onderhavige rapportage is toegezonden aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, ter attentie van de Directie Duurzaamproduceren IPC 625. Daarnaast is de rapportage toegezonden aan GGD-Rivierenland en het Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid Kennemerland.

Inhoudsopgave

| | |
|------------------------------------|---|
| Samenvatting | 2 |
| Inhoudsopgave | 3 |
| Inleiding | 4 |
| Aanpak..... | 5 |
| Branche inventarisatie | 6 |
| Veld inventarisatie..... | 7 |
| GGD inventarisatie..... | 8 |
| Gegevens provincie Gelderland..... | 8 |
| VROM-inventarisatieformulier | 8 |
| Conclusie | 9 |

Inleiding

Naar aanleiding van recentelijk schrijven van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu aangaande de aanwezigheid van natte koelsystemen binnen gemeente Neerijnen acht de gemeente het van wezenlijk belang een actueel beeld te hebben van de binnen haar grenzen aanwezige natte koelsystemen. Daarnaast acht de gemeente het van belang dat de eventueel aanwezige natte koelsystemen voldoen aan wet- en regelgeving.

Het eerder genoemde schrijven van het Ministerie komt voort uit een inventarisatie van de VROM-inspectie, waaruit gebleken is dat een deel van de Nederlandse gemeenten onvoldoende zicht heeft op de aanwezigheid van natte koelsystemen. Aanleiding voor de specifieke aandacht voor natte koelsystemen door de VROM-inspectie zijn risico's ten aanzien van gezondheid bij het onjuist of niet onderhouden van dergelijke installaties.

Naar aanleiding van eerdere verzoeken van het Ministerie is binnen gemeente Neerijnen de afgelopen jaren jaarlijks nagegaan in hoeverre er eventuele natte koelsystemen aanwezig zijn. In de onderhavige rapportage vindt borging van aandacht voor natte koelsystemen binnen gemeente Neerijnen plaats. Hierbij wordt aangesloten bij de checklist welke aan het laatste schrijven van het Ministerie toegevoegd is.

Binnen gemeente Neerijnen bevinden zich ongeveer 630 milieutechnische inrichtingen. De gemeente Neerijnen heeft een oppervlakte van 73,01 km² en is een onderdeel van de Tielervwaard, het landschap dat tussen Gorinchem en Tiel wordt omsloten door de Waal en de Linge. In het westen grenst de gemeente aan de gemeente Lingewaal, terwijl de noordgrens wordt gedeeld met de gemeente Geldermalsen. De oosterbuur van Neerijnen is de gemeente Tiel.

Het inrichtingenbestand bestaat uit ongeveer 130 inrichtingen type A, 250 inrichtingen type B (meldingsplichtig) en ongeveer 250 inrichtingen type C (vergunningplichtig). Dit op basis van typering conform het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer.

Het inrichtingenbestand bestaat voor een groot deel uit agrarische en semi-agrarische activiteiten (239 inrichtingen) daarnaast maken de branches opslag & transport, voorzieningen & installaties en woon & verblijfsgebouwen in vergaande mate onderdeel uit van het inrichtingen bestand.

Aanpak

Ten einde binnen gemeente Neerijnen een reëel beeld aangaande natte koelsystemen te vormen vindt inventarisatie hiervan plaats. Hiertoe wordt een branche-inventarisatie en een veldinventarisatie uitgevoerd. Daarnaast wordt de provincie Gelderland, de regionale GGD en het Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid Kennemerland geraadpleegd ten einde een compleet beeld van aanwezige natte koelsystemen te krijgen.

In de branche-inventarisatie wordt per branche ingegaan op mogelijk voorkomen van natte koelsystemen en op de binnen gemeente Neerijnen hiervoor in aanmerking komende bedrijven. De branche-inventarisatie heeft plaats gevonden overeenkomstig de rapportage 'Procedure Koeltoreninventarisatie en –registratie voor gemeenten' van het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (verder: LCHV) uit 2007. Echter in plaats van de potentieel verdachte inrichtingen aan te schrijven (overeenkomstig stap 2 van de voornoemde rapportage) worden deze door een toezichthouder van gemeente Neerijnen bezocht ten einde eventueel aanwezige natte koelsystemen te controleren overeenkomstig wet- en regelgeving.

In de veldinventarisatie worden de binnen gemeente Neerijnen aanwezige industrieterreinen bezocht en visueel gecontroleerd op de aanwezigheid van natte koelsystemen. Indien hiervoor aanleiding is worden uit deze ronde naar voren komende natte koelsystemen direct gecontroleerd op basis van de milieuwet- en regelgeving.

Branche inventarisatie

Natte koelsystemen worden in verschillende branches toegepast. In dit hoofdstuk wordt in overeenstemming met het stappenplan uit de rapportage van LCHV een inschatting gemaakt binnen gemeente Neerijnen in aanmerking komende inrichtingen.

Binnen gemeente Neerijnen komen de volgende categorieën bedrijven in aanmerking voor nader onderzoek naar aanwezigheid van een nat koelsysteem:

| Branche | Inrichting | Adres | Nat koelsysteem |
|------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| Woon/zorgcentrum | Bejaardenhuis De Wittenberg | Bernardlaan 4 Haafden | Niet aanwezig |
| Kantoorgebouwen | M&P Vastgoed BV | Molenstraat 29 Ophemert | Niet aanwezig |
| Kantoorgebouwen | Megitt Training Systems Europe BV | Ringweistraat 7 Waardenburg | Niet aanwezig |
| Kantoorgebouwen | Ten Holter Quality Management Services BV | Regterweistraat 11b Waardenburg | Niet aanwezig |
| Kantoorgebouwen | Mediamind B.V. | Regterweistraat 11c Waardenburg | Niet aanwezig |
| Kantoorgebouwen | HT Nederland B.V. | Regterweistraat 13 Waardenburg | Niet aanwezig |
| Kantoorgebouwen | NRS Benelux B.V. | Regterweistraat 15 Waardenburg | Niet aanwezig |
| Kantoorgebouwen | Symetric ITT B.V. | Ringweistraat 10 Waardenburg | Geen koeling |
| Kantoorgebouwen | Conelgro B.V. | Zandweistraat 2a Waardenburg | Niet aanwezig |
| Kantoorgebouwen | Scotts International B.V. | Koeweistraat 2 en 4 Waardenburg | Niet aanwezig |
| Kantoorgebouwen | Trade Center | Regterweistraat 7 Waardenburg | Niet aanwezig |
| Kantoorgebouwen | Net Sourcing | Achterweg 44 Waardenburg | Niet aanwezig |
| Kantoorgebouwen | CycloMedia Int. BV | Achterweg 48 Waardenburg | Niet aanwezig |
| Kantoorgebouwen | Strijker howmedica BV | Koeweistraat 8 Waardenburg | Niet aanwezig |
| Kantoorgebouwen | Regeltechniek 2000 B.V. | Koeweistraat 7b Waardenburg | Niet aanwezig |
| Kantoorgebouwen | Coöp. Inkoopver. Intrakoop U.A. | Regterweistraat 11a Waardenburg | Niet aanwezig |
| Kantoorgebouwen | Squire Support Group B.V. | Regterweistraat 9a Waardenburg | Niet aanwezig |
| Kantoorgebouwen | Baderie B.V. | Regterweistraat 9b Waardenburg | Niet aanwezig |
| Kantoorgebouwen | Meplanu B.V. | Ringweistraat 1 Waardenburg | Leegstaand |
| Kantoorgebouwen | Velzart.nl | Ringweistraat 2 Waardenburg | Leegstaand |
| Kantoorgebouwen | Rabobank Waalstroom | Steenweg 67 Waardenburg | Niet aanwezig |
| Kantoorgebouwen | Coöperatie Primera B.A. | Koeweistraat 14 Waardenburg | Niet aanwezig |

| | | | |
|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Industrie | Het Bankethuis BV | Dreef 13 Est | Niet aanwezig |
| Opslag en transport | Story Im en Export | Filipswei 9 Waardenburg | Leegstaand |
| Opslag en transport | Food Express BV | Hertog Karelweg 22 Haaften | Niet aanwezig |
| Laboratorium | Isolab B.V. | 1e Tieflaarsestraat 23 Neerijnen | Niet aanwezig |
| Vleesverwerking | Islamitische Slachtplaats Kurban | Diepersestraat 4b Neerijnen | Niet aanwezig |
| Vleesverwerking | De With Vleeswaren B.V. | Industrieweg 33 Waardenburg | Niet aanwezig |
| Kunststofbewerking | Kuma II | Industrieweg | Niet aanwezig |
| Textielreiniging | Ascot A2 | Koeweistraat 7 Waardenburg | Niet aanwezig |

Als bron voor de bovenstaande bedrijven is het bedrijfsinformatiesysteem van de gemeente Neerijnen geraadpleegd. Op basis hiervan blijkt een selectie op basis van branches plaats gevonden te hebben.

Veld inventarisatie

Tijdens een ronde over de industrieterreinen van gemeente Neerijnen zijn de volgende twee locaties bezocht:

| Branche | Inrichting | Adres | Nat koelsysteem |
|---------------------|--------------------|------------------------------|-----------------|
| Opslag en transport | Blankers Transport | Akkersestraat 16 Ophemert | Niet aanwezig |
| Kantoorgebouwen | De Waardenburcht | Steenweg 17 Waardenburg | Niet aanwezig |

GGD inventarisatie

Ten einde de informatie van GGD Rivierenland in de inventarisatie op te nemen is contact opgenomen met mevrouw F. Aarts. Mevrouw Aarts is Medisch Milieukundige van GGD Rivierenland.

De GGD heeft aangegeven tot op heden niet te beschikken over gegevens met betrekking tot de aanwezigheid van natte koelsystemen binnen de gemeentegrenzen van gemeente Neerijnen. Wel heeft de GGD verzocht de uitkomsten van de uitgevoerde inventarisatie kenbaar te maken.

Aanvullend aan de GGD inventarisatie is het Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid Kennemerland geraadpleegd. Ook vanuit deze landelijke database zijn geen gegevens naar voren gekomen over de aanwezigheid van natte koelsystemen binnen gemeente Neerijnen. Uiteindelijk worden gegevens voortkomend uit de inventarisatie gedeeld met het Streeklaboratorium.

Gegevens provincie Gelderland

Informatie van de provincie Gelderland bleek te laat om voor 15 september 2011 opgenomen te kunnen worden in de onderhavige rapportage. Provincie Gelderland is specifiek benaderd over de vraag of er KWO-onttrekkingen ten behoeve van (natte) kaskoeling zijn binnen de gemeentegrenzen van gemeente Neerijnen.

Vooralsnog is er geen aanleiding aan te nemen dat binnen gemeente Neerijnen grondwateronttrekking plaats vindt ten behoeve van natte kaskoeling.

Na ontvangst van de inventarisatiegegevens van provincie Gelderland dient deze informatie opgenomen te worden in de onderhavige rapportage.

VROM-inventarisatieformulier

Bij het laatste schrijven van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu aangaande natte koelsystemen binnen gemeente Neerijnen bleek een gestandaardiseerd inventarisatieformulier gevoegd. Het ingevulde formulier is opgenomen in de bijlage behorende bij de rapportage.

Conclusie

Uit de inventarisatie is gebleken dat binnen de gemeentegrenzen van gemeente Neerijnen geen natte koelsystemen zijn aangetroffen. Op basis van de bij de inventarisatie verzamelde gegevens is het door het Ministerie opgestelde invulformulier ingevuld.

Door het ontbreken van natte koelsystemen wordt voldaan aan de minimale verplichtingen van gemeente Neerijnen ten aanzien van toezicht en handhaving inzake dit onderwerp.

Daarnaast valt te verwachten dat het aanbrengen van nieuwe natte koelsystemen in nieuwbouwsituaties middels de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zal leiden tot een milieumelding of een bouwaanvraag. Hierdoor zullen nieuwe situaties vroegtijdig gesignaleerd worden.

Omdat de risico's van eventuele natte koelsystemen met betrekking tot een eventuele legionellabesmetting van dermate aard zijn maakt het onderwerp mede onderdeel uit van het handhavingsbeleidsplan van gemeente Neerijnen. Hiermee wordt geborgd dat het onderwerp onder de aandacht van de gemeente blijft.

Na beschikbaar stellen van de gegevens van provincie Gelderland dienen deze in de onderhavige rapportage opgenomen worden. Vooralsnog is er geen aanleiding om aan te nemen dat binnen gemeente Neerijnen gebruik gemaakt wordt van natte kaskoeling bij koude teelten.