

# Nieuwegein

nr.	Vraag	Antwoord
	<b>Betreft: inventarisatie en registratie</b>	
1	Naam contactpersoon gemeente?	
2	Telefoonnummer contactpersoon?	(
3	Heeft de gemeente een inventarisatie uitgevoerd van aanwezige natte koeltorens?	Ja
4	Van wanneer dateert de laatste inventarisatie?	Mei 2011
5	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in koeltorens, koelwatersystemen en locaties?	In principe alleen onderscheid in locaties, maar we beschikken over meer informatie. Zie voetnoot 1.
6	Hoeveel locaties zijn in uw gemeente aanwezig waar natte koeltorens staan?	4 <sup>1</sup>
7	Hoeveel koelwatersystemen staan op deze locaties gezamenlijk?	Minimaal 5
8	Hoeveel koeltorens staan op deze koelwatersystemen gezamenlijk?	Minimaal 9
9	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in proceskoeling (industrie) en klimaatkoeling (gebouwen)?	Nee, maar we beschikken over informatie. Zie voetnoot 1.
10	Zijn de aanwezige koeltorens ook geregistreerd met eigenschapskenmerken (bouwjaar, type, etc) van de koeltorens?	Nee
11	Is de inventarisatie van natte koeltorens ook uitgevoerd voor koeltorens op/bij provinciale inrichtingen?	Ja
12	Is hier structureel overleg over met de provincie?	n.v.t.; bij de provinciale inrichtingen gelegen in N'gein zijn geen natte koeltorens.
13	Door wie is de inventarisatie/registratie uitgevoerd?	Gemeente
14	Hoe is de registratie uitgevoerd; welk voorbeeld of format is hiervoor gebruikt?	Gegevens rond natte koeltorens worden geregistreerd in Squit XO, per locatie.
15	Welke bronnen zijn gebruikt om te komen tot een zo volledig mogelijke registratie?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GGD Midden-Nederland,</li> <li>• eigen screening bedrijvenlijst, waarna bedrijven waarover twijfel bestond zijn gebeld</li> <li>• contacten met inspectiebureaus</li> </ul>
16	Beschikt u van elke geregistreerde koeltoren over een kopie van de RI&E?	Nee
17	Is geborgd dat de registratie actueel blijft?	Ja
18	Zo ja, hoe is dit geborgd?	Door reguliere milieucontroles, en jaarlijks contact met GGDMN.
19	Heeft u alle informatie over natte koeltorens ter beschikking gesteld aan de GGD in uw gebied?	Ja
20	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	n.v.t.
21	Heeft u informatie ter beschikking gesteld aan het Streeklaboratorium Kennemerland voor een landelijk beeld?	Ja
22	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	n.v.t.

<sup>1</sup> Het betreffen:

- BT Nederland NV, Frieslandhaven 6, hebben 2 natte koeltorens in één koelwatersysteem, geplaatst 14-4-2011, proceskoeling;
- FOM-Instituut, Edisonbaan 14, één natte koeltoren, geplaatst in 2008;
- SKF Engineering, Kelvinbaan 16, 2 natte koeltorens;
- St. Antonius ziekenhuis Nieuwegein, Koekoekslaan 1. In 2010 is bouwvergunning verleend voor 2 koelsystemen met ieder 2 natte koeltorens, gekoppeld aan WKO, t.b.v. ruimtekoeling. Deze zijn inmiddels in werking.

23	Heeft u voldoende kennis in huis om alle natte koeltorens te herkennen?	Ja
24	Zo nee, wat heeft u nodig om deze registratie wel goed uit te kunnen voeren?	n.v.t.


	<b>Betreft: toezicht en handhaving</b>	
25	Bent u op de hoogte van de voorschriften in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling die betrekking hebben op de legionellarisico's van natte koeltorens?	Ja
26	Hanteert de gemeente maatwerkvoorschriften? Zo ja, van welke maatwerkvoorschriften maakt u gebruik en bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u hiervan gebruik gemaakt?	Nee
27	Vindt u dat de gemeente over voldoende kennis beschikt om goed toezicht te kunnen uitoefenen op het beheer en onderhoud van natte koeltorens?	Nee. Daarom zullen twee medewerkers (een vergunningverlener en een toezichthouder) op 11 oktober 2011 hierover een cursusdag van Geoplan volgen.
28	Zijn tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 controles uitgevoerd bij inrichtingen (industrie en/of gebouwen) met natte koeltorens?	Ja
29	Is de controletaak op natte koeltorens opgenomen in het handhavingsprogramma van de gemeente?	Niet expliciet. Het betreft slechts vier van de ca. 1450 bedrijven die onder de Wm vallen in Nieuwegein. Het controleren van natte koeltorens maakt gewoon onderdeel uit van periodieke milieucontroles.
30	Hoeveel fte is hiervoor gereserveerd in het handhavingsprogramma?	n.v.t. Het maakt onderdeel uit van de reguliere kengetallen voor periodieke milieucontroles.
31	Hoe wordt de controlefrequentie voor natte koeltorens bepaald?	De controlefrequentie is gebaseerd op de BUGM-indeling die voor de locaties van toepassing is, niet of er wel/geen natte koeltoren is.
32	Hoeveel controles bij bedrijven met natte koeltorens had u gepland tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	11
33	Hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u in de gecontroleerd op naleving en onderhoudsvoorschriften tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	1 <sup>2</sup>
34	Wordt standaard gecontroleerd op het invullen van het logboek?	Nee
35	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van een beheersplan/onderhoudsplan?	Tot nu toe alleen bij FOM gebeurd <sup>3</sup>
36	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van de RI&E danwel risico-analyse?	Tot nu toe alleen bij FOM gebeurd <sup>3</sup>
37	Wordt standaard een controlerapport opgemaakt?	Tot nu toe alleen bij FOM gebeurd <sup>3</sup>
38	Bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens zijn bij deze controles tekortkomingen vastgesteld?	Geen.
39	Wat is de aard van de tekortkomingen?	n.v.t.

<sup>2</sup> Bij FOM-Instituut.

<sup>3</sup> Nadat op 11 oktober 2011 kennis is opgedaan zal de toezichthouder eind 2011/begin 2012 specifiek deze rapporten bij de overige 3 bedrijven controleren.

40	Welke acties heeft u naar aanleiding van controles tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 ondernomen om de tekortkomingen ongedaan te maken?	n.v.t.
41	Heeft u enig inzicht in het aantal besmettingen van natte koeltorens tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	Binnen de gemeente zijn voor zover ons bekend geen besmettingen als gevolg van de natte koeltorens. Hiervan ook geen meldingen ontvangen van GGDMN.
42	Zo ja, wat was aantal bedrijven waarbij een besmetting is geconstateerd?	n.v.t.
43	Hoeveel tijd (uren) is het afgelopen jaar (periode van 12 maanden) besteed aan de controle van natte koeltorens?	5 uur. Overigens zijn juist ook uren besteed in het milieuvergunningproces, m.n. bij AZN.

Aldus naar waarheid ingevuld,

Naam:
Gemeente: Nieuwegein
Datum: 12 september 2011
Handtekening: 

Nieuwegein



## Handhaving Bebouwde Omgeving

**Contactpersoon** :  
**Telefoon**  
**Fax** (030) 604 87 81  
**E-mail** :

Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Directie Duurzaam Producteren IPC 625,  
t.a.v. de heer W. Reinhold  
Postbus 30945  
2500 GX DEN HAAG

**Datum** 12 september 2011  
**Uw kenmerk** DP2011048539  
**Kenmerk** 92131 / B 103724  
**Onderwerp** vragenformulier  
inzake natte  
koeltorens

**VERZONDEN 19 SEP. 2011**

Geachte heer Reinhold,

In uw brief d.d. 13 juli 2011 verzoekt u ons om uiterlijk 15 september 2011 een vragenformulier ingevuld en ondertekend te retourneren. Wij voldoen graag aan dit verzoek. Bijgaand vindt u het ingevulde vragenformulier. Deze is eerder per mail aan u verstuurd.

Met vriendelijke groet,  
namens burgemeester en wethouders,

hoofd Handhaving Bebouwde Omgeving en Stadstoezicht

Bijlage: 1

Kopie aan: GGD Midden-Nederland, t.a.v. mevrouw O. Visser, Postbus 51, 3700 AB ZEIST