


Dit formulier is ook te downloaden via
<http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/legionella/documenten-en-publicaties/brieven/2011/07/08/brief-aan-gemeenten-over-aanpak-van-legionella-bij-hun-natte-koeltorens.html>

Vraag nt.	Vraag	Antwoord
	Betreft: inventarisatie en registratie	
1	Naam contactpersoon gemeente?	
2	Telefoonnummer contactpersoon?	
3	Heeft de gemeente een inventarisatie uitgevoerd van aanwezige natte koeltorens?	Y Ja
4	Van wanneer dateert de laatste inventarisatie?	nov. 2008
5	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in koeltorens, koelwatersystemen en locaties?	Nee
6	Hoeveel locaties zijn in uw gemeente aanwezig waar natte koeltorens staan?	1
7	Hoeveel koelwatersystemen staan op deze locaties gezamenlijk?	-
8	Hoeveel koeltorens staan op deze koelwatersystemen gezamenlijk?	2
9	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in proceskoeling (industrie) en klimaatkoeling (gebouwen)?	Nee
10	Zijn de aanwezige koeltorens ook geregistreerd met eigenschapskenmerken (bouwjaar, type, etc) van de koeltorens?	Y Ja
11	Is de inventarisatie van natte koeltorens ook uitgevoerd voor koeltorens op/bij provinciale inrichtingen?	Niet aanwezig
12	Is hier structureel overleg over met de provincie?	-
13	Door wie is de inventarisatie/registratie uitgevoerd?	Volgsoep Handhavingen en Milieu
14	Hoe is de registratie uitgevoerd; welk voorbeeld of format is hiervoor gebruikt?	Eigen
15	Welke bronnen zijn gebruikt om te komen tot een zo volledig mogelijke registratie?	Krant, Internet en aanschrijving
16	Beschikt u van elke geregistreerde koeltoren over een kopie van de RI&E?	Nee
17	Is geborgd dat de registratie actueel blijft?	-
18	Zo ja, hoe is dit geborgd?	-
19	Heeft u alle informatie over natte koeltorens ter beschikking gesteld aan de GGD in uw gebied?	Y Ja
20	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	
21	Heeft u informatie ter beschikking gesteld aan het Streeklaboratorium Kennemerland voor een landelijk beeld?	?
22	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	Indien verplicht
23	Heeft u voldoende kennis in huis om alle natte koeltorens te herkennen?	Y Ja
24	Zo nee, wat heeft u nodig om deze registratie wel goed uit te kunnen voeren?	

Betreft: toezicht en handhaving		
25	Bent u op de hoogte van de voorschriften in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling die betrekking hebben op de legionellarisico's van natte koeltorens?	Ja
26	Hanteert de gemeente maatwerkvoorschriften? Zo ja, van welke maatwerkvoorschriften maakt u gebruik en bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u hiervan gebruik gemaakt?	Nee
27	Vindt u dat de gemeente over voldoende kennis beschikt om goed toezicht te kunnen uitoefenen op het beheer en onderhoud van natte koeltorens?	Ja
28	Zijn tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 controles uitgevoerd bij inrichtingen (industrie en/of gebouwen) met natte koeltorens?	Ja
29	Is de controletaak op natte koeltorens opgenomen in het handhavingsprogramma van de gemeente?	Niet apart vermeld
30	Hoeveel fte is hiervoor gereserveerd in het handhavingsprogramma?	-
31	Hoe wordt de controlefrequentie voor natte koeltorens bepaald?	Milieu-categorie van de inrichting
32	Hoeveel controles bij bedrijven met natte koeltorens had u gepland tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	1
33	Hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u gecontroleerd op naleving en onderhoudsvorschriften tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	1
34	Wordt standaard gecontroleerd op het invullen van het logboek?	Ja
35	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van een beheersplan/onderhoudsplan?	Nee
36	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van de RI&E danwel risico-analyse?	Nee
37	Wordt standaard een controlerapport opgemaakt?	Ja
38	Bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens zijn bij deze controles tekortkomingen vastgesteld?	-
39	Wat is de aard van de tekortkomingen?	-
40	Welke acties heeft u naar aanleiding van controles tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 ondernomen om de tekortkomingen ongedaan te maken?	-
41	Heeft u enig inzicht in het aantal besmettingen van natte koeltorens tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	-
42	Zo ja, wat was aantal bedrijven waarbij een besmetting is geconstateerd?	-
43	Hoeveel tijd (uren) is het afgelopen jaar (periode van 12 maanden) besteed aan de controle van natte koeltorens?	-

Aldus naar waarheid ingevuld,

Naam:	
Gemeente:	Noordenveld
Datum:	1 augustus 2011
Handtekening:	

G E M E E N T E



N O O R D E N V E L D

BEZOEKADRES



Raadhuisstraat 1

9301 AA Roden

POSTADRES



Postbus 109

9300 AC Roden

WEBSITE/E-MAIL



www.gemeentenoordenveld.nl

postbus@gemeentenoordenveld.nl

TELEFOON/FAX



T (050) 502 72 22

F (050) 501 86 27

Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Directie Duurzaam Producteren IPC 625
T.a.v. de heer W. Reinhold
Postbus 30945
2500 GX DEN HAAG

UW BRIEF VAN

13 juli 2011

ONDERWERP

Natte koeltorens

UW KENMERK

DP2011048539

ONS KENMERK

Z11/03896



RODEN

2 augustus 2011

Geachte heer Reinhold,


Op 14 juli 2011 hebben wij uw brief ontvangen over legionellarisico's bij natte koeltorens. In uw brief wijst u op de verantwoordelijkheden van lokale overheden en het kennisniveau van deze overheden. Concreet bevat uw brief een verzoek om de bijgevoegde vragenlijst in te vullen.

In de bijlage van deze brief treft u de ingevulde vragenlijst aan.

Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met  van de vakgroep Milieu via telefoonnummer .

Met vriendelijke groet,

Namens Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordenveld,


teamleider afdeling Ruimte & Samenleving
vakgroep Milieu

Bijlagen:

U11.09546

