


Noordoostpolder

Vraag nr.	Vraag	Antwoord
	Betreft: inventarisatie en registratie	
1	Naam contactpersoon gemeente?	
2	Telefoonnummer contactpersoon?	
3	Heeft de gemeente een inventarisatie uitgevoerd van aanwezige natte koeltorens?	Ja
4	Van wanneer dateert de laatste inventarisatie?	2009
5	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in koeltorens, koelwatersystemen en locaties?	Ja
6	Hoeveel locaties zijn in uw gemeente aanwezig waar natte koeltorens staan?	2
7	Hoeveel koelwatersystemen staan op deze locaties gezamenlijk?	7
8	Hoeveel koeltorens staan op deze koelwatersystemen gezamenlijk?	7
9	Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in proceskoeling (industrie) en klimaatkoeling (gebouwen)?	Ja
10	Zijn de aanwezige koeltorens ook geregistreerd met eigenschapskenmerken (bouwjaar, type, etc) van de koeltorens?	Ja
11	Is de inventarisatie van natte koeltorens ook uitgevoerd voor koeltorens op/bij provinciale inrichtingen?	Ja
12	Is hier structureel overleg over met de provincie?	Nee
13	Door wie is de inventarisatie/registratie uitgevoerd?	Gemeente Noordoostpolder
14	Hoe is de registratie uitgevoerd; welk voorbeeld of format is hiervoor gebruikt?	Interne info Telefonisch Brieven naar mogelijke bezitters van koeltorens
15	Welke bronnen zijn gebruikt om te komen tot een zo volledig mogelijke registratie?	Zie 14
16	Beschikt u van elke geregistreerde koeltoren over een kopie van de RI&E?	Nee
17	Is geborgd dat de registratie actueel blijft?	Nee, maar wordt ingesteld
18	Zo ja, hoe is dit geborgd?	n.v.t.
19	Heeft u alle informatie over natte koeltorens ter beschikking gesteld aan de GGD in uw gebied?	Ja
20	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	N.v.t.
21	Heeft u informatie ter beschikking gesteld aan het Streeklaboratorium Kennemerland voor een landelijk beeld?	Ja
22	Zo nee, overweegt u dit nog te doen?	N.v.t.
23	Heeft u voldoende kennis in huis om alle natte koeltorens te herkennen?	Ja
24	Zo nee, wat heeft u nodig om deze registratie wel goed uit te kunnen voeren?	N.v.t.

	Betreft: toezicht en handhaving	
25	Bent u op de hoogte van de voorschriften in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling die betrekking hebben op de legionellarisico's van natte koeltorens?	Ja
26	Hanteert de gemeente maatwerkvoorschriften? Zo ja, van welke maatwerkvoorschriften maakt u gebruik en bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u hiervan gebruik gemaakt?	Nee
27	Vindt u dat de gemeente over voldoende kennis beschikt om goed toezicht te kunnen uitoefenen op het beheer en onderhoud van natte koeltorens?	Ja
28	Zijn tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 controles uitgevoerd bij inrichtingen (industrie en/of gebouwen) met natte koeltorens?	Ja
29	Is de controletaak op natte koeltorens opgenomen in het handhavingsprogramma van de gemeente?	Maakt deel uit van integrale milieucontroles
30	Hoeveel fte is hiervoor gereserveerd in het handhavingsprogramma?	-
31	Hoe wordt de controlefrequentie voor natte koeltorens bepaald?	D.m.v. 2-jaarlijkse risicoanalyse milieu
32	Hoeveel controles bij bedrijven met natte koeltorens had u gepland tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	Zie vraag 29
33	Hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u in de gecontroleerd op naleving en onderhoudsvoorschriften tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	Niet geregistreerd
34	Wordt standaard gecontroleerd op het invullen van het logboek?	Ja
35	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van een beheersplan/onderhoudsplan?	Ja
36	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van de RI&E danwel risico-analyse?	Ja
37	Wordt standaard een controlerapport opgemaakt?	Ja
38	Bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens zijn bij deze controles tekortkomingen vastgesteld?	0
39	Wat is de aard van de tekortkomingen?	N.v.t.
40	Welke acties heeft u naar aanleiding van controles tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 ondernomen om de tekortkomingen ongedaan te maken?	N.v.t.
41	Heeft u enig inzicht in het aantal besmettingen van natte koeltorens tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	Nee
42	Zo ja, wat was aantal bedrijven waarbij een besmetting is geconstateerd?	N.v.t.
43	Hoeveel tijd (uren) is het afgelopen jaar (periode van 12 maanden) besteed aan de controle van natte koeltorens?	Onbekend, controle maakt deel uit van integrale milieucontroles

Aldus naar waarheid ingevuld,

Naam:	
Gemeente:	Gemeente Noordoostpolder
Datum:	7 november 2011
Handtekening:	

Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Directoraat-Generaal Milieu
De heer drs. K. de Snoo
Postbus 30945
2500 GX DEN HAAG


Uw brief van 27 oktober 2011	Uw kenmerk BSK-2011/148051	Ons kenmerk 2011017513-HHV-u	Datum 10 november 2011
Onderwerp enquête natte koeltorens	Bijlagen 1	Inlichtingen	

Geachte heer Snoo,

Bij brief van 27 oktober hebt u het college van burgemeester en wethouders verzocht een enquête over natte koeltorens in te vullen en te retourneren. Hierbij treft u de ingevulde enquête aan.

Als u over deze enquête nog vragen of opmerkingen hebt kunt u contact opnemen met handhaving@noordoostpolder.nl van mijn cluster. Zijn telefoonnummer is [020-617513](tel:020-617513) zijn e-mailadres is handhaving@noordoostpolder.nl

Met vriendelijke groet,
namens het college van burgemeester en wethouders,



manager Handhaving

Bijlagen:
- enquête.