




Betreft: toezicht en handhaving		
25	Bent u op de hoogte van de voorschriften in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling die betrekking hebben op de legionellarisico's van natte koeltorens?	ja
26	Hanteert de gemeente maatwerkvoorschriften? Zo ja, van welke maatwerkvoorschriften maakt u gebruik en bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u hiervan gebruik gemaakt?	nee
27	Vindt u dat de gemeente over voldoende kennis beschikt om goed toezicht te kunnen uitoefenen op het beheer en onderhoud van natte koeltorens?	ja
28	Zijn tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 controles uitgevoerd bij inrichtingen (industrie en/of gebouwen) met natte koeltorens?	ja 2008, 2009, 2011
29	Is de controletaak op natte koeltorens opgenomen in het handhavingsprogramma van de gemeente?	niet direct. Het bedrijf is een type bedrijf dat elke jaar
30	Hoeveel fte is hiervoor gereserveerd in het handhavingsprogramma?	wordt bezocht geen
31	Hoe wordt de controlefrequentie voor natte koeltorens bepaald?	analyse- en prioriteitsstelling (vastgesteld)
32	Hoeveel controles bij bedrijven met natte koeltorens had u gepland tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	1x per jaar.
33	Hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u gecontroleerd op naleving en onderhoudsvoorschriften tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	1
34	Wordt standaard gecontroleerd op het invullen van het logboek?	ja
35	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van een beheersplan/onderhoudsplan?	ja
36	Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van de RI&E danwel risico-analyse?	ja
37	Wordt standaard een controlerapport opgemaakt?	gaat mee in de rapportage v
38	Bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens zijn bij deze controles tekortkomingen vastgesteld?	de gehele milieukontrole geen
39	Wat is de aard van de tekortkomingen?	nvt
40	Welke acties heeft u naar aanleiding van controles tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 ondernomen om de tekortkomingen ongedaan te maken?	nvt
41	Heeft u enig inzicht in het aantal besmettingen van natte koeltorens tussen 1-1-2008 en 1-7-2011?	er zijn geen besmettingen geweest
42	Zo ja, wat was aantal bedrijven waarbij een besmetting is geconstateerd?	nvt
43	Hoeveel tijd (uren) is het afgelopen jaar (periode van 12 maanden) besteed aan de controle van natte koeltorens?	2 uur.

Aldus naar waarheid ingevuld,

Naam:
Gemeente: Noordwijk
Datum: 12 augustus 2011
Handtekening: 

# Gemeente Noordwijkerhout



Herenweg 4, 2211 CC  
Postbus 13, 2210 AA  
Noordwijkerhout  
BNG 28.50.06.134  
☎ (0252) 343 737  
☎ (0252) 373 044  
www.noordwijkerhout.nl  
gemeente@noordwijkerhout.nl

Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Directie Duurzaam Producteren IPC 625  
t.a.v. de heer W. Reinhold  
Postbus 30945  
2500 GX DEN HAAG

**Datum**  
12 augustus 2011

**Inlichtingen**

Geachte heer Reinhold,

Het bijgaande wordt u zonder begeleidende brief toegezonden.

- Naar aanleiding van uw verzoek in uw brief van 13 juli 2011
- Volgens afspraak.
- Ter informatie.
- Kan worden behouden.
- Gaarne retour.
- Retour, met dank voor inzage.
- <anders>

Met vriendelijke groet,

Afdeling Openbare werken en Milieu

<b>VROM DP 625</b>		
zaak	doss	
Datum: 17 AUG. 2011		
2011052454		
Te behandelen door	datum	paraaf
1 <sup>e</sup>		W. Reinhold
2 <sup>e</sup>		
3 <sup>e</sup>		
4 <sup>e</sup>		
Na behandeling retour archief		
Deponeren dd.		